



High **PROTEC**

Manuel de référence MCDLV4-3.7-FR-REF



MCDLV4

Protection différentielle de ligne

Version: 3.7.b (47161)

Traduction de l'original · Français

Revision: A 48024

© 2020

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : www.woodward.com

Ventes

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Service

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 614

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : industrial.support@woodward.com

© 2020 Woodward Kempen GmbH

Table des matières

1	À propos de ce Manuel de référence	17
2	Matériel	21
2.1	Configuration du périphérique	21
2.2	Entré numér	23
2.2.1	« DI8-X1 »	23
2.2.2	EN	25
2.2.3	EN	26
2.3	Sort binaires	27
2.3.1	6 Sort binaires	27
2.3.2	5 Sort binaires	39
2.3.3	6 Sort binaires	49
2.3.4	4 Sort binaires	60
2.4	DEL	68
2.4.1	DEL groupe A – Diodes luminescentes (DEL) à droite de l'afficheur	68
2.4.2	DEL groupe B – Diodes luminescentes (DEL) à gauche de l'afficheur	77
2.5	HMI – face avant	86
2.5.1	HMI: Paramètres	86
2.5.2	HMI: Commandes directes	87
2.5.3	HMI: Valeurs mesurées	87
3	Sécurité	88
4	Paramètres d'excitation	90
4.1	para champ: Paramètres	90
4.2	TT – Transformateur de tension	91
4.2.1	TT: Paramètres	91
4.2.2	TT: Signaux (états des sorties)	96
4.2.3	TT: Valeurs mesurées	96
4.2.4	TT: Statistiques	101
4.3	TC Local – Transformateur de courant Module local	104
4.3.1	TC Local: Paramètres	104

Table des matières

4.3.2	TC Local: Signaux (états des sorties)	105
4.3.3	TC Local: Valeurs mesurées	106
4.3.4	TC Local: Statistiques	109
4.4	TC Remote – Transformateur de courant Module distant	113
4.4.1	TC Remote: Paramètres	113
4.4.2	TC Remote: Valeurs mesurées	113
4.5	Transform	115
4.5.1	Transform: Paramètres d'organisation	115
4.5.2	Transform: Paramètres	115
5	Réseau	117
5.1	Sys: Paramètres	117
5.2	Sys: Commandes directes	119
5.3	Sys: États des entrées	120
5.4	Sys: Signaux (états des sorties)	120
5.5	Sys: Valeurs mesurées	123
6	Valeurs mesurées	125
6.1	Id – Module de protection différentielle du moteur	126
6.1.1	Id: Paramètres	126
6.1.2	Id: Valeurs mesurées	126
6.1.3	Id: Statistiques	127
6.2	IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre	128
6.2.1	IdG: Paramètres	128
6.2.2	IdG: Valeurs mesurées	128
6.2.3	IdG: Statistiques	128
6.3	PQSCr – Puissance et énergie	129
6.3.1	PQSCr: Paramètres	129
6.3.2	PQSCr: Commandes directes	129
6.3.3	PQSCr: Signaux (états des sorties)	129
6.3.4	PQSCr: Valeurs mesurées	131
6.3.5	PQSCr: Statistiques	132
7	Statistiq	135

7.1	Statistiq: Paramètres	135
7.2	Statistiq: Commandes directes	138
7.3	Statistiq: États des entrées	139
7.4	Statistiq: Signaux (états des sorties)	139
7.5	Statistiq: Compteurs	140
8	Communication	141
8.1	Scada: Paramètres d'organisation	141
8.2	Scada: Signaux (états des sorties)	141
8.3	Tcplp	142
8.3.1	Tcplp: Paramètres	142
8.4	DNP3 – Protocole de réseau distribué	143
8.4.1	DNP3: Paramètres	143
8.4.2	DNP3: Commandes directes	148
8.4.3	DNP3: États des entrées	149
8.4.4	DNP3: Signaux (états des sorties)	149
8.4.5	DNP3: Compteurs	149
8.5	Modbus	151
8.5.1	Modbus: Paramètres	151
8.5.2	Modbus: Commandes directes	154
8.5.3	Modbus: États des entrées	154
8.5.4	Modbus: Signaux (états des sorties)	154
8.5.5	Modbus: Valeurs mesurées	155
8.5.6	Modbus: Compteurs	156
8.6	CEI 61850 – Communication CEI 61850	158
8.6.1	CEI 61850: Paramètres	158
8.6.2	CEI 61850: Commandes directes	158
8.6.3	CEI 61850: Signaux (états des sorties)	158
8.6.4	CEI 61850: Valeurs mesurées	159
8.6.5	CEI 61850: Compteurs	160
8.6.6	CEI 61850 – Sort. virt.	162
8.7	IEC103 – Communication CEI 60870-5-103	163
8.7.1	IEC103: Paramètres	163

Table des matières

8.7.2	IEC103: Commandes directes	165
8.7.3	IEC103: Signaux (états des sorties)	166
8.7.4	IEC103: Valeurs mesurées	166
8.7.5	IEC103: Compteurs	167
8.8	IEC104 – Communication CEI 60870-5-104	169
8.8.1	IEC104: Paramètres	169
8.8.2	IEC104: Commandes directes	172
8.8.3	IEC104: Signaux (états des sorties)	172
8.8.4	IEC104: Valeurs mesurées	172
8.8.5	IEC104: Compteurs	173
8.9	Profibus – Module Profibus	174
8.9.1	Profibus: Paramètres	174
8.9.2	Profibus: Commandes directes	175
8.9.3	Profibus: États des entrées	175
8.9.4	Profibus: Signaux (états des sorties)	175
8.9.5	Profibus: Valeurs mesurées	176
8.9.6	Profibus: Compteurs	177
8.10	ProtCom – Communication de protection	179
8.10.1	ProtCom: Paramètres	179
8.10.2	ProtCom: Commandes directes	180
8.10.3	ProtCom: Signaux (états des sorties)	181
8.10.4	ProtCom: Valeurs mesurées	182
8.10.5	ProtCom: Compteurs	182
8.11	IRIG-B – Module IRIG-B	185
8.11.1	IRIG-B: Paramètres d'organisation	185
8.11.2	IRIG-B: Paramètres	185
8.11.3	IRIG-B: Commandes directes	185
8.11.4	IRIG-B: Signaux (états des sorties)	185
8.11.5	IRIG-B: Compteurs	186
8.12	SNTP – Module SNTP	187
8.12.1	SNTP: Paramètres d'organisation	187
8.12.2	SNTP: Paramètres	187

8.12.3	SNTP: Commandes directes	188
8.12.4	SNTP: Signaux (états des sorties)	188
8.12.5	SNTP: Valeurs mesurées	188
8.12.6	SNTP: Compteurs	189
8.13	TimeSync – Synchronisation horaire	191
8.13.1	TimeSync: Paramètres	191
8.13.2	TimeSync: Signaux (états des sorties)	193
9	Paramètre de protection	194
9.1	Prot: Paramètres	194
9.2	Prot: Commandes directes	195
9.3	Prot: États des entrées	195
9.4	Prot: Signaux (états des sorties)	195
9.5	Prot: Valeurs mesurées	198
9.6	Id – Module de protection différentielle	199
9.6.1	Id: Paramètres d'organisation	199
9.6.2	Id: Paramètres globales	199
9.6.3	Id: Définition du groupe de paramètres	199
9.6.4	Id: États des entrées	203
9.6.5	Id: Signaux (états des sorties)	203
9.6.6	Id: Valeurs mesurées	207
9.6.7	Id: Statistiques	208
9.7	IdH – Seuil supérieur du module de protection différentielle	209
9.7.1	IdH: Paramètres d'organisation	209
9.7.2	IdH: Paramètres globales	209
9.7.3	IdH: Définition du groupe de paramètres	209
9.7.4	IdH: États des entrées	210
9.7.5	IdH: Signaux (états des sorties)	211
9.8	IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre Module local	213
9.8.1	IdG: Paramètres d'organisation	213
9.8.2	IdG: Paramètres globales	213
9.8.3	IdG: Définition du groupe de paramètres	213

Table des matières

9.8.4	IdG: États des entrées	215
9.8.5	IdG: Signaux (états des sorties)	215
9.9	IdGH – Module de protection limitée du seuil des défauts à la terre	217
9.9.1	IdGH: Paramètres d'organisation	217
9.9.2	IdGH: Paramètres globales	217
9.9.3	IdGH: Définition du groupe de paramètres	217
9.9.4	IdGH: États des entrées	218
9.9.5	IdGH: Signaux (états des sorties)	219
9.10	IH2 – Appel de courant d'un module	220
9.10.1	IH2: Paramètres d'organisation	220
9.10.2	IH2: Paramètres globales	220
9.10.3	IH2: Définition du groupe de paramètres	220
9.10.4	IH2: États des entrées	221
9.10.5	IH2: Signaux (états des sorties)	221
9.11	I[1] ... I[6] – Étage à maximum de courant de phase	223
9.11.1	I[1]: Paramètres d'organisation	223
9.11.2	I[1]: Paramètres globales	223
9.11.3	I[1]: Définition du groupe de paramètres	224
9.11.4	I[1]: États des entrées	228
9.11.5	I[1]: Signaux (états des sorties)	229
9.12	IG[1] ... IG[4] – Protection du courant à la terre - Étage	231
9.12.1	IG[1]: Paramètres d'organisation	231
9.12.2	IG[1]: Paramètres globales	231
9.12.3	IG[1]: Définition du groupe de paramètres	232
9.12.4	IG[1]: États des entrées	236
9.12.5	IG[1]: Signaux (états des sorties)	237
9.13	ThR – Module d'image thermique	239
9.13.1	ThR: Paramètres d'organisation	239
9.13.2	ThR: Paramètres globales	239
9.13.3	ThR: Définition du groupe de paramètres	239
9.13.4	ThR: Commandes directes	241
9.13.5	ThR: États des entrées	241

9.13.6	ThR: Signaux (états des sorties)	241
9.13.7	ThR: Valeurs mesurées	242
9.13.8	ThR: Statistiques	243
9.14	I2>[1] ... I2>[2] – Étage de charge déséquilibrée	244
9.14.1	I2>[1]: Paramètres d'organisation	244
9.14.2	I2>[1]: Paramètres globales	244
9.14.3	I2>[1]: Définition du groupe de paramètres	245
9.14.4	I2>[1]: États des entrées	247
9.14.5	I2>[1]: Signaux (états des sorties)	247
9.15	U[1] ... U[6] – Étage de tension	249
9.15.1	U[1]: Paramètres d'organisation	249
9.15.2	U[1]: Paramètres globales	249
9.15.3	U[1]: Définition du groupe de paramètres	249
9.15.4	U[1]: États des entrées	252
9.15.5	U[1]: Signaux (états des sorties)	253
9.16	df/dt – Vitesse de variation de la fréquence.	255
9.16.1	df/dt: Paramètres d'organisation	255
9.16.2	df/dt: Paramètres globales	255
9.16.3	df/dt: Définition du groupe de paramètres	255
9.16.4	df/dt: États des entrées	258
9.16.5	df/dt: Signaux (états des sorties)	258
9.17	delta phi – Saut de vecteur de tension	260
9.17.1	delta phi: Paramètres d'organisation	260
9.17.2	delta phi: Paramètres globales	260
9.17.3	delta phi: Définition du groupe de paramètres	260
9.17.4	delta phi: États des entrées	263
9.17.5	delta phi: Signaux (états des sorties)	263
9.18	Interdéclenchement	265
9.18.1	Interdéclenchement: Paramètres d'organisation	265
9.18.2	Interdéclenchement: Paramètres globales	265
9.18.3	Interdéclenchement: Définition du groupe de paramètres	266
9.18.4	Interdéclenchement: États des entrées	267

Table des matières

9.18.5	Interdéclenchement: Signaux (états des sorties)	267
9.19	Pr – Puissance active inverse	269
9.19.1	Pr: Paramètres d'organisation	269
9.19.2	Pr: Paramètres globales	269
9.19.3	Pr: Définition du groupe de paramètres	269
9.19.4	Pr: États des entrées	272
9.19.5	Pr: Signaux (états des sorties)	272
9.20	Qr	274
9.20.1	Qr: Paramètres d'organisation	274
9.20.2	Qr: Paramètres globales	274
9.20.3	Qr: Définition du groupe de paramètres	274
9.20.4	Qr: États des entrées	276
9.20.5	Qr: Signaux (états des sorties)	277
9.21	LVRT[1] ... LVRT[2] – Maintien de l'alimentation en cas d'incident de tension (LVRT)	278
9.21.1	LVRT[1]: Paramètres d'organisation	278
9.21.2	LVRT[1]: Paramètres globales	278
9.21.3	LVRT[1]: Définition du groupe de paramètres	278
9.21.4	LVRT[1]: Commandes directes	282
9.21.5	LVRT[1]: États des entrées	283
9.21.6	LVRT[1]: Signaux (états des sorties)	283
9.21.7	LVRT[1]: Compteurs	284
9.22	VG[1] ... VG[2] – Étage de tension résiduelle	285
9.22.1	VG[1]: Paramètres d'organisation	285
9.22.2	VG[1]: Paramètres globales	285
9.22.3	VG[1]: Définition du groupe de paramètres	286
9.22.4	VG[1]: États des entrées	287
9.22.5	VG[1]: Signaux (états des sorties)	288
9.23	V 012[1] ... V 012[6] – Composantes symétriques : Surveillance de la composante directe ou de la composante inverse du courant	290
9.23.1	V 012[1]: Paramètres d'organisation	290
9.23.2	V 012[1]: Paramètres globales	290
9.23.3	V 012[1]: Définition du groupe de paramètres	291

9.23.4	V 012[1]: États des entrées	292
9.23.5	V 012[1]: Signaux (états des sorties)	293
9.24	f[1] ... f[6] – Module de protection de la fréquence	294
9.24.1	f[1]: Paramètres d'organisation	294
9.24.2	f[1]: Paramètres globales	294
9.24.3	f[1]: Définition du groupe de paramètres	294
9.24.4	f[1]: États des entrées	296
9.24.5	f[1]: Signaux (états des sorties)	297
9.25	PQS[1] ... PQS[6] – Protection de l'alimentation - Module	299
9.25.1	PQS[1]: Paramètres d'organisation	299
9.25.2	PQS[1]: Paramètres globales	299
9.25.3	PQS[1]: Définition du groupe de paramètres	299
9.25.4	PQS[1]: États des entrées	302
9.25.5	PQS[1]: Signaux (états des sorties)	303
9.26	PF[1] ... PF[2] – Facteur de puissance - Module	304
9.26.1	PF[1]: Paramètres d'organisation	304
9.26.2	PF[1]: Paramètres globales	304
9.26.3	PF[1]: Définition du groupe de paramètres	304
9.26.4	PF[1]: États des entrées	306
9.26.5	PF[1]: Signaux (états des sorties)	307
9.27	Q->&V<	309
9.27.1	Q->&V<: Paramètres d'organisation	309
9.27.2	Q->&V<: Paramètres globales	309
9.27.3	Q->&V<: Définition du groupe de paramètres	309
9.27.4	Q->&V<: États des entrées	312
9.27.5	Q->&V<: Signaux (états des sorties)	312
9.28	Recon[1] ... Recon[2] – Reconnexion	314
9.28.1	Recon[1]: Paramètres d'organisation	314
9.28.2	Recon[1]: Paramètres globales	314
9.28.3	Recon[1]: Définition du groupe de paramètres	315
9.28.4	Recon[1]: États des entrées	317
9.28.5	Recon[1]: Signaux (états des sorties)	318

Table des matières

9.29	UFLS – Délestage de charge de sous-fréquence basé sur la direction du flux de puissance active	319
9.29.1	UFLS: Paramètres d'organisation	319
9.29.2	UFLS: Paramètres globales	319
9.29.3	UFLS: Définition du groupe de paramètres	320
9.29.4	UFLS: États des entrées	323
9.29.5	UFLS: Signaux (états des sorties)	324
9.30	AR – Réenclenchement automatique	326
9.30.1	AR: Paramètres d'organisation	326
9.30.2	AR: Paramètres globales	326
9.30.3	AR: Définition du groupe de paramètres	327
9.30.4	AR: Commandes directes	331
9.30.5	AR: États des entrées	332
9.30.6	AR: Signaux (états des sorties)	332
9.30.7	AR: Compteurs	335
9.30.8	Abandon AWE	336
9.31	Sync – Contr synchr	337
9.31.1	Sync: Paramètres d'organisation	337
9.31.2	Sync: Paramètres globales	337
9.31.3	Sync: Définition du groupe de paramètres	338
9.31.4	Sync: États des entrées	341
9.31.5	Sync: Signaux (états des sorties)	341
9.31.6	Sync: Valeurs mesurées	343
9.32	V/f>[1] ... V/f>[2] – Surexcitation	344
9.32.1	V/f>[1]: Paramètres d'organisation	344
9.32.2	V/f>[1]: Paramètres globales	344
9.32.3	V/f>[1]: Définition du groupe de paramètres	344
9.32.4	V/f>[1]: États des entrées	346
9.32.5	V/f>[1]: Signaux (états des sorties)	346
9.33	SOTF – Commutation sur défaut - Module	348
9.33.1	SOTF: Paramètres d'organisation	348
9.33.2	SOTF: Paramètres globales	348
9.33.3	SOTF: Définition du groupe de paramètres	349

9.33.4	SOTF: États des entrées	350
9.33.5	SOTF: Signaux (états des sorties)	350
9.34	CLPU – Module d'excitation de charge à froid	352
9.34.1	CLPU: Paramètres d'organisation	352
9.34.2	CLPU: Paramètres globales	352
9.34.3	CLPU: Définition du groupe de paramètres	353
9.34.4	CLPU: États des entrées	354
9.34.5	CLPU: Signaux (états des sorties)	354
9.35	ExP[1] ... ExP[4] – Module de protection externe	356
9.35.1	ExP[1]: Paramètres d'organisation	356
9.35.2	ExP[1]: Paramètres globales	356
9.35.3	ExP[1]: Définition du groupe de paramètres	357
9.35.4	ExP[1]: États des entrées	358
9.35.5	ExP[1]: Signaux (états des sorties)	358
9.36	Ext press soud – Pression soudaine	360
9.36.1	Ext press soud: Paramètres d'organisation	360
9.36.2	Ext press soud: Paramètres globales	360
9.36.3	Ext press soud: Définition du groupe de paramètres	361
9.36.4	Ext press soud: États des entrées	362
9.36.5	Ext press soud: Signaux (états des sorties)	362
9.37	Temp hui ext – Température d'huile extérieure	364
9.37.1	Temp hui ext: Paramètres d'organisation	364
9.37.2	Temp hui ext: Paramètres globales	364
9.37.3	Temp hui ext: Définition du groupe de paramètres	365
9.37.4	Temp hui ext: États des entrées	366
9.37.5	Temp hui ext: Signaux (états des sorties)	366
9.38	Surv temp ext[1] ... Surv temp ext[3] – Surveillance de la température extérieure	368
9.38.1	Surv temp ext[1]: Paramètres d'organisation	368
9.38.2	Surv temp ext[1]: Paramètres globales	368
9.38.3	Surv temp ext[1]: Définition du groupe de paramètres	369
9.38.4	Surv temp ext[1]: États des entrées	370
9.38.5	Surv temp ext[1]: Signaux (états des sorties)	370

Table des matières

9.39	Trip-Trans – Transfert de déclenchement sur la communication de protection	372
9.39.1	Trip-Trans: Paramètres d'organisation	372
9.39.2	Trip-Trans: Définition du groupe de paramètres	372
9.39.3	Trip-Trans: États des entrées	373
9.39.4	Trip-Trans: Signaux (états des sorties)	373
9.39.5	Trip-Trans – Transfert de déclenchement sur la communication de protection	375
9.40	Sig-Trans – Transfert de signal sur la communication de protection	376
9.40.1	Sig-Trans: Paramètres d'organisation	376
9.40.2	Sig-Trans: Paramètres	376
9.40.3	Sig-Trans: Signaux (états des sorties)	376
9.40.4	Sig-Trans – Transfert de signal sur la communication de protection	377
9.41	Surv	379
9.41.1	CBF – Module de protection de défaut de disjoncteur	379
9.41.2	TCS – Déclenchement de surveillance du circuit	383
9.41.3	CTS – Surveillance TC	386
9.41.4	PdP – Perte de potentiel	389
10	Contrôl	393
10.1	Ctrl: Paramètres d'organisation	393
10.2	Ctrl: Paramètres	393
10.3	Ctrl: Commandes directes	393
10.4	Ctrl: États des entrées	394
10.5	Ctrl: Signaux (états des sorties)	394
10.6	Ctrl: Valeurs mesurées	395
10.7	SG[1] ... SG[6] – Appareillage de connexion	396
10.7.1	SG[1]: Paramètres	396
10.7.2	SG[1]: Commandes directes	400
10.7.3	SG[1]: États des entrées	401
10.7.4	SG[1]: Signaux (états des sorties)	402
10.7.5	Usure du disjoncteur	406
11	Alarmes réseau	412
11.1	SysA: Paramètres d'organisation	412
11.2	SysA: Paramètres	412

11.3	SysA: États des entrées	413
11.4	SysA: Signaux (états des sorties)	413
12	Enregistrements	416
12.1	Enr. évt – L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.	416
12.1.1	Enr. évt: Commandes directes	416
12.1.2	Enr. évt: Signaux (états des sorties)	416
12.2	Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques	417
12.2.1	Enr perturb: Paramètres	417
12.2.2	Enr perturb: Commandes directes	418
12.2.3	Enr perturb: États des entrées	418
12.2.4	Enr perturb: Signaux (états des sorties)	419
12.2.5	Enr perturb: Valeurs mesurées	419
12.3	Enr déf. – Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.	420
12.3.1	Enr déf.: Paramètres	420
12.3.2	Enr déf.: Commandes directes	420
12.3.3	Enr déf.: Signaux (états des sorties)	420
12.4	Enr tend – Enregistr de tendance	421
12.4.1	Enr tend: Paramètres	421
12.4.2	Enr tend: Commandes directes	423
12.4.3	Enr tend: Signaux (états des sorties)	423
12.4.4	Enr tend: Compteurs	423
13	Logiq	424
13.1	Logiqu – Logiq	424
13.1.1	Logiqu: Paramètres d'organisation	424
13.1.2	Logiqu ... Logiqu – Logiq	425
14	Auto-surveillance	428
14.1	SSV: Commandes directes	428
14.2	SSV: Signaux (états des sorties)	428

Table des matières

14.3	SSV: Compteurs	428
15	Service	429
15.1	Sgen – Générateur de signal sinusoïdal	430
15.1.1	Sgen: Paramètres d'organisation	430
15.1.2	Sgen: Paramètres	430
15.1.3	Sgen: Commandes directes	431
15.1.4	Sgen: États des entrées	432
15.1.5	Sgen: Signaux (états des sorties)	432
15.1.6	Sgen: Valeurs mesurées	433
15.1.7	Sgen – Générateur de signal sinusoïdal	434
15.1.8	Sgen – Générateur de signal sinusoïdal	438
16	Listes sélect	442
17	Index	783

1 À propos de ce Manuel de référence

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MCDLV4. Autrement dit, il dresse la liste de tous les paramètres disponibles (ou susceptibles d'être rendus disponibles) avec les versions complètes (en option) du dispositif de protection MCDLV4.

PRUDENCE !



Ce document n'a pas été conçu pour fournir une description longue et/ou détaillée, ni pour remplacer de quelque façon que ce soit le Manuel technique complet. Pour chaque paramètre, seule une brève description est fournie.

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MCDLV4.

Chaque dispositif de protection HighPROTEC fonctionne en utilisant de nombreuses valeurs numériques de types différents. Dans toute notre documentation technique, il est fait référence aux « réglages » (ou « paramètres ») ou aux « signaux » ou encore aux « valeurs (mesurées) », selon le type.

Veuillez consulter le Manuel technique et, plus particulièrement le chapitre « Modules, paramètres, signaux et valeurs », afin d'obtenir les détails relatifs aux types de données existants.

Modules

Le micrologiciel de chaque dispositif de protection HighPROTEC peut être considéré comme étant divisé en plusieurs blocs de fonction indépendants, appelés « modules ». Chaque fonction de protection, par exemple, est un module à elle seule. Mais l'un des concepts fondamentaux d'un dispositif de protection HighPROTEC est d'assurer sa mise en œuvre avec des conséquences importantes : La fonction de calcul des données statistiques est un module (appelé « Statistiq »), chaque protocole de communication est un module, le contrôle des dispositifs d'appareillage de connexion est un module (appelé « Ctrl »), mais les propriétés du dispositif d'appareillage de connexion proprement dit font partie d'un autre module. Il existe même un module de protection générale (appelé « Prot ») qui interagit avec tous les modules de protection spécifiques.

Chaque paramètre, chaque valeur et chaque signal est, par conséquent, membre d'un module.

Mais, notez que souvent, les boîtes de dialogue de paramètres (sur le tableau (IHM) ou dans le logiciel d'exploitation *Smart view*) ne mentionnent pas le nom du module, dès lors qu'il est évident dans la branche de menu. Cela signifie que les paramètres sont souvent affichés uniquement avec leur nom de paramètre individuel, c'est-à-dire, simplement « Fonction » au lieu du nom complet « I[1] . Fonction ». Cela offre un meilleur aperçu tout en simplifiant toutes les opérations et tâches de configuration. Néanmoins, sachez que l'écriture « Fonction » est une simple abréviation. En effet, **chaque** paramètre appartient **toujours** à un module et, par conséquent, pour que cela soit parfaitement clair, les tableaux de référence comportent toujours le nom du module qui est ajouté devant chaque nom de paramètre.

Plus spécifiquement, pour les fonctions de protection, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs instances actives. Par exemple, la protection contre les surintensités consiste généralement en plusieurs « étages » et ceux-ci sont exécutés simultanément (en utilisant leurs valeurs de réglage individuelles). C'est donc une particularité importante de tous les dispositifs de protection HighPROTEC que de nombreux modules existent dans

plusieurs « instances », qui sont numérotées (entre parenthèses) : Pour la protection contre les surintensités, par exemple : »I[1]«, I[2]«, ...

Dans les tableaux de référence, chaque module est généralement associé à un chapitre dédié, qui répertorie dès le début le nombre d'instances disponibles. Par la suite, dans les sous-chapitres qui répertorient les différents types de paramètre, seule la première instance (par ex., »I[1]«) est mentionnée car toutes les autres sont identiques.









Structure d'un tableau de référence

Étant donné que tous les modules (ou presque tous) peuvent être activés ou désactivés indépendamment des autres modules et que tous les paramètres d'un module inactif disparaissent de la branche de menu, il ne serait pas utile que ce Manuel de référence liste les paramètres triés selon la structure de menus. Au lieu de cela, la liste des catégories de modules (par ex., « Fonctions de protection ») et de tous les modules de chaque catégorie est fournie.


Chaque paramètre est associé à un tableau répertoriant ses propriétés, qui ressemble à ce qui suit :

Module Paramètre	[Chemin de menu pour accéder à ce paramètre]	
Valeur par défaut	Plage de valeurs	Autorisation
Pour certains paramètres :		
• Restrictions de disponibilité		
Type	Courte description expliquant la fonction de ce paramètre.	

« Type » désigne le type de données associé au paramètre, qui est représenté par une petite icône. Les types possibles sont les suivants :



-  Paramètre de réglage
-  Contrôle direct
-  État d'entrée
-  Signal (état de sortie)
-  Valeur statistique
-  Compteur
-  Valeur (de mesure)
-  Boîte de dialogue : une boîte de dialogue peut présenter plusieurs objets de données en utilisant une représentation et/ou une fonction spéciale.


« Autorisation » indique le niveau d'accès et le mot de passe requis pour modifier le paramètre. (Reportez-vous au chapitre « Sécurité » du Manuel technique complet pour obtenir plus de détails.)

«  Adapt. param. » signifie que ce paramètre prend en charge les " Groupes de paramètres adaptatifs. (Reportez-vous à la section « Groupes de paramètres adaptatifs » du Manuel d'utilisation.)

Pour certains types de paramètre (par ex., les états d'entrée et de sortie), la deuxième ligne (valeur par défaut, plage de valeurs, autorisation) n'est pas utile et n'est donc pas mentionnée.

Exemple de paramètre :

I[1] .Mode	[Organis module]	
non directionnel	Liste sélect  Mode: -, non directionnel, direct, inverse	S.3
 mode de fonctionnement général		

Cela signifie que le paramètre est accessible via le menu [Organis module] et que ses valeurs sont sélectionnées à partir d'une liste de sélection nommée « Mode ». La flèche «  » indique une référence croisée (lien hypertexte) dans le chapitre « Listes de sélection » et il suffit de cliquer pour accéder à un tableau fournissant la liste de tous les choix disponibles. Le niveau d'accès « S.3 » correspond au niveau d'accès « Superviseur-Lv3 », qui est nécessaire pour modifier le paramètre.

Public ciblé

Ce manuel est destiné à servir de base de travail aux :

- Ingénieurs du secteur de la protection,
- Techniciens de mise en service,
- Personnel chargé de la configuration, des tests et de la maintenance des dispositifs de protection et de commande,
- Personnel qualifié pour les installations et les centrales électriques.

Toutes les fonctions concernant le MCDLV4 sont répertoriées. S'il s'avérait qu'une description de fonction, de paramètre ou d'entrée-sortie ne s'applique pas à l'appareil utilisé, ignorez ces informations.

Ce manuel décrit les versions complètes (le cas échéant) des appareils.

Toutes les informations et données techniques contenues dans le présent manuel reflètent leur état au moment de la publication du document. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques en rapport avec les développements futurs sans modifier ce manuel et sans préavis. Ainsi, aucune réclamation ne peut être apportée sur la base des informations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Nous ne saurons être tenus responsable des dommages et défaillances de fonctionnement causés par des erreurs de manipulation ou le non respect des directives du présent manuel.

La reproduction ou la transmission à des tiers sous toute forme que ce soit de tout ou partie de ce manuel est formellement interdite, sauf autorisation écrite de *Woodward*.

Le présent Manuel de référence est livré avec l'appareil lors de son achat. Dans le cas où celui-ci est transmis (vendu) à un tiers, le manuel doit être remis également.

Informations relatives à la responsabilité et à la garantie

Woodward réfute toute responsabilité en cas de dommages résultants de conversions ou de modifications apportées au dispositif ou au travail de planification (projection), à la configuration des paramètres ou aux modifications de réglage effectuées par le client.

La garantie expire lorsqu'un dispositif est ouvert par des personnes autres que des spécialistes *Woodward*.

Les explications mentionnées ci-dessus ne complètent pas les conditions de garantie et de responsabilité stipulées dans les Conditions générales de *Woodward*.

2 Matériel

2.1 Configuration du périphérique

Protection différentielle de ligne							
MCDLV4	-2	#	#	#	#	#	#
Var matérielle 1							
8 ent numér 7 relais sortie binaire Stabilization Range Entrées mesure tension: 0-800VAC	A						
16 ent numér 13 relais sortie binaire Stabilization Range Entrées mesure tension: 0-800VAC	D						
24 ent numér 20 relais sortie binaire Stabilization Range Entrées mesure tension: 0-300VAC	E						
Var matérielle 2							
Courant phase 5A/1A, courant terre 5A/1A	0						
Courant phase 5A/1A, courant sens à la terre 5A/1A	1						
Boîtier							
Mont encastré	A						
Montage 19 po (semi-encastré)	B						
Vers personnel 1	H						
Vers personnel 2	K						
Interface de communication de protection							
LC Fib optique	0						
ST Fib optique	1						
Communication							
Sans	A						
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	B						
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	C						
Fib optique: Profibus-DP	D						
D-SUB: Profibus-DP	E						
Fib optique: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	F						
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU	G						
Ethernet: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104	H						

2 Matériel



2.1 Configuration du périphérique



Protection différentielle de ligne							
MCDLV4						-2	#
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU							I
Ethernet/Fib optique: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104							K
Ethernet/Fib optique: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104							L
RS 485, Ethernet: CEI 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU							T
Circuit imprimé							
Standard							A
les circuits imprimés sont tropicalisés							B



2.2 Entr numér

2.2.1 « DI8-X1 »

2.2.1.1 Empl EN X1: Paramètres

Empl EN X1 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  Tension nom.	S.3
 Tension nominale des entrées numériques		


Empl EN X1 . Inversion 1 ... Empl EN X1 . Inversion 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion des signaux d'entrée.		

Empl EN X1 . Durée anti-reb 1 ... Empl EN X1 . Durée anti-reb 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms  Durée anti-reb.	S.3
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		

2 Matériel


2.2.1.2 Empl EN X1: Signaux (états des sorties)


2.2.1.2 Empl EN X1: Signaux (états des sorties)


Empl EN X1 . EN 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl EN X1]
...	
Empl EN X1 . EN 8	
 <i>Signal : Entrée numérique</i>	

2.2.2 EN

2.2.2.1 Empl EN X5: Paramètres

Empl EN X5 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	↳ Tension nom.	
	Tension nominale des entrées numériques	

Empl EN X5 . Inversion 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
...		
Empl EN X5 . Inversion 8		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Inversion des signaux d'entrée.	



Empl EN X5 . Durée anti-reb 1	[Para module / Entr numér / Empl EN X5 / Group 1]	
...		
Empl EN X5 . Durée anti-reb 8		
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	↳ Durée anti-reb.	
	Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.	



2.2.2.2 Empl EN X5: Signaux (états des sorties)



Empl EN X5 . EN 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl EN X5]	
...		
Empl EN X5 . EN 8		
	Signal : Entrée numérique	

2.2.3 EN


2.2.3.1 Empl EN X6: Paramètres

Empl EN X6 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  Tension nom.	S.3
	Tension nominale des entrées numériques	

Empl EN X6 . Inversion 1 ... Empl EN X6 . Inversion 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion des signaux d'entrée.	

Empl EN X6 . Durée anti-reb 1 ... Empl EN X6 . Durée anti-reb 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X6 / Group 1]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms  Durée anti-reb.	S.3
	Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.	


2.2.3.2 Empl EN X6: Signaux (états des sorties)


Empl EN X6 . EN 1 ... Empl EN X6 . EN 8	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl EN X6]	
	Signal : Entrée numérique	


2.3 Sort binaires


2.3.1 6 Sort binaires


2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		

Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		



Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		



Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		



Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		



2 Matériel



2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		


Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		



Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



Empl SB X2 . Affect 2 ... Empl SB X2 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		



Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		



Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	

Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	

Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	



Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	



Empl SB X2 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X2 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	


2 Matériel


2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres



Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	


Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	


Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
	Mode fonctiont	


Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	


Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	

Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:		↳ 1..n, Liste affect.	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémoire" est actif.		

Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		







Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
SG[1] . Cmd ON		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect		







Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
...			
Empl SB X2 . Inversion 7			
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	Inversion de l'état du signal affecté.		

Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
...			
Empl SB X2 . Affect 7			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect		

2 Matériel



2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres



Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		
Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		
Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		
Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		
Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		
Empl SB X2 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		



Empl SB X2 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
SG[1] . Cmd OFF	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		
Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		
Empl SB X2 . Affect 2 ... Empl SB X2 . Affect 7	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		
Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		
Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		
Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		



2 Matériel



2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X2 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


Empl SB X2 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		

Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		

Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X2 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


2 Matériel


2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres



Empl SB X2 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 6]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
 Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.		



Empl SB X2 . Mode désarm	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
 ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		



Empl SB X2 . t-Tempo DÉARM	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.		

Empl SB X2 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".		

Empl SB X2 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s Dispo seult si:	0.00s ... 300.00s	S.3
 L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.		


2.3.1.2 Empl SB X2: Commandes directes

Empl SB X2 . DÉSARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
 Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		


Empl SB X2 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.		


2 Matériel


2.3.1.3 Empl SB X2: Signaux (états des sorties)

Empl SB X2 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . Force RS6		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
☉	Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".	

2.3.1.3 Empl SB X2: Signaux (états des sorties)


Empl SB X2 . SB 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . SB 6		
	Signal : Relais de sortie binaire	


Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance	


Empl SB X2 . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.	


2.3.2 5 Sort binaires


2.3.2.1 Empl SB X4: Paramètres


Empl SB X4 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		

Empl SB X4 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		

Empl SB X4 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X4 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X4 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X4 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


2 Matériel


2.3.2.1 Empl SB X4: Paramètres


Empl SB X4 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
...		
Empl SB X4 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X4 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 1]	
...		
Empl SB X4 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


Empl SB X4 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		


Empl SB X4 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X4 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X4 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		

Empl SB X4 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:		↳ 1..n, Liste affect.	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémoire" est actif.		

Empl SB X4 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


Empl SB X4 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
...			
Empl SB X4 . Affect 7			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect		


Empl SB X4 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 2]	
...			
Empl SB X4 . Inversion 7			
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	Inversion de l'état du signal affecté.		



Empl SB X4 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)		Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
		↳ 1...n Modes fonctiont.	
	Mode fonctiont		



2 Matériel



2.3.2.1 Empl SB X4: Paramètres



Empl SB X4 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	



Empl SB X4 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	



Empl SB X4 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	


Empl SB X4 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	


Empl SB X4 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X4 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
...		
Empl SB X4 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



Empl SB X4 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 3]	
...		
Empl SB X4 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

Empl SB X4 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
	Mode fonctiont	

Empl SB X4 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	



Empl SB X4 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	



Empl SB X4 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	



Empl SB X4 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.	



2 Matériel


2.3.2.1 Empl SB X4: Paramètres


Empl SB X4 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		



Empl SB X4 . Affect 1 ... Empl SB X4 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



Empl SB X4 . Inversion 1 ... Empl SB X4 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X4 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		



Empl SB X4 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		



Empl SB X4 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Empl SB X4 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		

Empl SB X4 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		









Empl SB X4 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		

Empl SB X4 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]	
...		
Empl SB X4 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X4 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X4 / SB 5]	
...		
Empl SB X4 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


2 Matériel


2.3.2.1 Empl SB X4: Paramètres

Empl SB X4 . Ctrl DÉSARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X4]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
 Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉSARMÉ" pour la deuxième étape.		
Empl SB X4 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X4]
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
 ATTENTION ! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		
Empl SB X4 . t-Tempo DÉSARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X4]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.		
Empl SB X4 . Force Mode		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X4]
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".		
Empl SB X4 . t-Timeout Force		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X4]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.		

2.3.2.2 Empl SB X4: Commandes directes

Empl SB X4 . DÉSARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X4]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
<p>☉ <i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i></p>		

Empl SB X4 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X4]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
<p>☉ <i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i></p>		



Empl SB X4 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X4]	
...		
Empl SB X4 . Force RS5		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
<p>☉ <i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i></p>		

2.3.2.3 Empl SB X4: Signaux (états des sorties)

Empl SB X4 . SB 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X4]	
...		
Empl SB X4 . SB 5		
 Signal : Relais de sortie binaire		


2 Matériel


2.3.2.3 Empl SB X4: Signaux (états des sorties)


Empl SB X4 . DÉSARMÉ!	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X4]
	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X4 . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X4]
	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>


2.3.3 6 Sort binaires


2.3.3.1 Empl SB X5: Paramètres


Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		

Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		

Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X5 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X5 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


2 Matériel


2.3.3.1 Empl SB X5: Paramètres


Empl SB X5 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 1]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		


Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		

Empl SB X5 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:		↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémoire" est actif.</i>		

Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		


Empl SB X5 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
...			
Empl SB X5 . Affect 7			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect		


Empl SB X5 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 2]	
...			
Empl SB X5 . Inversion 7			
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X5 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)		Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
		↳ 1...n Modes fonctiont.	
	Mode fonctiont		



2 Matériel



2.3.3.1 Empl SB X5: Paramètres



Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	



Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	



Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	


Empl SB X5 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	


Empl SB X5 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X5 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 3]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
	Mode fonctiont	

Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	



Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	



Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	



Empl SB X5 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.	



2 Matériel


2.3.3.1 Empl SB X5: Paramètres


Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		



Empl SB X5 . Affect 1 ... Empl SB X5 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



Empl SB X5 . Inversion 1 ... Empl SB X5 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X5 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		



Empl SB X5 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		



Empl SB X5 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Empl SB X5 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		

Empl SB X5 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X5 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


Empl SB X5 . Affect 1 ... Empl SB X5 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X5 . Inversion 1 ... Empl SB X5 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


2 Matériel


2.3.3.1 Empl SB X5: Paramètres


Empl SB X5 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		


Empl SB X5 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X5 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X5 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X5 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X5 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		

Empl SB X5 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
...		
Empl SB X5 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

Empl SB X5 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X5 / SB 6]	
...		
Empl SB X5 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



Empl SB X5 . Ctrl DÉARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
 Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.		


Empl SB X5 . Mode désarm	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]	
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
 ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		

Empl SB X5 . t-Tempo DÉARM	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.		



2 Matériel



2.3.3.2 Empl SB X5: Commandes directes


Empl SB X5 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".		

Empl SB X5 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.		

2.3.3.2 Empl SB X5: Commandes directes


Empl SB X5 . DÉSARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X5]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
 Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		


Empl SB X5 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.		

Empl SB X5 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X5]	
...		
Empl SB X5 . Force RS6		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
☉	Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".	

2.3.3.3 Empl SB X5: Signaux (états des sorties)


Empl SB X5 . SB 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X5]	
...		
Empl SB X5 . SB 6		
	Signal : Relais de sortie binaire	


Empl SB X5 . DÉSARMÉ!	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X5]	
	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance	


Empl SB X5 . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X5]	
	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.	


2.3.4 4 Sort binaires


2.3.4.1 Empl SB X6: Paramètres


Empl SB X6 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		


Empl SB X6 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X6 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X6 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X6 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X6 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.		


Empl SB X6 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
...		
Empl SB X6 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

Empl SB X6 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 1]	
...		
Empl SB X6 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		

Empl SB X6 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 Mode fonctiont		


Empl SB X6 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		


Empl SB X6 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X6 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


2 Matériel


2.3.4.1 Empl SB X6: Paramètres


Empl SB X6 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémoire" est actif.</i>		


Empl SB X6 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		



Empl SB X6 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]
...		
Empl SB X6 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



Empl SB X6 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 2]
...		
Empl SB X6 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X6 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 <i>Mode fonctiont</i>		



Empl SB X6 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	

Empl SB X6 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	

Empl SB X6 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	



Empl SB X6 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	



Empl SB X6 . Inversion	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	


Empl SB X6 . Affect 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
...		
Empl SB X6 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	


2 Matériel



2.3.4.1 Empl SB X6: Paramètres



Empl SB X6 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 3]	
...		
Empl SB X6 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	



Empl SB X6 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
	Mode fonctiont	



Empl SB X6 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.	



Empl SB X6 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Retard désactiv	



Empl SB X6 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.	



Empl SB X6 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
	Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.	

Empl SB X6 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X6 . Affect 1 ... Empl SB X6 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


Empl SB X6 . Inversion 1 ... Empl SB X6 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X6 / SB 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



Empl SB X6 . Ctrl DÉARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X6]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
 <i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.</i>		


Empl SB X6 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X6]
permanent	permanent, Timeout  Mode.	S.3
 <i>ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>		

2 Matériel



2.3.4.2 Empl SB X6: Commandes directes



Empl SB X6 . t-Tempo DÉARM	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X6]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
 Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.		


Empl SB X6 . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X6]	
permanent	permanent, Timeout	S.3
	 Mode.	
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".		

Empl SB X6 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X6]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
 L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.		


2.3.4.2 Empl SB X6: Commandes directes


Empl SB X6 . DÉARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X6]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 actif/inactif.	
 Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉARMER les sorties relais. Cela DÉARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		


Empl SB X6 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X6]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens	S.3
	 Mode fonct des relais.	
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.		

Empl SB X6 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X6]	
...		
Empl SB X6 . Force RS4		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
☉	Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".	

2.3.4.3 Empl SB X6: Signaux (états des sorties)

Empl SB X6 . SB 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X6]	
...		
Empl SB X6 . SB 4		
	Signal : Relais de sortie binaire	










Empl SB X6 . DÉSARMÉ!	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X6]	
	Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance	



Empl SB X6 . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X6]	
	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.	



2.4 DEL



2.4.1 DEL groupe A - Diodes luminescentes (DEL) à droite de l'afficheur



2.4.1.1 DEL groupe A: Paramètres



DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	
DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	
DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
vert	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	
DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.	
DEL groupe A . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
Prot . actif	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	

DEL groupe A . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

DEL groupe A . Affect 2	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 1]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	



DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	



DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	



DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	



2 Matériel



2.4.1.1 DEL groupe A: Paramètres


DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		


DEL groupe A . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


DEL groupe A . Affect 2 ... DEL groupe A . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
clig rouge	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		


DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		


DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


2 Matériel


2.4.1.1 DEL groupe A: Paramètres


DEL groupe A . Affect 2	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 3]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		


DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		


DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		


DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe A . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
...		
DEL groupe A . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe A . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 4]	
...		
DEL groupe A . Inversion 5		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		











DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		



DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		



DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		



2 Matériel



2.4.1.1 DEL groupe A: Paramètres



DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		
DEL groupe A . Affect 1 ... DEL groupe A . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		
DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 5]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		
DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		
DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		

DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		


DEL groupe A . Affect 1 ... DEL groupe A . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 6]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		


DEL groupe A . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		


2 Matériel


2.4.1.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		

DEL groupe A . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		



DEL groupe A . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		



DEL groupe A . Affect 1 ... DEL groupe A . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		



DEL groupe A . Inversion 1 ... DEL groupe A . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe A / DEL 7]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



2.4.2 DEL groupe B - Diodes lumineuses (DEL) à gauche de l'afficheur



2.4.2.1 DEL groupe B: Paramètres

DEL groupe B . Mémor.		[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	

DEL groupe B . Signal acq		[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	



DEL groupe B . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]
vert	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	



DEL groupe B . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]
clig roug	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.	



DEL groupe B . Affect 1		[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]
ProtCom . actif	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	



2 Matériel



2.4.2.1 DEL groupe B: Paramètres



DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	



DEL groupe B . Affect 2	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 1]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	



DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
vert clign.	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	

DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.	

DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
I[6] . actif	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	


DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	


DEL groupe B . Affect 2 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 2]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	


DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	


2 Matériel


2.4.2.1 DEL groupe B: Paramètres


DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	


DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	


DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.	


DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	


DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 3]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	

DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		

DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		



DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		



DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		



2 Matériel



2.4.2.1 DEL groupe B: Paramètres


DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 4]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Inversion de l'état du signal affecté.	


DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
	Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.	


DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.	


DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
rou	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.	


DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
	La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.	

DEL groupe B . Affect 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
...		
DEL groupe B . Affect 5		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

DEL groupe B . Inversion 1	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 5]	
...		
DEL groupe B . Inversion 5		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		








DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		



DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		



DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		



2 Matériel



2.4.2.1 DEL groupe B: Paramètres

DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		
DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		
DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 6]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		
DEL groupe B . Mémor.	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.		
DEL groupe B . Signal acq	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.		


DEL groupe B . Coul activ DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.		


DEL groupe B . Coul inactive DEL	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.		

DEL groupe B . Affect 1 ... DEL groupe B . Affect 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		


DEL groupe B . Inversion 1 ... DEL groupe B . Inversion 5	[Para module / DEL / DEL groupe B / DEL 7]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion de l'état du signal affecté.		



2.5 HMI – face avant



Mot pass		[Para module / Sécurité / Mot pass]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Modification du mot de passe</i>	


Niveau d'accès		[Para module / Sécurité / Niveau d'accès]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Niveau d'accès</i>	

2.5.1 HMI: Paramètres

HMI . Affichage éteint		[Para module / HMI]
180s	20s ... 3600s	S.3
	<i>La lumière arrière de l'affichage s'éteint lorsque cette temporisation a expiré.</i>	

HMI . Langue menu		[Para module / HMI]
Anglais	Anglais ... Roumain	S.3
	 Selection.	
	<i>Sélection de la langue</i>	

HMI . Affichage du numéro ANSI		[Para module / HMI]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Affichage des numéros de module ANSI</i>	

HMI . t-max modi/accès		[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]
180s	20s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucune autre touche n'est activée sur le panneau, après l'expiration de cette période, tous les paramètres mis en cache (modifiés) sont annulés. L'accès au module sera verrouillé en retombant au niveau Lecture seule Lv0.</i>	

2.5.2 HMI: Commandes directes









HMI . Contrast	[Para module / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contrast</i>	

HMI . Config. réinit. dispositif	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée ↳ Config. réinit. dispositif.	S.3
☉	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

2.5.3 HMI: Valeurs mesurées



HMI . Config. réinit. dispositif	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée ↳ Config. réinit. dispositif.	
🔧	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	



3 Sécurité

- ProtCom . Smart view via ProtCom:  Tab.
- Ctrl . Autoris commut:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- HMI . t-max modi/accès:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- ProtCom . Smart view via ProtCom:  Tab.
- Mot pass:  Tab.
- Niveau d'accès:  Tab.


Sys . Smart view via USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
actif	inactif, actif	
	 Mode.	
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>		



Sys . Smart view via Eth	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
actif	inactif, actif	
<i>Dispo. selon matériel</i>	 Mode.	
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>		



Sys . Mot de passe pour conn. USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.	
	 Type déf. mot de passe.	
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion USB.</i>		

Sys . Mot de passe conn. rés. distante	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.	
	 Type déf. mot de passe.	
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion Smart view via une interface réseau.</i>		

Sys . Certificat TLS		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Spécifique au dispositif	Spécifique au dispositif, Basique, Altération  Certificat TLS.	
	<i>Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.</i>	



Journal de sécurité		[Utilisat / Sécurité / Journal de sécurité]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Messages liés à la sécurité</i>	



Sys . Smart view via USB		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface USB.</i>	

Sys . Smart view via Eth		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface Ethernet.</i>	

4 Paramètres d'excitation


4.1 para champ: Paramètres


para champ . Ordre phases		[para champ / Paramètres généraux]	
ABC		ABC, ACB  Ordre phases.	S.3
	<i>Ordre phases</i>		


para champ . f		[para champ / Paramètres généraux]	
50Hz		50Hz, 60Hz  fN.	S.3
	<i>Fréquence nominale</i>		


4.2 TT - Transformateur de tension


4.2.1 TT: Paramètres


TT . Niv coupure V		[Para module / Affich mesures / Tension]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	La tension de phase affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs. Ce paramètre est en rapport avec la tension connectée à l'appareil (entre phases ou entre phase et terre).	

TT . Niv coupure VG mes		[Para module / Affich mesures / Tension]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	La tension résiduelle mesurée affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	

TT . Niv coupure VG calc		[Para module / Affich mesures / Tension]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	La tension résiduelle calculée affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	


TT . Niv coupure comp V012		[Para module / Affich mesures / Tension]
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	


TT . TT pri		[para champ / TT]
10000U	60U ... 500000U	S.3
	Tension nominale des transformateurs de tension du côté primaire. Notez que la tension entre phases doit toujours être saisie ici.	


TT . TT sec		[para champ / TT]
100U	If: empl 4 = Entrées mesure tension • 60.00U ... 520.00U If: empl 4 = Mesure de la tension 5 relais sortie binaire • 60.00U ... 200.00U	S.3
	Tension nominale des transformateurs de tension du côté secondaire. Notez que la tension entre phases doit toujours être saisie ici.	


4 Paramètres d'excitation


4.2.1 TT: Paramètres


TT . TT con		[para champ / TT]
Phase/terre	Phase / phase, Phase/terre	S.3
	↳ TT con.	
 Ce paramètre doit être défini afin de garantir l'affectation correcte des canaux de mesure de la tension dans le module.		

TT . EVT pri		[para champ / TT]
10000U	60U ... 500000U	S.3
 Tension primaire nominale de l'enroulement e-n des transformateurs de tension qui est uniquement prise en compte dans la mesure directe de la tension résiduelle (GVT con=mesurée/triangle fermé).		

TT . EVT sec		[para champ / TT]
100U	If: empl 4 = Entrées mesure tension • 35.00U ... 520.00U If: empl 4 = Mesure de la tension 5 relais sortie binaire • 35.00U ... 200.00U	S.3
 Tension secondaire nominale de l'enroulement e-n des transformateurs de tension qui est uniquement prise en compte dans la mesure directe de la tension résiduelle.		


TT . V Sync		[para champ / TT]
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31 ↳ Tensions à synchroniser.	S.3
 La quatrième entrée de la carte de mesure de la tension mesure la tension à synchroniser.		


TT . Phase MTA		[para champ / Direction / Général]
45°	0° ... 360°	S.3
 Angle maximal du couple : Angle entre le courant de phase et la tension de référence en cas de court-circuit. Cet angle est nécessaire pour déterminer la direction du défaut en cas de court-circuits. Remarque : si »Séquence de phase« = « ACB », le dispositif adapte en interne l'angle de direction en ajoutant 180°.		


TT . 3V0 Source		[para champ / Direction / Général]
mesuré	mesuré, calculé	S.3
	↳ 3V0 Source.	
	Les fonctions de protection de surintensité à la terre tiennent compte de ce paramètre pour les décisions de direction. Vous devez vérifier que ce paramètre est configuré sur "Mesuré" uniquement si la tension résiduelle est alimentée sur la quatrième entrée de la carte de mesure de la tension.	

TT . Terre MTA		[para champ / Direction / Général]
110°	0° ... 360°	S.3
	Angle maximal du couple à la terre : angle entre la grandeur de fonctionnement et la valeur de référence choisies en cas de défaut à la terre. Cet angle est nécessaire pour déterminer la direction du défaut à la terre en cas de court-circuit. En fonction de la direction à la terre sélectionnée, différentes valeurs de l'angle de couple maximal (MTA) sont utilisées : IGcalc 3V0, IGmeas 3V0 : Ground MTA; IGcalc Neg, IGmeas Neg : 90° + Phase MTA; IGcalc IPol : 0°; IGcalc Dual : 0° (si I2 et V2 sont disponibles) ou Ground MTA; IGmeas Dual : 90° + Phase MTA (si I2 et V2 sont disponibles) ou Ground MTA.	

TT . Angle cor ECT		[para champ / Direction / Général]
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
	Réglage fin de l'angle de mesure des transformateurs de courant raccordés à la terre. Le paramètre Correction angulaire permet de tenir compte des défauts des transformateurs de courant raccordés à la terre.	


TT . Dir. ctrl IG mes.		[para champ / Direction / Général]
IG mes 3V0	IG mes 3V0, I2,V2, Dual, cos(ϕ) , sin(ϕ)	S.3
	↳ Dir. ctrl IG mes..	
	Options de détection de la direction. IGmeas est utilisée comme grandeur d'exploitation.	


TT . Dir. ctrl IG calc.		[para champ / Direction / Général]
IG calc 3V0	IG calc 3V0, IG calc IPol (IG mes), Dual, I2,V2, cos(ϕ) , sin(ϕ)	S.3
	↳ Dir. ctrl IG calc..	
	Options de détection de la direction. IGcalc est utilisée comme grandeur d'exploitation.	


TT . 3V0 min		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.2Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	S.3
	Seuil de tension pour la détection de la direction des défauts de terre	


4 Paramètres d'excitation


4.2.1 TT: Paramètres


TT . t(3V0 min)		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.1s	0.00s ... 60.00s	S.3
	<i>Minuterie de déblocage pour la détection de la direction des défaut de terre : lorsque 3V0 dépasse la valeur du paramètre »3V0 min«, cette minuterie s'enclenche. Les résultats de direction sont débloqués après l'expiration de la minuterie.</i>	


TT . IG mes min		[para champ / Direction / Wattmétrique]
0.1In	Si: Cour sensible à la terre = 0	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	• 0.02In ... 2.00In	
	Si: Cour sensible à la terre ≠ 0	
	• 0.002In ... 2.000In	
	<i>Seuil du courant pour les méthodes de détection de direction $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ avec le courant de terre mesuré</i>	

TT . Angle limité λ1 IG mes.		[para champ / Direction / Wattmétrique]	
3° <i>Dispo seult si:</i>		1° ... 20°	S.3
	Angle limité 1 pour la méthode « cos » ou « sin » avec le courant de terre mesuré		



TT . Angle limité λ2 IG mes.		[para champ / Direction / Wattmétrique]	
3° <i>Dispo seult si:</i>		1° ... 20°	S.3
	Angle limité 2 pour la méthode « cos » ou « sin » avec le courant de terre mesuré		


TT . IG calc min		[para champ / Direction / Wattmétrique]	
0.1In		0.02In ... 2.00In	S.3
Dispo seult si:			
	Seuil du courant pour les méthodes de détection de direction cos(ϕ), sin(ϕ) avec le courant de terre mesuré		


TT . Angle limité $\lambda 1$ IG calc.		[para champ / Direction / Wattmétrique]
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Angle limité 1 pour la détermination de la direction du défaut de terre avec la méthode « $\cos(\phi)$ » ou « $\sin(\phi)$ »</i>	

TT . Angle limité $\lambda 2$ IG calc.		[para champ / Direction / Wattmétrique]
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Angle limité 2 pour la détermination de la direction du défaut de terre avec la méthode « $\cos(\phi)$ » ou « $\sin(\phi)$ »</i>	

TT . V Bloc f		[para champ / Fréquence]
0.5Vn	0.15Vn ... 0.90Vn	S.3
	<i>Seuil de déblocage des étages de fréquence</i>	


TT . delta phi - Mode		[para champ / Fréquence]
deux phases	Phase unique, deux phases, trois phases	S.3
 delta phi - Mode.		
	<i>Le module Delta Phi (saut de vecteur) se déclenche en cas de dépassement du décalage angulaire de la tension admissible (delta phi) des trois tensions mesurées (phase-terre ou phase-phase) sur une seule phase, deux phases ou toutes les phases.</i>	


TT . Fenêtre de stab. f		[para champ / Fréquence]
4	0 ... 10	S.3
	<i>Fenêtre de stabilisation, pour la stabilisation des valeurs de fréquence par rapport aux fluctuations momentanées. La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.</i>	

TT . Fenêtre de stab. F pour df/dt		[para champ / Fréquence]
3	2 ... 10	S.3
	<i>Fenêtre de stabilisation, pour la stabilisation des valeurs de fréquence qui sont utilisées en tant qu'entrées pour le calcul de df/dt par rapport aux fluctuations momentanées. La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.</i>	


4 Paramètres d'excitation

4.2.2 TT: Signaux (états des sorties)


TT . Fenêtre df/dt	[para champ / Fréquence]	
4	1 ... 10	S.3
	Fenêtre de détermination de df/dt (ROCOF). La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.	


TT . Fenêtre de stab. df/dt	[para champ / Fréquence]	
5	0 ... 10	S.3
	Fenêtre de stabilisation, pour la stabilisation des valeurs df/dt (ROCOF) par rapport aux fluctuations momentanées. La valeur définie est exprimée en cycles à la fréquence nominale.	


4.2.2 TT: Signaux (états des sorties)


TT . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]
	Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.


4.2.3 TT: Valeurs mesurées


TT . f	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Fréquence










TT . VL12	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)

TT . VL23	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)

TT . VL31	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)








TT . VL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)











TT . VL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)

TT . VL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)	
TT . VX mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)	
TT . VG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)	
TT . V0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)	
TT . V1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TT . phi VL12	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12	
	Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TT . phi VL23	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23	
	Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.

4 Paramètres d'excitation



4.2.3 TT: Valeurs mesurées


TT . phi VL31	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VX mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TT . phi VO	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	


TT . phi V1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TT . phi V2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TT . df/dt	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.	
TT . delta phi	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension]
 Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension	
TT . VL12 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL23 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL31 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)	
TT . VL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	
TT . VL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	
TT . VL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)	
TT . VX mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)	

4 Paramètres d'excitation

4.2.3 TT: Valeurs mesurées

TT . VG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)	
TT . V/f	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . %VL12 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12 / Onde directe	
TT . %VL23 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23 / Onde directe	
TT . %VL31 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31 / Onde directe	
TT . %VL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1 / Onde directe	
TT . %VL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2 / Onde directe	
TT . %VL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3 / Onde directe	
TT . VL12 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12	
TT . VL23 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23	
TT . VL31 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31	
TT . VL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1	

TT . VL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2	

TT . VL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Tension Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3	

4.2.4 TT: Statistiques

TT . f max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Fréquence maxi	

TT . VL12 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL12 (Efficace)	

TT . VL23 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL23 (Efficace)	

TT . VL31 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL31 (Efficace)	

TT . VL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL1 (Efficace)	

TT . VL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL2 (Efficace)	

TT . VL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale VL3 (Efficace)	

TT . VX mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale VX (Efficace)	

TT . VG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale VX (Efficace)	

4 Paramètres d'excitation


4.2.4 TT: Statistiques


TT . V1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte	
TT . V/f max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . f min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Fréquence mini	
TT . VL12 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL12 (Efficace)	
TT . VL23 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL23 (Efficace)	
TT . VL31 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL31 (Efficace)	
TT . VL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL1 (Efficace)	
TT . VL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL2 (Efficace)	
TT . VL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale VL3 (Efficace)	
TT . VX mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale VX (Efficace)	


TT . VG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale VX (Efficace)	
TT . V1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)	
TT . V2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)	
TT . %(V2/V1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte	
TT . V/f min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.	
TT . VL12 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL12 (Efficace)	
TT . VL23 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL23 (Efficace)	
TT . VL31 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL31 (Efficace)	
TT . VL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL1 (Efficace)	
TT . VL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL2 (Efficace)	
TT . VL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne VL3 (Efficace)	


4.3 TC Local - Transformateur de courant Module local


4.3.1 TC Local: Paramètres

TC Local . Niv coupure IL1, IL2, IL3		[Para module / Affich mesures / TC Local]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.		


TC Local . Niv coupure IG mes		[Para module / Affich mesures / TC Local]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.		

TC Local . Niv coupure IG calc		[Para module / Affich mesures / TC Local]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.		

TC Local . Niv coupure I012		[Para module / Affich mesures / TC Local]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
 La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.		

TC Local . TC pri		[para champ / TC Local]
1000A	1A ... 50000A	S.3
 Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.		

TC Local . TC sec		[para champ / TC Local]
1A	1A, 5A	S.3
 Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.		

 Rap prim/sec.

TC Local . TC dir		[para champ / TC Local]
0°	0°, 180°	S.3
	↳ Polarité.	
<p>🔗 Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</p>		

TC Local . ECT pri		[para champ / TC Local]
1000A	1A ... 50000A	S.3
<p>🔗 Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</p>		












TC Local . ECT sec		[para champ / TC Local]
1A	1A, 5A	S.3
	↳ Rap prim/sec.	
<p>🔗 Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</p>		









TC Local . ECT dir		[para champ / TC Local]
0°	0°, 180°	S.3
	↳ Polarité.	
<p>🔗 La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrect au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</p>		

4.3.2 TC Local: Signaux (états des sorties)

TC Local . Séq. de phase incorrecte		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]
🔗	<p>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</p>	

4.3.3 TC Local: Valeurs mesurées


TC Local . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC Local . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC Local . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC Local . IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC Local . IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC Local . IO	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC Local . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC Local . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC Local . IL1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1	
TC Local . IL2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2	
TC Local . IL3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3	


TC Local . IG H2 mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)	
TC Local . IG H2 calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)	
TC Local . %(I2/I1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC Local . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TC Local . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TC Local . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TC Local . phi IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	
TC Local . phi IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée	
Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.	


4 Paramètres d'excitation


4.3.3 TC Local: Valeurs mesurées

TC Local . phi I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC Local . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC Local . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC Local . IL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC Local . IL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC Local . IL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC Local . IG mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)</i>
TC Local . IG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)</i>
TC Local . %IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1</i>
TC Local . %IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
✎	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2</i>

TC Local . %IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	

TC Local . IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	

TC Local . IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	

TC Local . IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Local / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

4.3.4 TC Local: Statistiques

TC Local . IL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 (Efficace)	

TC Local . IL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 (Efficace)	

TC Local . IL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 (Efficace)	

TC Local . Dem IL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 en crête, IL1 efficace	

TC Local . Dem IL2 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 en crête, IL2 efficace	

TC Local . Dem IL3 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 en crête, IL3 efficace	

TC Local . IL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL1 (Efficace)	

4 Paramètres d'excitation

4.3.4 TC Local: Statistiques

TC Local . IL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL12 (Efficace)	
TC Local . IL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL13 (Efficace)	
TC Local . IG mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)	
TC Local . IG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)	
TC Local . I1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC Local . I2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC Local . %(I2/I1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC Local . IL1 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC Local . IL2 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC Local . IL3 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3	
TC Local . IG H2 mes max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	

TC Local . IG H2 calc max	[Utilisat / Statistiq / Max / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)	
TC Local . IL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL1 (Efficace)	
TC Local . IL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL12 (Efficace)	
TC Local . IL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL3 (Efficace)	
TC Local . IG mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)	
TC Local . IG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)	
TC Local . I1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC Local . I2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC Local . %(I2/I1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC Local . IL1 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC Local . IL2 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC Local . IL3 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3	

4 Paramètres d'excitation


4.3.4 TC Local: Statistiques



TC Local . IG H2 mes min		[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)</i>	

TC Local . IG H2 calc min		[Utilisat / Statistiq / Min / TC Local]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>IG H2 calc min</i>	


4.4 TC Remote – Transformateur de courant Module distant


4.4.1 TC Remote: Paramètres


TC Remote . TC pri	[para champ / TC Remote]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 <i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i> <i>Ce paramètre concorde avec le paramètre « Local CT » (ratio CT local) du module distant.</i> <i>Remarque : ce paramètre doit être identique au paramètre "Local CT" (ratio CT local) du module distant.</i>		


TC Remote . TC sec	[para champ / TC Remote]	
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
 <i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i> <i>Ce paramètre concorde avec le paramètre « Local CT » (ratio CT local) du module distant.</i> <i>Remarque : ce paramètre doit être identique au paramètre "Local CT" (ratio CT local) du module distant.</i>		


4.4.2 TC Remote: Valeurs mesurées

TC Remote . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]	
	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>	

TC Remote . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]	
	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>	


TC Remote . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]	
	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>	


TC Remote . IO	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)</i>	


TC Remote . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)</i>	


4 Paramètres d'excitation


4.4.2 TC Remote: Valeurs mesurées


TC Remote . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	


TC Remote . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	

TC Remote . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	

TC Remote . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	



TC Remote . phi I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	

TC Remote . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	


TC Remote . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / TC Remote / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
Phaseur au niveau de l'emplacement distant (phaseur de référence requis).	


4.5 Transform


4.5.1 Transform: Paramètres d'organisation



Transform . Mode		[Organis module]
« - »		« - », uti  Mode.
		<i>Le paramètre Mode permet de choisir si le transformateur de puissance est utilisé dans la zone de protection. Remarque ! Pour la protection différentielle de ligne (linediff), ce paramètre doit être le même pour le module local et le module distant.</i>

4.5.2 Transform: Paramètres

Transform . SN		[para champ / Transform]
17.321MVA		0.001MVA ... 2000.000MVA
		<i>Puissance nominale du transformateur en MVA</i>

Transform . W1 nominale (HT)		[para champ / Transform]
10000U		60U ... 500000U
		<i>Tension nominale du transformateur (phase à phase) du côté HT. Au niveau du dispositif de protection, celle-ci est raccordée à l'entrée de mesure du courant W1 (logement X3).</i>

Transform . W2 nominale (BT)		[para champ / Transform]
10000U		60U ... 500000U
		<i>Tension nominale du transformateur (phase à phase) du côté BT. Au niveau du dispositif de protection, celle-ci est raccordée à l'entrée de mesure du courant W2 (logement X4).</i>

Transform . Connect/terre W1		[para champ / Transform]
Y		Y, D, Z, YN, ZN  Connect/terre W1.
		<i>Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.</i>

4 Paramètres d'excitation

4.5.2 Transform: Paramètres

Transform . Connect/terre W2		[para champ / Transform]
0	o, d, z, yn, zn	P.2
	↳ Connect/terre W2.	
🔗	Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.	



Transform . Déphasage		[para champ / Transform]
0	0 ... 11	P.2
🔗	Déphasage entre les côtés W1 et W2. L'angle de déphasage est un multiple (1, 2, 3...11) de 30 degrés.	



Transform . Chngr prise		[para champ / Transform]
0%	-15% ... 15%	P.2
🔗	Changeur de prise (faisant référence au côté W1)	



Transform . Measuring Side		[para champ / Transform]
W1	W1, W2	P.2
	↳ LR_HVside.	
🔗	Ce paramètre permet de définir quel enroulement du transformateur est connecté à ce module. Les modules utilisent les données de la plaque signalétique du transformateur pour adapter automatiquement le ratio et le groupe de vecteurs.	



5 Réseau



5.1 Sys: Paramètres

Sys . Échelle	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Vals par unité	Vals par unité, Vals prims, Vals secs  Échelle.	S.3
	Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité	

Sys . Acquitter via la touche « C »	[Para module / Acquitter]	
Acquitter DEL sans mot de passe	Ne rien acquitter, Acquitter DEL sans mot de passe, Acquitter les DEL, Acquitter DEL et relais, Acquitter tout  Acquitter via la touche « C ».	P.2
	Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».	

Sys . Réin à dist	[Para module / Acquitter]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Active ou désactive l'option d'acquittement externe/distant via des signaux (affectations) et le système SCADA.	

Sys . DEL acq	[Para module / Acquitter]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
	Toutes DEL réinitialisables sont acquittées si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.	

Sys . Acq SB	[Para module / Acquitter]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	 1..n, Liste affect.	
	Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.	

5 Réseau

5.1 Sys: Paramètres


Sys . Acq Scada		[Para module / Acquitter]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:		↳ 1..n, Liste affect.	
🔗	Les signaux SCADA mémorisés sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur « vrai ».		


Sys . Configuration du verrouillage		[para champ / Paramètres généraux]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Liste affect.	
🔗	Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.		


Sys . Contac PSet		[Param protect / Contac PSet]	
PS1		PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via ent fct, PSS via Scada	P.2
		↳ Contac PSet.	
🔗	Changement d'un groupe de paramètres		


Sys . PS1: activé par		[Param protect / Contac PSet]	
...			
Sys . PS4: activé par			
« - »		« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
		↳ 1..n, PSS.	
🔗	Ce groupe de paramètres est celui qui est actif si : le contacteur du groupe de paramètres est défini avec la valeur "Commuter via une entrée" et les autres fonctions d'entrée sont simultanément inactives. Si plusieurs fonctions d'entrée sont actives, aucune commutation de la configuration n'est exécutée. Si toutes les fonctions d'entrée sont inactives, le module continue à fonctionner avec le groupe de paramètres activé en dernier.		


5.2 Sys: Commandes directes


Sys . Ack BO LED Scd Trips	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● <i>Acquittement (réinitialisation) des relais de sortie binaire, DEL, signaux SCADA et commandes de déclenchements mémorisés.</i>		

Sys . DEL acq	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● <i>Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.</i>		

Sys . Acq SB	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● <i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables ont été acquittés.</i>		

Sys . Acq Scada	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● <i>Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.</i>		

Sys . Conf dériv verr	[para champ / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● <i>Déverrouillage bref</i>		

Sys . Redém	[Service / Général]	
no	no, oui  oui/no.	S.3
● <i>Redémarrage du module.</i>		

5.3 Sys: États des entrées

Sys . DEL acq-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique
Sys . Acq SB-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire
Sys . Acq Scada-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.
Sys . PS1-I ... Sys . PS4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Sys . Configuration du verrouillage-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.

5.4 Sys: Signaux (états des sorties)


Sys . Redém	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	Signal : Redémarrage du module. Codes de démarrage du module : 1=Démarrage normal; 2=Redémarrage par l'opérateur; 3=Redémarrage au moyen de la super réinitialisation; 4=obsolète; 5=obsolète; 6=Source d'erreur inconnue; 7=Redémarrage forcé (initié par le processeur principal); 8=Limite de temps du cycle de protection dépassée; 9= Redémarrage forcé (initié par le processeur de signal numérique); 10=Limite de temps du traitement e la valeur mesurée dépassée; 11=Affaiblissement de la tension d'alimentation; 12=Accès mémoire non autorisé.
Sys . Act Set	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys] [Param protect / Contac PSet]
↓	Signal: Groupe de paramètres actif


Sys . PS 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . min 1 param modif	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . DEL acq	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⬆	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>

5 Réseau


5.4 Sys: Signaux (états des sorties)



Sys . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement	
Sys . DEL acq-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM	
Sys . Acq SB-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM	
Sys . Acq Scada-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM	
Sys . Acq TripCmd-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM	
Sys . DEL acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA	
Sys . Acq SB-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA	
Sys . Comptr acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA	
Sys . Acq Scada-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA	
Sys . Acq TripCmd-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA	
Sys . Réi OperationsCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal:: Réi OperationsCr	
Sys . Réi AlarmCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
Signal:: Réi AlarmCr	


Sys . Réi TripCmdCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>	


Sys . Réi TotalCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 <i>Signal:: Réi TotalCr</i>	


5.5 Sys: Valeurs mesurées


Sys . Cptr heures fonct	[Utilisat / Nb et RevData / Sys]
 <i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>	


Sys . Version du modèle d'appareil	[Para module / Version]
3.7.b	3.7.b  .
 <i>Version du modèle d'appareil</i>	

Sys . Version du logiciel	[Para module / Version]
 <i>Version du microprogramme de l'appareil</i>	

Sys . Compi	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction</i>	


Sys . CAT No	[Para module / Version]
 <i>CAT No. : référence du module (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	

Sys . REV.	[Para module / Version]
 <i>Révision (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	

Sys . S/N	[Para module / Version]
 <i>Le numéro de série du module.</i>	

5 Réseau

5.5 Sys: Valeurs mesurées


Sys . Construction du bootloader		[Para module / Version]
	<i>Numéro de construction du bootloader</i>	


6 Valeurs mesurées



- HMI – face avant: ➤ « 2.5.3 HMI: Valeurs mesurées »
- TT – Transformateur de tension: ➤ « 4.2.3 TT: Valeurs mesurées »
- TC Local – Transformateur de courant Module local: ➤ « 4.3.3 TC Local: Valeurs mesurées »
- TC Remote – Transformateur de courant Module distant: ➤ « 4.4.2 TC Remote: Valeurs mesurées »
- Réseau: ➤ « 5.5 Sys: Valeurs mesurées »
- Id – Module de protection différentielle du moteur: ➤ « 6.1.2 Id: Valeurs mesurées »
- IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre: ➤ « 6.2.2 IdG: Valeurs mesurées »
- PQSCr – Puissance et énergie: ➤ « 6.3.4 PQSCr: Valeurs mesurées »
- Modbus: ➤ « 8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées »
- CEI 61850 – Communication CEI 61850: ➤ « 8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées »
- IEC103 – Communication CEI 60870-5-103: ➤ « 8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées »
- IEC104 – Communication CEI 60870-5-104: ➤ « 8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées »
- Profibus – Module Profibus : ➤ « 8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées »
- ProtCom – Communication de protection: ➤ « 8.10.4 ProtCom: Valeurs mesurées »
- SNTP – Module SNTP: ➤ « 8.12.5 SNTP: Valeurs mesurées »
- Paramètre de protection: ➤ « 9.5 Prot: Valeurs mesurées »
- Id – Module de protection différentielle: ➤ « 9.6.6 Id: Valeurs mesurées »
- ThR – Module d'image thermique: ➤ « 9.13.7 ThR: Valeurs mesurées »
- Sync – Contr synchr: ➤ « 9.31.6 Sync: Valeurs mesurées »
- Contrôl: ➤ « 10.6 Ctrl: Valeurs mesurées »
- Usure du disjoncteur: ➤ « 10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées »
- Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques: ➤ « 12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées »
- Sgen – Générateur de signal sinusoïdal: ➤ « 15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées »

6.1 Id – Module de protection différentielle du moteur


6.1.1 Id: Paramètres


Id . Niv coupure Id	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant différentiel affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	


Id . Niv coupure IS	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant de retenue affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	


Id . Ib reference	[para champ / Paramètres généraux]	
TC Local	TC Local, TC Remote  LR_CTref.	S.3
	<i>Définit le ratio CT (correspondant au module local ou distant) utilisé comme valeur Ib de référence pour la protection différentielle de phase (en %). Ce paramètre est important uniquement si des ratios CT différents sont utilisés sur les deux modules.</i>	


6.1.2 Id: Valeurs mesurées


Id . Is L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue</i>	

Id . Is L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue</i>	

Id . Is L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue</i>	

Id . Id L1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel</i>	

Id . Id L2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]	
	<i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel</i>	

Id . Id L3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel	

6.1.3 Id: Statistiques

Id . Is L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue Valeur maximale	

Id . Is L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue Valeur maximale	

Id . Is L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue Valeur maximale	

Id . Id L1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Valeur maximale	

Id . Id L2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Valeur maximale	


Id . Id L3 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Valeur maximale	


6 Valeurs mesurées

6.2 IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre


6.2 IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre


6.2.1 IdG: Paramètres

IdG . Niv coupure IdG	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	Le courant à la terre affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	

IdG . Niv coupure ISG	[Para module / Affich mesures / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	Le courant de retenue à la terre affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	

6.2.2 IdG: Valeurs mesurées

IdG . ISG	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG]	
	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre	

IdG . IdG	[Utilisat / Valeurs mesurées / IdG]	
	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG	


6.2.3 IdG: Statistiques


IdG . ISG max	[Utilisat / Statistiq / Max / IdG]	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Valeur maximale	


IdG . IdG max	[Utilisat / Statistiq / Max / IdG]	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Valeur maximale	

6.3 PQSCr – Puissance et énergie

6.3.1 PQSCr: Paramètres

PQSCr . Unités puis	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Éch auto puiss	Éch auto puiss, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n Éch puiss.	S.3
 Unités puis		


PQSCr . Unités éner	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
MWh/MVArh/MVAh	Éch auto éner, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n Éch énergie.	S.3
 Unités éner		


PQSCr . Niv coupure S, P, Q	[Para module / Affich mesures / Puiss]	
0.005Sn	0.0Sn ... 0.100Sn	S.3
	La puissance active/réactive/apparente affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nulle, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.	

6.3.2 PQSCr: Commandes directes

PQSCr . Réin ts cptr éner	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les compteurs d'énergie		

6.3.3 PQSCr: Signaux (états des sorties)


PQSCr . Cr OfW Ws Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]	
	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net	

PQSCr . Cr OfW Wp Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]	
	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net	


6 Valeurs mesurées


6.3.3 PQSCr: Signaux (états des sorties)


PQSCr . Cr OflwW Wp+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wp-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+</i>	
PQSCr . Cr OflwW Wq-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-</i>	
PQSCr . Cr Oflw Ws Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wp-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wq Net	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wq+	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+</i>	
PQSCr . Cr Oflw Wq-	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-</i>	


PQSCr . Réinitialiser compteurs énergie	[Utilisat / Affichage de l'état / PQSCr]
 <i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs d'énergie</i>	


6.3.4 PQSCr: Valeurs mesurées


PQSCr . S	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)</i>	


PQSCr . P	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)</i>	


PQSCr . Q	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)</i>	


PQSCr . cos phi	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)</i>	

PQSCr . P 1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)</i>	









PQSCr . Q 1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)</i>	

PQSCr . S Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)</i>	

PQSCr . P Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)</i>	

PQSCr . cos phi eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Puiss Eff]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)</i>	

6 Valeurs mesurées
6.3.5 PQSCr: Statistiques

PQSCr . Wp+	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>La puissance active positive est l'énergie active consommée</i>	
PQSCr . Wp-	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Puissance active négative (énergie alimentée)</i>	
PQSCr . Wq+	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée</i>	
PQSCr . Wq-	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Puissance réactive négative (énergie alimentée)</i>	
PQSCr . Ws Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Heures de puissance apparente absolue</i>	
PQSCr . Wp Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Heures de puissance active absolue</i>	
PQSCr . Wq Net	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Heures de puissance réactive absolue</i>	
PQSCr . Date/heure dém	[Utilisat / Valeurs mesurées / Énerg]
 <i>Les compteurs d'énergie fonctionnent depuis... (Date et heure de la dernière réinitialisation)</i>	

6.3.5 PQSCr: Statistiques

PQSCr . Demand S moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Puissance apparente moyenne</i>	
PQSCr . P moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Puissance active moyenne</i>	
PQSCr . Demand Q moy	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Puissance réactive moyenne</i>	

PQSCr . Demand VA crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> VA en crête, VA efficace	
PQSCr . Demand Watt crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> WATTS en crête, WATTS efficaces	
PQSCr . Demand VAR crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> VAR en crête, VAR efficace	
PQSCr . S max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance apparente maximale	
PQSCr . P max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance active maximale	
PQSCr . Q max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance réactive maximale	
PQSCr . cos phi max eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Facteur de puissance maximal: Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	
PQSCr . cos phi max	[Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Facteur de puissance maximal: Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	
PQSCr . S min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance apparente minimale	
PQSCr . P min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance active minimale	
PQSCr . Q min	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Puissance réactive minimale	
PQSCr . cos phi min eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
<input checked="" type="checkbox"/> Facteur de puissance minimal: Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$	

6 Valeurs mesurées

6.3.5 PQSCr: Statistiques

PQSCr . **cos phi min**


[Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]


*Facteur de puissance minimal: Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$*


7 Statistiq


- TT – Transformateur de tension: ➞ « 4.2.4 TT: Statistiques »
- TC Local – Transformateur de courant Module local: ➞ « 4.3.4 TC Local: Statistiques »
- Id – Module de protection différentielle du moteur: ➞ « 6.1.3 Id: Statistiques »
- IdG – Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre: ➞ « 6.2.3 IdG: Statistiques »
- PQSCr – Puissance et énergie: ➞ « 6.3.5 PQSCr: Statistiques »
- Id – Module de protection différentielle: ➞ « 9.6.7 Id: Statistiques »
- ThR – Module d'image thermique: ➞ « 9.13.8 ThR: Statistiques »

7.1 Statistiq: Paramètres

Statistiq . Dém demand I:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
Durée	Durée, StartFct ➞ Durée.	S.3
 <i>Statistiques/maîtrise de la demande : démarrage de la demande de courant par le déclencheur défini.</i>		



Statistiq . Dém demand I Fc:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - » Dispo seult si:	« - » ... Sys . Internal test state ➞ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Si le déclencheur pour la demande de courant a été défini sur "StartFct" : le calcul démarre dès que le signal affecté devient "vrai" (true).</i>		



Statistiq . ResFc I Demand	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ➞ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>		



Statistiq . Durée demand I	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
15 s Dispo seult si:	2 s ... 30 d ➞ Durée.	S.3
 <i>Durée de l'enregistrement</i>		



7 Statistiq



7.1 Statistiq: Paramètres



Statistiq . Fenêt demand I		[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]
glisst	glisst, const  Config fenêtre.	S.3
	Config fenêtre	

Statistiq . Dém demand P:		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
Durée	Durée, StartFct  Durée.	S.3
	Statistiques/maîtrise de la demande : démarrage de la demande de puissance active par le déclencheur défini.	

Statistiq . Dém demand P Fc:		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
Dispo seult si:		
	Si le déclencheur pour la demande de puissance active a été défini sur "StartFct" : le calcul démarre dès que le signal affecté devient "vrai" (true).	

Statistiq . ResFc P Demand		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)	

Statistiq . Durée demand P		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
15 s	2 s ... 30 d  Durée.	S.3
Dispo seult si:		
	Durée de l'enregistrement	

Statistiq . Fenêt demand P		[Para module / Statistiq / Demand / Demand puiss]
glisst	glisst, const  Config fenêtre.	S.3
	Config fenêtre	

Statistiq . ResFc Max	[Para module / Statistiq / Min / Max]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔧 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		



Statistiq . ResFc Min	[Para module / Statistiq / Min / Max]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔧 Réinitialisation de toutes les valeurs minimales		

Statistiq . Démarrer Vavg via :	[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]	
Durée	Durée, StartFct ↳ Durée.	S.3
🔧 Statistiques : démarrage de la surveillance de la tension mobile moyenne par le déclencheur défini.		



Statistiq . Démarrer Vavg Fc	[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
🔧 Commencer le calcul si le signal affecté prend la valeur 'vrai'.		



Statistiq . ResFc Vavg	[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔧 Réinitialisation des statistiques		

Statistiq . Duration Vavg	[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]	
10 min	2 s ... 30 d	S.3
Dispo seult si:	↳ Durée.	
🔧 Durée de l'enregistrement		



Statistiq . Fenêtre Vavg	[Para module / Statistiq / V glisst moy Supv]	
glisst	glisst, const  Config fenêtre.	S.3
	Configuration de la fenêtre	



7.2 Statistiq: Commandes directes

Statistiq . ResFc tt	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)	

Statistiq . ResFc Max	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation de toutes les valeurs maximales	


Statistiq . ResFc Min	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation de toutes les valeurs minimales	


Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)	


Statistiq . ResFc P Demand	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)	

Statistiq . ResFc Vavg	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
● Réinitialisation des statistiques		


7.3 Statistiq: États des entrées


Statistiq . StartFc 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	État entrée module: Démarrage des statistiques 1	


Statistiq . StartFc 2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	État entrée module: Démarrage des statistiques 2	


Statistiq . StartFc 3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	État entrée module: Démarrage des statistiques 3	


7.4 Statistiq: Signaux (états des sorties)


Statistiq . ResFc tt	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)	

Statistiq . ResFc Vavg	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	Signal: Réinitialisation des statistiques	


Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)	


Statistiq . ResFc P Demand	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)	


Statistiq . ResFc Max	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]	
	Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales	


Statistiq . ResFc Min	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 <i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>	


7.5 Statistiq: Compteurs

Statistiq . Réi Cr demand I	[Utilisat / Statistiq / Demand / TC Local]
 <i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

Statistiq . Réi Cr demand P	[Utilisat / Statistiq / Demand / Demand puiss]
 <i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

Statistiq . Réi Cr vals max	[Utilisat / Statistiq / Max / Tension] ... [Utilisat / Statistiq / Max / Puiss]
 <i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

Statistiq . Réi Cr vals min	[Utilisat / Statistiq / Min / Tension] [Utilisat / Statistiq / Min / TC Local] [Utilisat / Statistiq / Min / Puiss]
 <i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

Statistiq . Res Cr V avg	[Utilisat / Statistiq / V glisst moy Supv]
 <i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>	

8 Communication


8.1 Scada: Paramètres d'organisation

Scada . Protocol	[Organis module]	
« - »	« - » ... Profibus ↳ Protocole utilisé.	S.3
🔗 Sélectionnez le protocole SCADA à utiliser.		


8.2 Scada: Signaux (états des sorties)


Scada . SCADA connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]	
⬆️	Au moins un système SCADA est connecté au module	
Scada . SCADA non connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]	
⬆️	Aucun système SCADA n'est connecté au module	


8.3 Tcplp

Config TCP/IP	[Para module / TCP/IP / Config TCP/IP]	
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Configuration du protocole TCP/IP.</i>	

8.3.1 Tcplp: Paramètres



Tcplp . Durée Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
720s	1s ... 7200s	S.3
	<i>La durée Keep Alive est la durée entre deux transmissions keep alive en état de veille</i>	


Tcplp . Intervalle Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
15s	1s ... 60s	S.3
	<i>L'intervalle Keep Alive est la durée entre deux retransmissions Keep Alive successives, si l'acquittement de la transmission keepalive précédente n'a pas été reçu.</i>	

Tcplp . Tentative Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>La tentative Keep alive est le nombre de retransmissions à effectuer avant de déclarer que l'extrémité distante n'est pas disponible.</i>	



8.4 DNP3 – Protocole de réseau distribué



8.4.1 DNP3: Paramètres

DNP3 . Fonction	[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

DNP3 . Numéro port IP	[Para module / DNP3 / Communication]	
20000	0 ... 65535	S.3
	Numéro de port de l'adresse IP. <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionner un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	



DNP3 . Vit trans	[Para module / DNP3 / Communication]	
19200	1200 ... 115200  Vit trans.	S.3
	Vitesse de transmission pour la communication	



DNP3 . Disposition de la trame	[Para module / DNP3 / Communication]	
8E1	8E1, 801, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	Disposition de la trame	


DNP3 . Pos optique repos	[Para module / DNP3 / Communication]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	Pos optique repos	


8 Communication



8.4.1 DNP3: Paramètres


DNP3 . AdressAuto		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Prise en charge des adresses automatiques</i>		


DNP3 . DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Jamais	Jamais, Toujours, On_Large  Variantes de démarrage de communication.	S.3
 <i>Active ou désactive la confirmation de la couche de données (acq).</i>		



DNP3 . t-DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
 <i>Temporisation de confirmation de la couche de données</i>		


DNP3 . DataLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
3	0 ... 255	S.3
 <i>Nombre de répétition d'envoi de paquet de liaison de données après un échec</i>		


DNP3 . Direction Bit		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Active la fonctionnalité Direction Bit. Le Direction Bit est 0 pour la station esclave et 1 pour la station maître</i>		



DNP3 . Taille de cadre max		[Para module / DNP3 / Communication]
255	64 ... 255	S.3
 <i>Cette valeur est utilisée pour limiter la taille du cadre net Frame</i>		


DNP3 . Test Link Period		[Para module / DNP3 / Communication]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
 <i>Cette valeur indique la période de temps où envoyer un Link-Frame de test</i>		


DNP3 . AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Toujours	Jamais, Toujours, Événement  _AL_ResponseType_k.	S.3
	<i>Détermine si le module demandera que la réponse de couche d'application soit confirmée ou non</i>	

DNP3 . t-AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Temporisation de réponse de couche d'application</i>	

DNP3 . AppLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
0	0 ... 255	S.3
	<i>Nombre de fois où le module retransmettra un fragment de couche d'application</i>	



DNP3 . Rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Cette option permet d'activer les rapports non sollicités. Elle est disponible uniquement pour les connexions DNP3 TCP, et pour DNP3 RTU en cas de connexion de pair à pair.</i>	



DNP3 . Tempo rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Définir la durée pendant laquelle la station externe attendra une confirmation de couche d'application de la part du maître indiquant que celui-ci a reçu un message de réponse non sollicité.</i>	


DNP3 . Essais rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Définir le nombre de tentatives qu'une station externe transmet à chaque série de réponses non sollicitées si elle ne reçoit aucune confirmation de la part du maître.</i>	



8 Communication


8.4.1 DNP3: Paramètres



DNP3 . TestSeqNo		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Test si le numéro de séquence de la demande est incrémenté. S'il n'est pas incrémenté correctement, la demande est ignorée. Il est recommandé de le désactiver, mais certaines implémentations DNP plus anciennes nécessitent de l'activer.</i>		



DNP3 . TestSBO		[Para module / DNP3 / Communication]
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Il permet une comparaison plus stricte de SBO et des commandes d'opération. Pour les anciennes versions DNP, il est recommandé de le désactiver.</i>		



DNP3 . Tempo SBO		[Para module / DNP3 / Communication]
30s	1.0s ... 60.0s	S.3
 <i>Les sorties DNP peuvent être contrôlées dans une procédure en deux étapes (SBO : Sélectionner Avant Opération). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'opération. Lorsque cette temporisation est expirée, le bit est libéré.</i>		



DNP3 . Redemarrage à froid		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Active le support pour la fonction de démarrage à froid.</i>		

DNP3 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / DNP3 / Communication]
1	0 ... 300	S.3
 <i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		

DNP3 . Entrée binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées binaires]	
...		
DNP3 . Entrée binaire 63		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>	


DNP3 . Entrée double bit 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées double bit]	
...		
DNP3 . Entrée double bit 5		
« - »	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>	


DNP3 . Compteur binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Compteur binaire]	
...		
DNP3 . Compteur binaire 7		
« - »	« - » ... Sys . Cpтр heures fonct  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Compteur pour signaler les valeurs de compteur au maître DNP.</i>	

DNP3 . Valeur analogique 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Valeur analogique 31		
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendRecList.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Valeur analogique pour signaler des valeurs au maître (DNP)</i>	


8 Communication


8.4.2 DNP3: Commandes directes


DNP3 . Facteur d'échelle 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Facteur d'échelle 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	↳ Facteur d'échelle.	
 Le facteur d'échelle sert à convertir la valeur mesurée en valeur entière		

DNP3 . Bande neutre 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Bande neutre 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
 Tout changement de valeur mesurée supérieur à la valeur de bande neutre sera transmis au maître.		


8.4.2 DNP3: Commandes directes


DNP3 . Réinitialisation diag	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]	
	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic		

DNP3 . ID esclave	[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 65519	S.3
 SlaveID définit l'adresse DNP3 de ce module (station externe)		


DNP3 . ID maître	[Para module / DNP3 / Communication]	
65500	0 ... 65519	S.3
 MasterID définit l'adresse DNP3 du maître (SCADA)		


8.4.3 DNP3: États des entrées


DNP3 . Entrée binaire0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées binaires]
...	
DNP3 . Entrée binaire63-I	
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

DNP3 . Entrée double bit0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées double bit]
...	
DNP3 . Entrée double bit5-I	
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>


8.4.4 DNP3: Signaux (états des sorties)


DNP3 . occupé	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

DNP3 . prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>

DNP3 . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i> <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>

8.4.5 DNP3: Compteurs

DNP3 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>

DNP3 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>


8 Communication



8.4.5 DNP3: Compteurs



DNP3 . NTramagesIncorr	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de tramages incorrects. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
DNP3 . NParitésIncorr	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre d'erreurs de parité. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
DNP3 . NSignauxInterr	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de signaux d'interruption. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
DNP3 . NSomContrErr	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.</i>



8.5 Modbus



8.5.1 Modbus: Paramètres

Modbus . t-app		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	

Modbus . CmdBlo Scada		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	Activation (autorisation) / désactivation (interdiction) du blocage des commandes Scada	



Modbus . Désact mémoris		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Désactiver la mémorisation : si ce paramètre est actif (vrai), aucun état Modbus n'est mémorisé. Cela signifie que Modbus ne mémorise pas les signaux de déclenchement.</i>	


Modbus . AllowGap		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Si ce paramètre est actif (vrai), l'utilisateur peut interroger un ensemble de registres Modbus sans recevoir d'exception à cause d'une adresse incorrecte dans le tableau demandé. Les adresses incorrectes ont la valeur spéciale 0xFAFA, mais l'utilisateur est responsable de l'ignorance des adresses incorrectes. Attention : cette valeur spéciale peut être correcte si l'adresse est correcte.</i>	


Modbus . Pos optique repos		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
Allumer	Éteindre, Allumer	S.3
Dispo. selon matériel	 Pos optique repos.	
	Pos optique repos	



8 Communication



8.5.1 Modbus: Paramètres


Modbus . Config port TCP		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
Défaut	Défaut, Privé  Sélection port.	S.3
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	


Modbus . Port		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
502	Si: Modbus . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> • 502 ... 502 Si: Modbus . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


Modbus . t-temps		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
	<i>Pendant ce temps, le système SCADA doit recevoir la réponse, faute de quoi la demande est annulée. Dans ce cas, le système Scada détecte un défaut de communication et doit envoyer une autre demande.</i>	


Modbus . Vit trans		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400  Vit trans.	S.3
	<i>Vit trans</i>	

Modbus . Param. physiques		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>	

Modbus . Entr bin config1 ... Modbus . Entr bin config32	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.	

Modbus . Entr bin config mém1 ... Modbus . Entr bin config mém32	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	Entrée binaire configurable mémorisée	



Modbus . Mes. mappées 1 ... Modbus . Mes. mappées 16	[Para module / Modbus / Registres configb / Valeurs mesurées]	
« - »	« - » ... PQSCr . Wq- ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
	Valeurs des mesures mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.	

Modbus . Type de mappage SCADA	[Para module / Modbus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
	Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.	

8 Communication

8.5.2 Modbus: Commandes directes

8.5.2 Modbus: Commandes directes

Modbus . Res Diagn Cr		[Utilisat / Réini]	
inactif		inactif, actif	P.1
		 Mode.	
	Tous les compteurs de diagnostics Modbus seront réinitialisés.		



Modbus . ID unit	[Para module / Modbus / Communication / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
● L'identifiant de l'appareil est utilisé pour le routage. Ce paramètre doit être défini si des réseaux Modbus RTU et Modbus TCP doivent être couplés.		

Modbus . ID escl	[Para module / Modbus / Communication / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
● Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.		

8.5.3 Modbus: États des entrées

Modbus . Entr bin config1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Registres configb]	
...		
Modbus . Entr bin config32-I		
	État entrée module: Entr bin config	

8.5.4 Modbus: Signaux (états des sorties)

Modbus . Transmission RTU	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
	Signal : SCADA actif	
Modbus . Transmission TCP	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
	Signal : SCADA actif	

Modbus . Device Type		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
⬆	<i>Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.</i> Woodward: <i>MRI4 - 1000</i> <i>MRU4 - 1001</i> <i>MRA4 - 1002</i> <i>MCA4 - 1003</i> <i>MRDT4 - 1005</i> <i>MCDTV4 - 1006</i> <i>MCDGV4 - 1007</i> <i>MRM4 - 1009</i> <i>MRMV4 - 1010</i> <i>MCDLV4 - 1011</i>	

Modbus . Version Comm		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
⬆	<i>Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.</i>	


Modbus . Scada Cmd 1		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Commands]
...		
Modbus . Scada Cmd 16		
⬆	<i>Commande Scada</i>	


8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées



Modbus . Mes. mappées 1		[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / Valeurs mesurées]
...		
Modbus . Mes. mappées 16		
✎	<i>Valeurs des mesures mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>	

8 Communication


8.5.6 Modbus: Compteurs


Modbus . Information config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	


Modbus . Version config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	


Modbus . État config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur
	 État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
- La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.	
- La configuration SCADA est active.	
- La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).	
- Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.	

8.5.6 Modbus: Compteurs

Modbus . NoOfRequestsTotal	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes. Comprend les requêtes des autres esclaves.</i>	

Modbus . NoOfRequestsForMe	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes pour cet esclave</i>	



Modbus . NoOfResponse	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes ayant reçu une réponse.</i>	


Modbus . NoOfQueryInvalid	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
 <i>Nombre total d'erreurs de requêtes. Impossible d'interpréter la requête</i>	

Modbus . NoOfInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs internes pendant l'interprétation de la requête.</i>
Modbus . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfParityErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de parité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfResponTimeOverruns	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes avec dépassement du temps de réponse. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfOverrunErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de dépassement de capacité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfBreaks	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre d'abandons de communication détectés</i>



8.6 CEI 61850 – Communication CEI 61850

8.6.1 CEI 61850: Paramètres


CEI 61850 . Fonction	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
inactif	inactif, actif  1..n, OnOffList.	S.3
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


CEI 61850 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
0	0 ... 300	S.3
 Temps d'intégration de bande neutre.		


8.6.2 CEI 61850: Commandes directes


CEI 61850 . ResetStatistic	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les compteurs de diagnostics IEC61850		


8.6.3 CEI 61850: Signaux (états des sorties)

CEI 61850 . Client MMS connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
 Au moins un client MMS est connecté au module		



CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
 Tout abonné Goose dans le module fonctionne		

CEI 61850 . SPCSO1 ... CEI 61850 . SPCSO32	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Contrôle des entrées]	
 Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).		



CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>	

CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>	

8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées

CEI 61850 . GoosePublisherState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'éditeur GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . GooseSubscriberState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'abonné GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . MmsServerState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État du serveur MMS (on ou off)</i>	

8.6.5 CEI 61850: Compteurs

CEI 61850 . NoOfGooseRxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE reçus, y compris les messages d'autres périphériques (messages d'abonnés ou non).</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxSubscribed	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE, y compris les messages ayant un contenu incorrect.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus ayant un nouveau contenu.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseTxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseTxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de nouveaux messages GOOSE (contenu modifié) publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfServerRequestsAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de requêtes du serveur MMS, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . NoOfDataReadAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues sur ce périphérique, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . NoOfDataReadCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues correctement sur ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfDataWrittenAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs écrites sur ce périphérique, y compris les valeurs incorrectes.</i>

CEI 61850 . NoOfDataWrittenCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs correctement écrites par ce périphérique.</i>


CEI 61850 . NoOfDataChangeNotification	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre de modifications détectées dans les groupes de données publiés avec des messages GOOSE.</i>

CEI 61850 . Nombre de connexions client	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre de connexions client MMS actives</i>


8 Communication

8.6.6 CEI 61850 – Sort. virt.

8.6.6 CEI 61850 – Sort. virt.**8.6.6.1 CEI 61850: Paramètres**



CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal	[Para module / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Sortie virtuelle. Ce signal peut être affecté ou affiché via le fichier SCD vers d'autres périphériques dans la sous-station IEC61850.</i>		



8.6.6.2 CEI 61850: États des entrées



CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal-I ... CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
	État d'entrée d'un module : État binaire de la sortie virtuelle (GGIO)	



8.7 IEC103 – Communication CEI 60870-5-103



8.7.1 IEC103: Paramètres

IEC103 . Fonction	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Activation ou désactivation de la communication IEC103.	

IEC103 . Vit trans	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vit trans.	S.3
	Vit trans	









IEC103 . Param. physiques	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<p>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</p>	



IEC103 . Fuseau horaire	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
	<p>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)</p>	

IEC103 . Enr. de perturbation de transfert	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Active la transmission d'enregistrements de perturbation	



8 Communication


8.7.1 IEC103: Paramètres



IEC103 . Taux d'impulsion énergétique		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
0		0 ... 100	S.3
	<i>Les valeurs d'énergie sont toujours transmises sous la forme de valeurs de compteur (c'est-à-dire des nombres entiers). Ce paramètre définit l'étalonnage de l'unité : s'il est réglé sur « 1 », chaque incrément de compteur correspondra à 1 kWh, s'il est réglé sur « 2 », chaque incrément de compteur correspondra à 2 kWh, etc. S'il est réglé sur « 0 », aucune valeur d'énergie ne sera transmise.</i>		
IEC103 . t-app		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
60s		1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>		
IEC103 . Compat. DFC		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif		inactif, actif	S.3
		 Mode.	
	<i>Ce paramètre est uniquement requis pour certains types d'implantation de sous-stations. En cas de problèmes de communication concernant la file d'attente de réponse de commande, ce réglage permet de définir un comportement différent pour le module.</i>		
IEC103 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC103 / Config. obj. données]	
Standard		Standard, Défini par util.	S.3
		 Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		
IEC103 . Activation mode test (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]	
Sgen . Exéc.		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		 1..n, Liste affect.	
	<i>Le signal affecté à ce paramètre bascule la communication IEC103 en mode test.</i>		



IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Le signal affecté à ce paramètre active le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>		

8.7.2 IEC103: Commandes directes

IEC103 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>		

IEC103 . ID escl		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
1	1 ... 247	S.3
 <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>		






IEC103 . Activation mode test		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Ce paramètre de contrôle direct bascule la communication IEC103 en mode test (ou permet de revenir au mode normal).</i>		

IEC103 . Activation blocage MD		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Ce paramètre de contrôle direct active (ou désactive) le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>		



8 Communication

8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

IEC103 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
...	
IEC103 . Scada Cmd 10	
 <i>Commande Scada</i>	
IEC103 . Transmission	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
 <i>Signal : SCADA actif</i>	
IEC103 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
 <i>Perte d'événement de panne</i>	
IEC103 . Mode test actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
 <i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>	
IEC103 . Blocage MD actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
 <i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>	

8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées

IEC103 . Information config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	
IEC103 . Version config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

IEC103 . État config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]	
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur	
	↳ État config..	
<p>✎ État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</p> <p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active. - OK: La configuration SCADA est active. - Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif). - Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service. 		

8.7.5 IEC103: Compteurs

IEC103 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre total de messages reçus	
IEC103 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre total de messages envoyés	
IEC103 . NBadFramings	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre de messages incorrects	
IEC103 . NBadParities	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre d'erreurs de parité	
IEC103 . NBreakSignals	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre d'interruptions des communications	
IEC103 . NInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]	
#	Nombre d'erreurs internes	

8 Communication

8.7.5 IEC103: Compteurs



IEC103 . **NBadCharChecksum**



[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]


Nombre d'erreurs de somme de contrôle



8.8 IEC104 – Communication CEI 60870-5-104


8.8.1 IEC104: Paramètres

IEC104 . Fonction	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Activation ou désactivation de la communication IEC104.		

IEC104 . Config port TCP	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
Défaut	Défaut, Privé  Sélection port.	S.3
 Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.		









IEC104 . Port	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
2404	Si: IEC104 . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
 Numéro de port de l'adresse IP. En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.		


IEC104 . Fuseau horaire	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
 Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).		


IEC104 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1s	0s ... 1000s	S.3
 Temps d'intégration de bande neutre.		


8 Communication



8.8.1 IEC104: Paramètres



IEC104 . SBE temporisation		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Les sorties de communication peuvent être contrôlées dans le cadre d'une procédure en deux étapes (SBE : Sélectionner Avant Exécution). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'exécution. Ce réglage définit la minuterie pour cette réservation. Lorsque la minuterie a expiré, le bit est libéré.</i>	
IEC104 . Temporisation t0		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Temporisation de l'établissement de la connexion</i>	
IEC104 . Temporisation t1		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Temporisation des APDU d'envoi ou de test</i>	
IEC104 . Temporisation t2		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Temporisation pour les acquittements en l'absence de messages de données</i>	
IEC104 . Temporisation t3		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Temporisation pour l'envoi des trames de test en cas d'état d'inactivité prolongé</i>	
IEC104 . Param. k		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
12	12 ... 12	S.3
	<i>Paramètre k du protocole</i>	
IEC104 . Param. w		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
8	8 ... 8	S.3
	<i>Paramètre w du protocole</i>	
IEC104 . Longueur de l'adresse		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse commune de l'ASDU</i>	



IEC104 . Longueur de la COT		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de la raison de la transmission</i>	

IEC104 . Longueur adr. obj. Info		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse de l'objet Information</i>	


IEC104 . Heure de mise à jour		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Ce paramètre spécifie l'heure après laquelle les valeurs de mesure sont rafraîchies. Si la transmission cyclique est sélectionnée, les nouvelles valeurs sont signalées une fois cette heure dépassée.</i>	

IEC104 . Transmettre état Int.		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Si ce paramètre est réglé sur « actif » (par défaut), la position intermédiaire d'un appareillage de connexion est également transmise. Ce réglage doit être changé en « inactif » uniquement dans le rare cas où la communication de la sous-station ne prend pas en charge le signalement des positions intermédiaires.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.	S.3
	 Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	


8.8.2 IEC104: Commandes directes


IEC104 . Réinitialisation compteur diag	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
● Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic		


IEC104 . Adresse commune	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1	1 ... 65535	S.3
● Adresse commune de l'ASDU		


8.8.3 IEC104: Signaux (états des sorties)

IEC104 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
...		
IEC104 . Scada Cmd 16		
 Commande Scada		


IEC104 . occupé		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>	


IEC104 . prêt		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>	



IEC104 . Transmission		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	Signal : SCADA actif	

IEC104 . Déf perte évént		[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]
	Perte d'événement de panne	


8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées


IEC104 . Information config.		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
	<i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	


IEC104 . Version config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	


IEC104 . État config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active. - OK: La configuration SCADA est active. - Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif). - Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service. 	

8.8.5 IEC104: Compteurs

IEC104 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>	









IEC104 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>	

IEC104 . Nbre de conn. perdues	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de connexions perdues</i>	

IEC104 . NSomContrErr	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.</i>	


8.9 Profibus – Module Profibus

8.9.1 Profibus: Paramètres


Profibus . Little Endian	[Para module / Profibus / Param bus]	
actif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est “actif”, tous les nombres sont transmis avec l'ordre d'octets Little Endian. Sinon, l'ordre d'octets Big Endian est utilisé. Si tous les nombres reçus par votre système SCADA sont complètement erronés, le fait de modifier ce paramètre peut résoudre le problème.</i>	
Profibus . Config Bin Inp 1 ... Profibus . Config Bin Inp 32	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16] [Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>	
Profibus . Mémor. 1 ... Profibus . Mémor. 32	[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16] [Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Définit si l'entrée est mémorisée.</i>	
Profibus . Type de mappage SCADA	[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util.  Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.9.2 Profibus: Commandes directes




Profibus . ID escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Param bus]	
2	2 ... 125	P.1
⦿	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	

Profibus . Réinit cmds	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
⦿	<i>Toutes les commandes Profibus seront réinitialisées.</i>	

8.9.3 Profibus: États des entrées

Profibus . Affect 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Affect 32-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Affectation Scada</i>	

8.9.4 Profibus: Signaux (états des sorties)

Profibus . Data OK	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>	
Profibus . SubModul Err	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>	
Profibus . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Connexion active</i>	

8 Communication



8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées


Profibus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Commands]	
...		
Profibus . Scada Cmd 16		
	Commande Scada	


8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées



Profibus . État escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
Rech vitess	Rech vitess ... Éch données	
	 État.	
	état des communications entre l'esclave et le maître	

Profibus . Vit trans	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
.-	12 Mb/s ... -.-	
	 Vit trans.	
	La dernière vitesse de transmission détectée est affichée après un problème de connexion.	


Profibus . Id PNO	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
0C50h	0C50h	
	 Id PNO.	
	Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.	


Profibus . Information config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
	Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)	


Profibus . Version config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
	Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur	


Profibus . État config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..	
	État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur. Valeurs possibles :	


8.9.6 Profibus: Compteurs


Profibus . ID maître	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	Adresse du module (ID maître) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.	


Profibus . Id HO PSub	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	Id de transfert de PbSub	

Profibus . t-WatchDog	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	La puce Profibus détecte un problème de communication si cette temporisation a expiré sans communication (télégramme de paramétrage).	

Profibus . Err sync Fr	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]	
	Les trames provenant du maître sont défectueuses.	

Profibus . Nbre err. CRC	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]	
	Nombre d'erreurs CRC que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)	

Profibus . Nbre err. perte trames	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]	
	Nombre d'erreurs de perte de trames que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)	

Profibus . Nbre err. CRC décl.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]	
	Nombre d'erreurs CRC que le sous-système a identifié dans les trames de déclenchement reçues de l'hôte.	



8 Communication



8.9.6 Profibus: Compteurs



Profibus . Nbre redém. sous-systèmes	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
#	<i>Nombre de redémarrages ou de réinitialisations de sous-systèmes provoqués par le gestionnaire de sous-systèmes.</i>


8.10 ProtCom – Communication de protection



8.10.1 ProtCom: Paramètres

ProtCom . Fonction	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

ProtCom . ExBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		



ProtCom . ExBlo1 ProtCom . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


ProtCom . 24h Err WarnLev	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
12	0 ... 1000000	P.2
 Définissez le nombre max d'erreurs acceptable sur un intervalle de 24 heures. Un taux d'erreur supérieur à ce niveau déclenchera une alerte relative à la qualité du signal.		

ProtCom . Use remote access	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Vérifie si « Smart view » peut accéder aux données du module distant (valeurs et paramètres).		

8 Communication



8.10.2 ProtCom: Commandes directes


ProtCom . Force Mode	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force ProtCom / ProtCom]	
timeout	permanent, timeout  Mode.	S.3
 Ce paramètre permet de définir si l'état forcé doit être permanent ou limité dans le temps (par une temporisation).		

ProtCom . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force ProtCom / ProtCom]	
600s	0s ... 1200s	S.3
Dispo seult si:		
 L'état forcé est limité à cette période.		

8.10.2 ProtCom: Commandes directes

ProtCom . Res all Cr/Err	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialisation de toutes les erreurs et compteurs relatifs à la communication de protection.		

ProtCom . Smart view via ProtCom	[Para module / Sécurité / Communication]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) l'accès Smart view à ce dispositif à partir du dispositif de protection différentielle de ligne distant via l'interface de communication de protection.		

ProtCom . Pair ID	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / ProtCom]	
1	1 ... 16	P.2
 Dans une paire de relais de protection différentielle de ligne, les deux relais doivent toujours utiliser le même Pair ID (ID de paire) pour établir la communication de protection.		


ProtCom . Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force ProtCom / ProtCom]	
Normal	Normal, bloqué, Ignore Rx-Currents ↳ Modes de fonctionnement de la communication de protection.	S.3
<p>☉ <i>Assistance mise en service : Il est possible de désactiver la communication de protection sans déconnecter les connecteurs fibre.</i></p> <p><i>Remarque: La communication de protection, notamment les fonctions de protection différentielle (%) et de transfert de déclenchements et de signaux ne fonctionneront pas après l'activation de ce mode, et ce, de façon permanente ou temporaire (limité par la temporisation). Un redémarrage du module permet d'annuler cet état forcé.</i></p>		


8.10.3 ProtCom: Signaux (états des sorties)

ProtCom . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ Signal : <i>actif</i>		
ProtCom . inactive	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ Signal : <i>inactif</i>		
ProtCom . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>		
ProtCom . Blo forced	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ <i>La communication de protection est temporairement désactivée (bloquée).</i>		
ProtCom . Comm. OK	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ <i>Communication de protection Ok. Le système de mesure est synchrone avec le module distant.</i>		
ProtCom . Qual.Warn.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]	
↑ <i>Le taux d'erreur est supérieur au niveau d'alerte.</i>		
ProtCom . FrameSync	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]	
↑ <i>Les trames sont synchronisées.</i>		



8 Communication



8.10.4 ProtCom: Valeurs mesurées



ProtCom . TimeSync	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
	<i>Les bases de temps internes sont synchronisées.</i>

ProtCom . Loopback	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
	<i>Le module est en mode bouclage.</i>

8.10.4 ProtCom: Valeurs mesurées

ProtCom . Communication	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]
Err (no RX)	Err (no RX) . . . Ok (stable)  États d'erreur de la communication de protection.
	<i>La fenêtre d'état de la communication indique les raisons probables d'erreurs de communication.</i>

ProtCom . Operating Mode	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
Disconnected	Disconnected, Client, Server, Loopback  Mode de fonctionnement de la communication de protection.
	<i>Affiche le mode de fonctionnement interne de la communication de protection pour le module local.</i>

ProtCom . Smart view via ProtCom	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif	inactif, actif  Mode.
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) l'accès Smart view à ce dispositif à partir du dispositif de protection différentielle de ligne distant via l'interface de communication de protection.</i>

8.10.5 ProtCom: Compteurs

ProtCom . 24h Err Cr	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / État]
#	<i>Compteur de service : nombre de trames corrompues ou manquantes au cours des dernières 24 heures (taux d'erreur).</i>

ProtCom . NoOfRxFrames	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total de trames reçues.
ProtCom . NoOfTxFrames	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total de trames envoyées.
ProtCom . NoOfErrors	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total d'erreurs de communication.
ProtCom . NoOfTimeouts	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total de dépassements du délai de communication.
ProtCom . NoOfDspRxErrors	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total d'erreurs de communication Rx (réception) détectées par le DSP.
ProtCom . NoOfSyncLost	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Compteur de service : nombre total d'interruptions de la synchronisation.
ProtCom . NoOfEthRxOk	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Dispo. selon matériel Compteur de maintenance : nombre total de trames Ethernet correctes (Rx).
ProtCom . NoOfEthRxErrors	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
#	Dispo. selon matériel Compteur de maintenance : nombre total d'erreurs de trames Ethernet (Rx).

8 Communication

8.10.5 ProtCom: Compteurs

ProtCom . NoOfAlienFrames	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
----------------------------------	--



#	<i>Dispo. selon matériel</i>
	<i>Compteur de maintenance : nombre total de trames ne concernant pas la communication de protection.</i>

ProtCom . NbOfCmdTimeouts	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / ProtCom / États avancés]
----------------------------------	--



#	<i>Dispo. selon matériel</i>
	<i>Compteur de maintenance : nombre total de temporisations de commandes internes.</i>



8.11 IRIG-B – Module IRIG-B

8.11.1 IRIG-B: Paramètres d'organisation



IRIG-B . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module IRIG-B, mode de fonctionnement général</i>		

8.11.2 IRIG-B: Paramètres


IRIG-B . Fonction	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).</i>		

8.11.3 IRIG-B: Commandes directes


IRIG-B . Réi IRIG-B Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation des compteurs de diagnostic : IRIG-B</i>		

8.11.4 IRIG-B: Signaux (états des sorties)

IRIG-B . IRIG-B Actif		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>	

8 Communication

8.11.5 IRIG-B: Compteurs



IRIG-B . High-Low Invert	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
 <i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>	
IRIG-B . Signal contr1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Signal contr18	
 <i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>	

8.11.5 IRIG-B: Compteurs



IRIG-B . NoOfFramesOK	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
 <i>Nombre total de trames correctes.</i>	
IRIG-B . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
 <i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>	
IRIG-B . Front	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
 <i>Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.</i>	


8.12 SNTP - Module SNTP



8.12.1 SNTP: Paramètres d'organisation

SNTP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	Module SNTP, mode de fonctionnement général	


8.12.2 SNTP: Paramètres

SNTP . Servr1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Servr 1	


SNTP . Oct IP1 ... SNTP . Oct IP4	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
0	0 ... 255	S.3
	IP1.IP2.IP3.IP4	

SNTP . Servr2	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	Servr 2	



8.12.3 SNTP: Commandes directes


SNTP . Res Counter	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les compteurs.		


8.12.4 SNTP: Signaux (états des sorties)



SNTP . SNTP actif	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
 Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.		

8.12.5 SNTP: Valeurs mesurées

SNTP . Srvr util	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
Aucu	Server1, Server2, Aucu  État serveur.	
 Serveur utilisé pour la synchronisation SNTP.		

SNTP . PrecServer1		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
	Précision du serveur 1		

SNTP . PrecServer2		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
	Précision du serveur 2		

SNTP . ServerQlty	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.	
 Qualité du serveur utilisé pour la synchronisation (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)		

SNTP . NetConn	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »	
	↳ État.	
🔧 <i>Qualité de la connexion réseau (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>		

8.12.6 SNTP: Compteurs

SNTP . StratumServer1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Couche du serveur 1</i>	

SNTP . StratumServer2	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Couche du serveur 2</i>	

SNTP . NoOfSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Nombre total de synchronisations.</i>	

SNTP . NoOfConnectLost	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Nombre total de connexions SNTP perdues (pas de synchronisation pendant 120 s).</i>	

SNTP . NoOfSmallSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de très petites corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfNormSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires normales.</i>	

SNTP . NoOfBigSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total d'importantes corrections horaires.</i>	

SNTP . NoOfFiltSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires filtrées.</i>	

SNTP . NoOfSlowTrans	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]	
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de transferts lents.</i>	


8 Communication

8.12.6 SNTP: Compteurs



SNTP . NoOfHighOffs		[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : nombre total de décalages importants.</i>	


SNTP . NoOfIntTimeouts		[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : nombre total de temporisations internes écoulées.</i>	



8.13 TimeSync - Synchronisation horaire



Date et heure	[Para module / Heur / Date et heure]	
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	(Ré-)initialisation de la date et de l'heure	



8.13.1 TimeSync: Paramètres

TimeSync . Fus hor	[Para module / Heur / Fus hor]	
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3
	 Fus hor.	
	Fus hor	

TimeSync . Décal DST	[Para module / Heur / Fus hor]	
60min	-180min ... 180min	S.3
	Différence avec l'heure d'hiver	



TimeSync . DST manuel	[Para module / Heur / Fus hor]	
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	Configuration manuelle de l'heure d'été	



TimeSync . Hr été	[Para module / Heur / Fus hor]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	Heure d'été	


TimeSync . Hr été mois	[Para module / Heur / Fus hor]	
Mars	Janvier ... Décembre	S.3
	 Moischangt heure.	
	Mois du changement d'heure d'été	


8 Communication



8.13.1 TimeSync: Paramètres



TimeSync . Hr été jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér  Date.	S.3
 Jour du changement d'heure d'été		



TimeSync . Hr été sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern  Jour chgt hr hiver.	S.3
 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'été)		


TimeSync . Hr été hr		[Para module / Heur / Fus hor]
2h	0h ... 23h	S.3
 Heure du changement d'heure d'été		


TimeSync . Hr été min		[Para module / Heur / Fus hor]
0min	0min ... 59min	S.3
 Minute du changement d'heure d'été		



TimeSync . Hr hivr mois		[Para module / Heur / Fus hor]
Octobre	Janvier ... Décembre  Mois chngt heure.	S.3
 Mois du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . Hr hivr jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér  Date.	S.3
 Jour du changement d'heure d'hiver		


TimeSync . Hr hivr sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern  Jour chgt hr hiver.	S.3
 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'hiver)		

TimeSync . Hr hiver hr	[Para module / Heur / Fus hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Heure du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . Hr hiver min	[Para module / Heur / Fus hor]	
0min	0min ... 59min	S.3
	<i>Minute du changement d'heure d'hiver</i>	



TimeSync . TimeSync	[Para module / Heur / TimeSync / TimeSync]	
« - »	« - » ... ProtCom . ProtCom	S.3
	 Proto utilisé.	
	<i>Synchronisation horaire</i>	



8.13.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)



TimeSync . synchronized	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / TimeSync]	
	<i>L'horloge est synchronisée.</i>	



9 Paramètre de protection



9.1 Prot: Paramètres


Prot . Fonction	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

Prot . ExBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la protection globale du module.</i>		


Prot . ExBlo1 Prot . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Si le blocage externe de ce module est activé (autorisé), la protection globale du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

Prot . Blo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement de l'ensemble de déclenchement</i>		




Prot . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la commande de déclenchement de l'ensemble du module.</i>		

Prot . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de la commande de déclenchement est activé (autorisé), la commande de déclenchement de l'ensemble du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	


9.2 Prot: Commandes directes

Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	

9.3 Prot: États des entrées











Prot . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
Prot . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
Prot . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	




9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>Signal : actif</i>	

9 Paramètre de protection





9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale</i>	
Prot . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général</i>	
Prot . dispo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Protection disponible</i>	
Prot . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Prot . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Prot . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Prot . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L1</i>	
Prot . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L2</i>	
Prot . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale L3</i>	
Prot . Alar. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>	
Prot . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L1</i>	

Prot . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L2</i>	
Prot . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général L3</i>	
Prot . Déc. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>	
Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	
Prot . I dir fwd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de courant de phase en sens direct</i>	
Prot . I dir rev	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de courant de phase en sens inverse</i>	
Prot . I dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut de phase - tension de référence absente</i>	
Prot . IG calc dir av	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens direct</i>	
Prot . IG calculé (dir arr)	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens inverse</i>	
Prot . IG calc dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (calculé)</i>	
Prot . IG mes dir av	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens direct</i>	
Prot . IG mesuré (dir arr)	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens inverse</i>	

9 Paramètre de protection

9.5 Prot: Valeurs mesurées



Prot . IG mes dir n poss	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (mesuré)</i>	
Prot . Remote available	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
 <i>Signal: protection du module distant disponible</i>	
Prot . N° de défaut	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
 <i>Nombre de défauts</i>	
Prot . Nombre de défauts du réseau	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
 <i>Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.</i>	

9.5 Prot: Valeurs mesurées



Prot . Direction I	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible  Direction.
 <i>Direction détectée pour le flux du courant de phase.</i>	
Prot . Direction IG mes.	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible  Direction.
 <i>Direction détectée pour le flux de courant du courant résiduel mesuré.</i>	
Prot . Direction IG calc.	[Utilisat / Valeurs mesurées / Direction]
impossible	inverse, direct, impossible  Direction.
 <i>Direction détectée pour le flux de courant du courant résiduel calculé.</i>	



9.6 Id – Module de protection différentielle

9.6.1 Id: Paramètres d'organisation



Id . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	

9.6.2 Id: Paramètres globales

Id . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / Id]	
Id . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



Id . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / Id]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.6.3 Id: Définition du groupe de paramètres



Id . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


9 Paramètre de protection


9.6.3 Id: Définition du groupe de paramètres


Id . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


Id . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


Id . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


Id . Id min		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
0.2lb	0.05lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Courant d'excitation constant minimal (courant différentiel). Valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection.</i>	


Id . Id(Is0)		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
0.0lb	0.0lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Point de départ de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is0</i>	


Id . Id(Is1)		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
0.6lb	0.2lb ... 2.00lb	P.2
	<i>Point de rupture de la caractéristique de déclenchement statique à Is1</i>	


Id . Id(Is2)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
6.2Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	



Id . Is1	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
2.0Ib	0.5Ib ... 4.0Ib	P.2
	<i>Point de rupture de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is1</i>	


Id . Is2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	

Id . Char Reset%	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Taux d'abandon (en %). Le taux d'abandon configurable fonctionne uniquement sur les gradients. Id min utilise un taux d'abandon fixe.</i>	

Id . d(H,m)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
8Ib	0.0Ib ... 30.0Ib	P.2
	<i>Facteur de limitation de l'augmentation de la courbe de déclenchement statique en cas de composantes harmoniques stationnaires ou transitoires confirmées par l'analyse de Fourier (H) ou la surveillance de phénomènes transitoires (m).</i>	


Id . t	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
0.00s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	



Id . Stab H2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Limitation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires ou transitoires de la 2ème harmonique du courant de phase (ex. effet d'appel).</i>	


Id . H2 Sta	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (2ème harmonique - rapport d'ondes de base) de limitation de la fonction de protection différentielle contre la 2ème harmonique stationnaire.</i>	



9 Paramètre de protection


9.6.3 Id: Définition du groupe de paramètres


Id . H2 Tra		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (2ème harmonique - rapport d'ondes de base) de la stabilisation provisoire de la fonction de protection différentielle par rapport à la 2ème harmonique transitoire.</i>	


Id . Stab H4		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Limitation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires de la 4ème harmonique du courant de phase.</i>	

Id . H4 Sta		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (4ème harmonique - rapport d'ondes de base) de limitation de la fonction de protection différentielle contre la 4ème stationnaire.</i>	

Id . Stab H5		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Stabilisation de la fonction de protection différentielle contre les composantes stationnaires ou transitoires de la 5ème harmonique du courant de phase (ex. surexcitation d'un transformateur).</i>	

Id . H5 Sta		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (5ème harmonique - rapport d'ondes de base) de stabilisation de la fonction de protection différentielle contre la 5ème stationnaire.</i>	

Id . H5 Tra		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Seuil (5ème harmonique - rapport d'ondes de base) de la limitation provisoire de la fonction de protection différentielle par rapport à la 5ème harmonique transitoire.</i>	

Id . t-Trans		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
	<i>Durée de la stabilisation provisoire de la fonction de protection différentielle lorsque les seuils de „H2 Tra“ et „H5 Tra“ (harmoniques transitoires) sont dépassés.</i>	

Id . Crossbl		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
🔗	<i>Actif = stabilisation du chevauchement des phases de la fonction de protection différentielle. Inactif = stabilisation sélective des phases de la fonction de protection différentielle.</i>	

Id . Stab. satur. CT		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
🔗	<i>Activer (ou désactiver) la limitation temporaire de la protection différentielle déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>	

Id . t-bloc stab. sat. CT		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / Id]
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
🔗	<i>Durée de stabilisation maximum pour la limitation temporaire de la stabilisation de la saturation CT. La valeur définie doit être (parmi les autres dépendance) coordonnée avec la durée maximum de résolution des défauts pour un défaut externe.</i>	

9.6.4 Id: États des entrées

Id . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
📄	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

Id . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
📄	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	








Id . ExBlo TripCmd-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
📄	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	












9.6.5 Id: Signaux (états des sorties)

Id . actif		[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
📄	Signal : actif	

9 Paramètre de protection

9.6.5 Id: Signaux (états des sorties)

Id . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Alarme</i>	
Id . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Décl</i>	
Id . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
Id . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Id . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Id . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Id . Alarm L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Alarme réseau Phase 1</i>	
Id . Alarm L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Alarme réseau Phase 2</i>	
Id . Alarm L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Alarme réseau L3</i>	
Id . Décl L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>	

Id . Décl L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>	
Id . Décl L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>	
Id . Blo H2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Bloqué par une harmonique :2</i>	
Id . Blo H4	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Bloqué par une harmonique :4</i>	
Id . Blo H5	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Bloqué par une harmonique :5</i>	
Id . Blo H2,H4,H5	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Bloqué par les harmoniques (inhibition)</i>	
Id . Stab. satur. CT déclenchée	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase, déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>	
Id . Transitoi	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Stabilisation temporaire de la protection différentielle après la mise sous tension du transformateur.</i>	
Id . Limitation	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : Limitation de la protection différentielle au moyen de la croissance de la courbe de déclenchement.</i>	
Id . Stab. satur. CT L1 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L1, déclenchée par la détection d'un défaut externe de la phase L1 en cas de saturation CT.</i>	
Id . Stab. satur. CT L2 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L2, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L2 en cas de saturation CT.</i>	






9 Paramètre de protection


9.6.5 Id: Signaux (états des sorties)

Id . Stab. satur. CT L3 décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L3, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L3 en cas de saturation CT.</i>	
Id . Limitation: L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Limitation: L1</i>	
Id . Limitation: L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Limitation: L2</i>	
Id . Limitation: L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Limitation: L3</i>	
Id . IH2 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>	
Id . IH2 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>	
Id . IH2 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>	
Id . IH4 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>	
Id . IH4 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>	
Id . IH4 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>	

Id . IH5 Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	
Id . IH5 Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	
Id . IH5 Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / Id]
 <i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>	

9.6.6 Id: Valeurs mesurées

Id . Id L1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :2</i>	
Id . Id L1 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L2 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L3 H4	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :4</i>	
Id . Id L1 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :5</i>	
Id . Id L2 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :5</i>	

Id . Id L3 H5	[Utilisat / Valeurs mesurées / Id]
 Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :5	

9.6.7 Id: Statistiques

Id . Id L1H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H2	

Id . Id L2H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H2	

Id . Id L3H2max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H2	

Id . Id L1H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H4	

Id . Id L2H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H4	

Id . Id L3H4max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H4	



Id . Id L1H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L1H5	

Id . Id L2H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L2H5	



Id . Id L3H5max	[Utilisat / Statistiq / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale Id L3H5	



9.7 IdH – Seuil supérieur du module de protection différentielle

9.7.1 IdH: Paramètres d'organisation



IdH . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	

9.7.2 IdH: Paramètres globales



IdH . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdH]	
IdH . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



IdH . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdH]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.7.3 IdH: Définition du groupe de paramètres


IdH . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

9 Paramètre de protection
9.7.4 IdH: États des entrées



IdH . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


IdH . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

IdH . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


IdH . Id>>		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdH]
10.0lb	0.5lb ... 30.0lb	P.2
 Protection maximale du courant différentiel / Défaut de phase supérieure non stabilisée : valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection.		

9.7.4 IdH: États des entrées


IdH . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
IdH . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	


IdH . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.7.5 IdH: Signaux (états des sorties)


IdH . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : actif	


IdH . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Alarme	


IdH . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Décl	

IdH . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Commande de déclenchement	

IdH . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Blocage externe	






IdH . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	

IdH . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement	

IdH . Alarm L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 Signal : Alarme réseau Phase 1	


9 Paramètre de protection

9.7.5 IdH: Signaux (états des sorties)


IdH . Alarm L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 <i>Signal : Alarme réseau Phase 2</i>	
IdH . Alarm L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 <i>Signal : Alarme réseau L3</i>	
IdH . Décl L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>	
IdH . Décl L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>	
IdH . Décl L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdH]
 <i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>	


9.8 IdG - Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre Module local

9.8.1 IdG: Paramètres d'organisation


IdG . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.8.2 IdG: Paramètres globales

IdG . ExBlo1 IdG . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdG]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



IdG . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdG]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



9.8.3 IdG: Définition du groupe de paramètres



IdG . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


9 Paramètre de protection


9.8.3 IdG: Définition du groupe de paramètres


IdG . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


IdG . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


IdG . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


IdG . IdG min		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
0.05lb	0.05lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Courant d'excitation constant minimal (courant de terre différentiel). Valeur d'excitation du courant différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection associé.</i>	

IdG . IdG(Is0)		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
0.1lb	0.00lb ... 1.00lb	P.2
	<i>Point de départ de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is0</i>	


IdG . IdG(Is1)		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]
0.2lb	0.2lb ... 2.00lb	P.2
	<i>Point de rupture de la caractéristique de déclenchement statique à Is1</i>	


IdG . IdG(Is2)	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]	
2.0Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	


IdG . Is1	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]	
2.0Ib	0.5Ib ... 5.0Ib	P.2
	<i>Point de rupture de la courbe caractéristique de déclenchement statique lorsque Is1</i>	

IdG . Is2	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdG]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Valeur de la courbe de déclenchement statique lorsque Is2</i>	

9.8.4 IdG: États des entrées

IdG . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

IdG . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

IdG . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.8.5 IdG: Signaux (états des sorties)

IdG . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]	
	<i>Signal : actif</i>	


IdG . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]	
	<i>Signal : Alarme</i>	


9 Paramètre de protection


9.8.5 IdG: Signaux (états des sorties)

IdG . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]
	<i>Signal : Décl</i>

IdG . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]
	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>


IdG . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]
	<i>Signal : Blocage externe</i>

IdG . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]
	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>


IdG . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdG]
	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>


9.9 IdGH - Module de protection limitée du seuil des défauts à la terre

9.9.1 IdGH: Paramètres d'organisation


IdGH . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.9.2 IdGH: Paramètres globales



IdGH . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdGH]	
IdGH . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



IdGH . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot. diff. / IdGH]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



9.9.3 IdGH: Définition du groupe de paramètres


IdGH . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

9 Paramètre de protection
9.9.4 IdGH: États des entrées



IdGH . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


IdGH . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

IdGH . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


IdGH . IdG>>		[Param protect / Set 1...4 / Prot. diff. / IdGH]
2.00lb	0.50lb ... 20.00lb	P.2
 Protection maximale du courant de terre différentiel / Défaut à la terre sans limite de phase supérieure non stabilisée : valeur d'excitation du courant de terre différentiel basée sur la valeur lb du courant nominal de l'objet de protection associé.		

9.9.4 IdGH: États des entrées


IdGH . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
IdGH . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

IdGH . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.9.5 IdGH: Signaux (états des sorties)


IdGH . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : actif</i>	


IdGH . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Alarme</i>	

IdGH . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Décl</i>	

IdGH . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	



IdGH . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	

IdGH . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	



IdGH . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot. diff. / IdGH]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.10 IH2 – Appel de courant d'un module



9.10.1 IH2: Paramètres d'organisation



IH2 . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Appel de courant d'un module, mode de fonctionnement général</i>	


9.10.2 IH2: Paramètres globales



IH2 . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IH2]	
IH2 . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.10.3 IH2: Définition du groupe de paramètres


IH2 . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


IH2 . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

IH2 . IH2 / IH1		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Pourcentage maximal admissible de la 2ème harmonique de la 1ère harmonique.</i>	


IH2 . mode bloca		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo	P.2
	 mode bloca.	
	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée./3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>	


9.10.4 IH2: États des entrées


IH2 . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	


IH2 . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

9.10.5 IH2: Signaux (états des sorties)

IH2 . actif		[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : actif</i>	





IH2 . ExBlo		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : Blocage externe</i>	

IH2 . Blo L1		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : L1 bloquée</i>	

IH2 . Blo L2		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : L2 bloquée</i>	



9 Paramètre de protection

9.10.5 IH2: Signaux (états des sorties)



IH2 . Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2 . Blo IG mes	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2 . Blo IG calc	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2 . 3-ph Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>



9.11 I[1] ... I[6] - Étage à maximum de courant de phase



9.11.1 I[1]: Paramètres d'organisation



I[1] . Mode	[Organis module]	
non directionnel	« - », non directionnel, direct, inverse  I>.	S.3
	Étage à maximum de courant de phase, mode de fonctionnement général	

9.11.2 I[1]: Paramètres globales

I[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
I[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I[1] . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


I[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	Paramètre adaptatif d'affectation 1	

9 Paramètre de protection


9.11.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres


I[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 2		



I[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 3		



I[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 4		



9.11.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres



I[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		



I[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

I[1] . Ex rev Interl Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	

I[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

I[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

I[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, I2  Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

I[1] . I>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
1.00In  Adapt. param.	If: I[1] . VLimit = actif • 0.10In ... 40.00In If: I[1] . VLimit = inactif • 0.02In ... 40.00In	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.</i>	

9 Paramètre de protection

9.11.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres

I[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT	DEFT ... I4T	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Car.	
🔗	Caractéristique	


I[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
🔗	Retard au déclenchement	


I[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
🔗	Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.	


I[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Réini mode.	
🔗	Réini mode	


I[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
Dispo seult si:		
⊕ Adapt. param.		
🔗	Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)	

I[1] . IH2 Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, IH2 . actif	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ IH2 Blo.	
🔗	Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.	


I[1] . Déc. non dir à V=0		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif		inactif, actif
⊕ Adapt. param.		↳ actif/inactif.
 <i>Concerne uniquement les modules/étages de protection du courant avec directionnalité ! Le module se déclenche sans directionnalité si ce paramètre est actif et si aucune direction ne peut être déterminée parce qu'il n'était plus possible de mesurer une tension de référence (V=0) (ex. en cas de court-circuit triphasé proche du module). Si ce paramètre est inactif, l'étage de protection est bloqué si V=0.</i>		

I[1] . VLimit		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif		inactif, actif
⊕ Adapt. param.		↳ Mode.
 <i>Protection de retenue de tension</i>		


I[1] . Mode de mesure		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
Phase/terre		Phase/terre, Phase / phase
Dispo seult si:		↳ Mode de mesure.
⊕ Adapt. param.		
 <i>Mode de mesure</i>		


I[1] . VLimit max		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
1.00Vn		0.04Vn ... 2.00Vn
Dispo seult si:		
⊕ Adapt. param.		
 <i>Niveau de retenue maximal de la tension. Définition de Vn : Vn dépend du paramètre réseau de "VT con". Lorsque les paramètres réseau "VT con" sont définis sur "phase/phase", "Vn = VT sec". Lorsque les paramètres réseau "VT con" sont définis sur "phase/terre", "Vn = Vn = VT sec/SQRT(3)".</i>		


9 Paramètre de protection
 9.11.4 I[1]: États des entrées


I[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sys . inactif		Sys . inactif, PdP . actif	P.2
Dispo seult si:		↳ Bloc VTS.	
⊕ Adapt. param.			
	Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		


9.11.4 I[1]: États des entrées


I[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		


I[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		


I[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

I[1] . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Verrouillage externe		

I[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1		

I[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2		

I[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3		



I[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4		

9.11.5 I[1]: Signaux (états des sorties)

I[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : actif</i>	
I[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme</i>	
I[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
I[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
I[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Verrouillage externe</i>	
I[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . IH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>	



9 Paramètre de protection



9.11.5 I[1]: Signaux (états des sorties)

I[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L1</i>	
I[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L2</i>	
I[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L3</i>	
I[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>	
I[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>	
I[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>	
I[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>	
I[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>	
I[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>	
I[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>	
I[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>	



9.12 IG[1] ... IG[4] - Protection du courant à la terre - Étage



9.12.1 IG[1]: Paramètres d'organisation

IG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », non directionel, direct, inverse  Surintens terre.	S.3
	Protection du courant à la terre - Étage, mode de fonctionnement général	

IG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui  oui/no.	S.3
	Protection du courant à la terre - Étage, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.	


9.12.2 IG[1]: Paramètres globales


IG[1] . ExBlo1 IG[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


IG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - » Dispo seult si:	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


9 Paramètre de protection


9.12.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres

IG[1] . Ex rev Interl		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
 Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


IG[1] . AdaptSet 1		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 Paramètre adaptatif d'affectation 1		



IG[1] . AdaptSet 2		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 Paramètre adaptatif d'affectation 2		



IG[1] . AdaptSet 3		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 Paramètre adaptatif d'affectation 3		



IG[1] . AdaptSet 4		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
 Paramètre adaptatif d'affectation 4		



9.12.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres



IG[1] . Fonction		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

IG[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

IG[1] . Ex rev Interl Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	



IG[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	



IG[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	



IG[1] . IG Source		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
TC Local . calculé	TC Local . mesure sensible, TC Local . mesuré, TC Local . calculé  Measuring Channel.	P.2
	<i>Sélection si le courant à la terre mesuré ou calculé doit être utilisé.</i>	



9 Paramètre de protection



9.12.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres




IG[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai  Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

IG[1] . Source VX		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
mesuré	mesuré, calculé  Source VX.	P.2
	<i>Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)</i>	

IG[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	

IG[1] . IG>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In  Adapt. param.	0.02In ... 20.00In	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

IG[1] . IGs>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In  Adapt. param.	0.002In ... 2.000In	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	

IG[1] . Car		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
DEFT  Adapt. param.	DEFT ... RXIDG  Car.	P.2
	<i>Caractéristique</i>	

IG[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
🔗 <i>Retard au déclenchement</i>		

IG[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
🔗 <i>Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.</i>		

IG[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Réini mode.	
🔗 <i>Réini mode</i>		

IG[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
⊕ Adapt. param.		
🔗 <i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>		

IG[1] . IH2 Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, IH2 . actif	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ IH2 Blo.	
🔗 <i>Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.</i>		

9 Paramètre de protection

9.12.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . Dir n poss->Déc non dir		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ actif/inactif.	
<p>🔗 <i>Concerne uniquement les fonctions de protection du courant avec directionnalité ! Le module se déclenche sans directionnalité si ce paramètre est actif et si aucune direction ne peut être déterminée. La détection de la direction est impossible (ex. s'il n'est pas possible de mesurer ou de valider les grandeurs indispensables pour la détection de la direction). La détection de la direction est également impossible si la fréquence varie significativement de la fréquence nominale. Attention : si ce paramètre est inactif, la fonction de protection se déclenche uniquement s'il est possible de détecter la direction.</i></p>		

IG[1] . VX Blo		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ actif/inactif.	
<p>🔗 <i>VX Blo = actif signifie que l'étage IG est excité uniquement si une tension résiduelle supérieure à la valeur d'excitation est mesurée en même temps. VX Blo = inactif que l'excitation de l'étage IG ne dépend pas d'un étage de tension résiduelle.</i></p>		

IG[1] . VG>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
⊕ Adapt. param.		
<p>🔗 <i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i></p>		

9.12.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
📄	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

IG[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
📄	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

IG[1] . ExBlo TripCmd-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
📄	Dispo seult si: État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

IG[1] . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Verrouillage externe	
IG[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1	
IG[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2	
IG[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3	
IG[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4	

9.12.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ Signal : actif	
IG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ Signal : seuil d'alarme dépassé	
IG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ Signal : Décl	
IG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↳ Dispo seult si: Signal : Commande de déclenchement	



9 Paramètre de protection

9.12.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)



IG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
IG[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Verrouillage externe</i>	
IG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Dispo seult si:</i>	
<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
IG[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Dispo seult si:</i>	
<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
IG[1] . IGH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>	
IG[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>	
IG[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>	
IG[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>	
IG[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>	
IG[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>	



9.13 ThR – Module d'image thermique

9.13.1 ThR: Paramètres d'organisation



ThR . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module d'image thermique, mode de fonctionnement général</i>	

9.13.2 ThR: Paramètres globales

ThR . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



ThR . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



9.13.3 ThR: Définition du groupe de paramètres



ThR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


9 Paramètre de protection


9.13.3 ThR: Définition du groupe de paramètres


ThR . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


ThR . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


ThR . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

ThR . Ib		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
1.00In	0.01In ... 4.00In	P.2
	<i>Courant de base : Courant thermique permanent maximal admissible.</i>	

ThR . K		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
	<i>Facteur de surcharge : la limite thermique maximale est définie comme $k \cdot I_B$, produit du facteur de surcharge et du courant de base.</i>	

ThR . Alar Thêta		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Valeur d'excitation</i>	


ThR . t-chau	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de temps du préchauffage</i>	


ThR . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de temps du refroidissement</i>	


9.13.4 ThR: Commandes directes

ThR . Réini	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser l'image thermique</i>	

9.13.5 ThR: États des entrées

ThR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

ThR . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

ThR . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.13.6 ThR: Signaux (états des sorties)



ThR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>Signal : actif</i>	

9 Paramètre de protection

9.13.7 ThR: Valeurs mesurées

ThR . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Alarme de surcharge thermique</i>	
ThR . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Décl</i>	
ThR . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
ThR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
ThR . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
ThR . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
ThR . Réin cap therm	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
 <i>Signal : Réinitialisation de l'image thermique</i>	

9.13.7 ThR: Valeurs mesurées



ThR . Cap ther utilisé	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
 <i>Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée</i>	
ThR . Moment décl	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
 <i>Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique</i>	

9.13.8 ThR: Statistiques



ThR . Capa therm maxi		[Utilisat / Statistiq / Max / ThR]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Capacité thermique maximale</i>	



9.14 I2>[1] ... I2>[2] - Étage de charge déséquilibrée



9.14.1 I2>[1]: Paramètres d'organisation

I2>[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	Étage de charge déséquilibrée, mode de fonctionnement général	



9.14.2 I2>[1]: Paramètres globales



I2>[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



I2>[1] . CurrentBase	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
Car nom modul	Car nom modul, Caract nom obj protégé  CurrentBase.	P.2
	Sélection du courant de base (en fonction des caractéristiques nominales du module (1A/5A)/ caractéristiques nominales de l'objet protégé).	


9.14.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres

I2>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

I2>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


I2>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		



I2>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


I2>[1] . I2>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
Dispo seult si:		
 Le paramètre de seuil définit l'amplitude minimale du courant de fonctionnement pour I2 afin que la fonction 46 soit opérationnelle, ce qui garantit que le relais dispose d'une base fiable pour lancer un déclenchement sur déséquilibre de charge. Il s'agit d'une fonction de surveillance et non de déclenchement.		



9 Paramètre de protection


9.14.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres


I2>[1] . I2/FLA		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Valeur d'excitation du courant de déséquilibre de la génératrice / moteur en fonction du courant à pleine charge (FLA) (paramètre provenant de la capacité de courant continu de déséquilibre)</i>	


I2>[1] . %(I2/I1)		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	


I2>[1] . Car		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
DEFT	DEFT, INV	P.2
	 Car.	
	<i>Caractéristique</i>	


I2>[1] . t		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


I2>[1] . K		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Ce paramètre est la constante de puissance inverse. Cette valeur est normalement fournie par le fabricant de la génératrice.</i>	

I2>[1] . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si le courant de charge déséquilibrée est inférieur à la valeur d'excitation, le temps d'arrêt du refroidissement est pris en compte. Si la charge déséquilibrée est à nouveau supérieure à la valeur d'excitation, la chaleur enregistrée dans l'appareil électrique entraîne un déclenchement accéléré.</i>	


9.14.4 I2>[1]: États des entrées


I2>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	


I2>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.14.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)





I2>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	Signal : actif	

I2>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	Signal : Alarme de composante inverse	

I2>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	Signal : Décl	

9 Paramètre de protection

9.14.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)

I2>[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.15 U[1] ... U[6] – Étage de tension

9.15.1 U[1]: Paramètres d'organisation

U[1] . Mode	[Organis module]	
V>	« - », V>, V< ↳ Organis module.	S.3
🔗 Étage de tension, mode de fonctionnement général		

9.15.2 U[1]: Paramètres globales

U[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / U[1]]	
U[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



U[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / U[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		



9.15.3 U[1]: Définition du groupe de paramètres



U[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
🔗 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		



9 Paramètre de protection



9.15.3 U[1]: Définition du groupe de paramètres



U[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


U[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


U[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


U[1] . Mode de mesure		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]
Phase/terre	Phase/terre, Phase / phase  Mode de mesure.	P.2
	<i>Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées</i>	


U[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, V glisst moy Supv  Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"</i>	


U[1] . Mode alar.	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
tout	tout, deux, tt  Mode alar..	P.2
 Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.		

U[1] . V>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
1.1Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction est activé. La définition de Vn dépend à la fois du paramètre de champ « VT con » et de la définition du paramètre de groupe « Mode de mesure » : si les entrées de mesure sur la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Phase-terre (« VT con » = "Phase-terre"), alors le paramétrage « Mode de mesure » = "Phase-terre" signifie que $Vn = VTsec / \sqrt{3}$ et le paramétrage « Mode de mesure » = "Entre phases" signifie que $Vn = VTsec$. Toutefois, si les entrées de mesure de la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Entre phases (« VT con » = "Entre phases"), le paramètre "Mode de mesure" est ignoré et défini de manière interne sur "Entre phases", ce qui implique que $Vn = VTsec$.		



U[1] . V> Réinitialiser%	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
 Abandon (est en pour cent du réglage)		



U[1] . V<	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction est activé. La définition de Vn dépend à la fois du paramètre de champ « VT con » et de la définition du paramètre de groupe « Mode de mesure » : si les entrées de mesure sur la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Phase-terre (« VT con » = "Phase-terre"), alors le paramétrage « Mode de mesure » = "Phase-terre" signifie que $Vn = VTsec / \sqrt{3}$ et le paramétrage « Mode de mesure » = "Entre phases" signifie que $Vn = VTsec$. Toutefois, si les entrées de mesure de la carte de mesure de la tension sont alimentées avec des tensions Entre phases (« VT con » = "Entre phases"), le paramètre "Mode de mesure" est ignoré et défini de manière interne sur "Entre phases", ce qui implique que $Vn = VTsec$.		


U[1] . V< Réinitialiser%	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
 Abandon (est en pour cent du réglage)		


U[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
 Retard au déclenchement		

9 Paramètre de protection
9.15.4 U[1]: États des entrées



U[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	


U[1] . Contrôle Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Cet élément contrôle le courant minimum. Le flux de courant est surveillé (côté CT ou VT), ce qui permet de détecter si le disjoncteur est en permanence à l'état ouvert. Dans ce cas, le module Détection de sous-tension est bloqué.</i>	

U[1] . Seuil Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.05In	0.02In ... 10.00In	P.2
Dispo seult si:		
	<i>Valeur de seuil utilisée pour le contrôle de Imin (courant minimum). Si le débit de courant est inférieur à cette valeur, on peut considérer que le disjoncteur est en permanence à l'état ouvert.</i>	


U[1] . t-retard Imin	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / U[1]]	
0.03s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Dispo seult si:		
	<i>Délai de déblocage pour le déclenchement du module Détection de sous-tension. Ce délai devient effectif uniquement lorsque l'élément qui contrôle le courant minimum a bloqué le déclenchement du module Détection de sous-tension. Une fois le disjoncteur fermé et le flux de courant rétabli, ce délai permet de bloquer le module Détection de sous-tension. Durant ce laps de temps, la tension peut dépasser la valeur d'excitation « V ».</i>	

9.15.4 U[1]: États des entrées


U[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
U[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	


U[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.15.5 U[1]: Signaux (états des sorties)


U[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : actif	


U[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Alarme de l'étage de tension	


U[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Décl	

U[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	

U[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Blocage externe	

U[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	

U[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement	

U[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 Signal : Alarme L1	



9 Paramètre de protection

9.15.5 U[1]: Signaux (états des sorties)



U[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Alarme L2</i>	
U[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Alarme L3</i>	
U[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>	
U[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>	
U[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>	
U[1] . Contrôle Imin actif	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / U[1]]
 <i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>	



9.16 df/dt – Vitesse de variation de la fréquence.

9.16.1 df/dt: Paramètres d'organisation



df/dt . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général</i>	

9.16.2 df/dt: Paramètres globales

df/dt . ExBlo1 df/dt . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



df/dt . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



9.16.3 df/dt: Définition du groupe de paramètres



df/dt . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


9 Paramètre de protection


9.16.3 df/dt: Définition du groupe de paramètres


df/dt . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


df/dt . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

df/dt . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


df/dt . f>		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
 Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.		


df/dt . f<		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
 Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.		


df/dt . Chute fréq.		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
 Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.		



df/dt . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Retard au déclenchement		


df/dt . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.		

df/dt . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Retard au déclenchement df/dt		




df/dt . DF	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.		

df/dt . DT	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.		

df/dt . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif  Mode.	P.2
 mode df/dt		





df/dt . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]	
10°	1° ... 30°	P.2
 Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension		

9.16.4 df/dt: États des entrées

df/dt . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
df/dt . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
df/dt . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	



9.16.5 df/dt: Signaux (états des sorties)

df/dt . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 Signal : actif	
df/dt . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)	
df/dt . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)	
df/dt . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 Signal : Commande de déclenchement	



df/dt . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
df/dt . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 <i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>	
df/dt . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
df/dt . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / df/dt]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.17 delta phi - Saut de vecteur de tension

9.17.1 delta phi: Paramètres d'organisation



delta phi . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	P.3
	<i>Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général</i>	



9.17.2 delta phi: Paramètres globales



delta phi . ExBlo1 delta phi . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



delta phi . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.17.3 delta phi: Définition du groupe de paramètres


delta phi . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


delta phi . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

delta phi . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

delta phi . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


delta phi . f>		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
 Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.		


delta phi . f<		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
 Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.		


delta phi . Chute fréq.		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
 Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.		


9 Paramètre de protection


9.17.3 delta phi: Définition du groupe de paramètres



delta phi . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 <i>Retard au déclenchement</i>		


delta phi . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 <i>Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.</i>		

delta phi . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Retard au déclenchement df/dt</i>		




delta phi . DF	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 <i>Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.</i>		

delta phi . DT	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 <i>Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.</i>		

delta phi . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif  Mode.	P.2
 <i>mode df/dt</i>		

delta phi . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
 <i>Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension</i>		

9.17.4 delta phi: États des entrées





delta phi . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
delta phi . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
delta phi . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.17.5 delta phi: Signaux (états des sorties)

delta phi . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 Signal : actif	
delta phi . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)	
delta phi . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)	
delta phi . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 Signal : Commande de déclenchement	



9 Paramètre de protection

9.17.5 delta phi: Signaux (états des sorties)



delta phi . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
delta phi . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 <i>Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.</i>	
delta phi . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
delta phi . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / delta phi]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.18 Interdéclenchement



9.18.1 Interdéclenchement: Paramètres d'organisation

Interdéclenchement . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.18.2 Interdéclenchement: Paramètres globales


Interdéclenchement . ExBlo1 Interdéclenchement . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Interdéclenchement . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


9 Paramètre de protection


9.18.3 Interdéclenchement: Définition du groupe de paramètres



Interdéclenchement . Décl	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.18.3 Interdéclenchement: Définition du groupe de paramètres


Interdéclenchement . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


Interdéclenchement . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


Interdéclenchement . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


Interdéclenchement . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


9.18.4 Interdéclenchement: États des entrées

Interdéclenchement . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	


Interdéclenchement . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

Interdéclenchement . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

Interdéclenchement . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	État d'entrée d'un module : Alarme	







Interdéclenchement . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	État d'entrée d'un module : Décl	

9.18.5 Interdéclenchement: Signaux (états des sorties)

Interdéclenchement . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]	
	Signal : actif	



9 Paramètre de protection

9.18.5 Interdéclenchement: Signaux (états des sorties)



Interdéclenchement . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Alarme</i>	
Interdéclenchement . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Décl</i>	
Interdéclenchement . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
Interdéclenchement . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Interdéclenchement . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Interdéclenchement]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.19 Pr – Puissance active inverse

9.19.1 Pr: Paramètres d'organisation



Pr . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », P>, Pr>  Mode.	S.3
	Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général	

9.19.2 Pr: Paramètres globales

Pr . ExBlo1 Pr . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


Pr . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


9.19.3 Pr: Définition du groupe de paramètres


Pr . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


9 Paramètre de protection


9.19.3 Pr: Définition du groupe de paramètres


Pr . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


Pr . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


Pr . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


Pr . Volt MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
 Tension de surveillance du circuit de mesure		


Pr . Cour MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
Sys . inactif	Sys . inactif, CTS . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
 Courant de surveillance du circuit de mesure		



Pr . P>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

Pr . Pr>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

Pr . S>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

Pr . S<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

Pr . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
0.01s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	Retard au déclenchement	

Pr . PowMeasMethod	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]	
Eff	DFT, Eff  PowMeasMethod.	P.2
	Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).	

9.19.4 Pr: États des entrées

Pr . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
Pr . ExBlo2-I	
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe

Pr . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↓	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

9.19.5 Pr: Signaux (états des sorties)


Pr . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↑	Signal : actif


Pr . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↑	Signal : Alarme de protection de la puissance

Pr . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↑	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance

Pr . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↑	Signal : Commande de déclenchement



Pr . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
↑	Signal : Blocage externe

Pr . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	



Pr . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Pr]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.20 Qr

9.20.1 Qr: Paramètres d'organisation



Qr . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », Q>, Qr>  Mode.	S.3
	Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général	



9.20.2 Qr: Paramètres globales



Qr . ExBlo1 Qr . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



Qr . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.20.3 Qr: Définition du groupe de paramètres



Qr . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

Qr . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


Qr . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


Qr . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


Qr . Volt MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
 Tension de surveillance du circuit de mesure		


Qr . Cour MeasCircSv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]	
Sys . inactif	Sys . inactif, CTS . actif  Bloc VTS.	P.2
 Courant de surveillance du circuit de mesure		


9 Paramètre de protection
9.20.4 Qr: États des entrées

Qr . Q>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>

Qr . Qr>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>


Qr . S>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>

Qr . S<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>








Qr . t	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>

9.20.4 Qr: États des entrées

Qr . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
Qr . ExBlo2-I	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

Qr . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.20.5 Qr: Signaux (états des sorties)



Qr . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : actif</i>	
Qr . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>	
Qr . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>	
Qr . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
Qr . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Qr . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Qr . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / RE Découpl / Qr]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9 Paramètre de protection



9.21 LVRT[1] ... LVRT[2] - Maintien de l'alimentation en cas d'incident de tension (LVRT)



9.21 LVRT[1] ... LVRT[2] - Maintien de l'alimentation en cas d'incident de tension (LVRT)

9.21.1 LVRT[1]: Paramètres d'organisation



LVRT[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
 <i>mode de fonctionnement général</i>		



9.21.2 LVRT[1]: Paramètres globales



LVRT[1] . ExBlo1 LVRT[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		



LVRT[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		



9.21.3 LVRT[1]: Définition du groupe de paramètres



LVRT[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

LVRT[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

LVRT[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

LVRT[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

LVRT[1] . Mode de mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
Phase/terre	Phase/terre, Phase / phase  Mode de mesure.	P.2
 Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées		


LVRT[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai  Méthode mesure.	P.2
 Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)		


9 Paramètre de protection


9.21.3 LVRT[1]: Définition du groupe de paramètres


LVRT[1] . Mode alar.		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
tout		tout, deux, tt, seulement 2 ↳ Mode alar..	P.2
🔗 Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.			
LVRT[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
Sys . inactif		Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
🔗 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).			
LVRT[1] . LVRT contr pr RA		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
inactif		inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
🔗 Active la supervision du nombre de chutes de tension durant une période définie (t-LVRT).			
LVRT[1] . Nbr chutes V à déclencher		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
1		1 ... 6	P.2
Dispo seult si:			
🔗 Nombre de chutes de tension jusqu'à l'émission d'un signal de déconnexion (chute).			
LVRT[1] . t-LVRT		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Paramètres généraux]	
30.00s		0.00s ... 3000.00s	P.2
Dispo seult si:			
🔗 Ce temporisateur définit l'intervalle de surveillance (fenêtre/période) du comptage du nombre de chutes de tension à déclencher (Nb chutes V à déclencher). La première chute de tension démarrera le temporisateur. Le nombre de chutes de tension sera réinitialisé si le temporisateur expire. Le temporisateur sera également réinitialisé si la valeur maximale Nb chutes V à déclencher est atteinte.			


LVRT[1] . Vdém<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Une chute de tension est détectée si la tension mesurée est inférieure à ce seuil.		

LVRT[1] . Vrepris>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.93Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
 La tension est rétablie si la tension mesurée est supérieure à ce seuil.		

LVRT[1] . V(t1) LVRT[1] . V(t2)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.		


LVRT[1] . t1	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.		


LVRT[1] . t2 LVRT[1] . t3	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.		


LVRT[1] . V(t3) LVRT[1] . V(t4)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.70Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.		


9 Paramètre de protection

9.21.4 LVRT[1]: Commandes directes



LVRT[1] . t4	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . V(t5) ... LVRT[1] . V(t10)	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Valeur de tension d'un point V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	




LVRT[1] . t5	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	

LVRT[1] . t6 ... LVRT[1] . t10	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Profil LVRT]	
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
	<i>Point dans le temps pour la valeur de tension correspondante V(t(n)). Ces points définissent le profil LVRT.</i>	







9.21.4 LVRT[1]: Commandes directes

LVRT[1] . Réi Cr LVRT	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser le nombre total de chutes de tension et réinitialiser le nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.</i>	

9.21.5 LVRT[1]: États des entrées







LVRT[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
LVRT[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
LVRT[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

9.21.6 LVRT[1]: Signaux (états des sorties)


LVRT[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : actif	
LVRT[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : Alarme de l'étage de tension	
LVRT[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : Décl	
LVRT[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	
LVRT[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : Blocage externe	
LVRT[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	

9 Paramètre de protection

9.21.7 LVRT[1]: Compteurs



LVRT[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
LVRT[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Alarme L1</i>	
LVRT[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Alarme L2</i>	
LVRT[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Alarme L3</i>	
LVRT[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>	
LVRT[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>	
LVRT[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>	
LVRT[1] . t-LVRT exéc	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 <i>Signal: t-LVRT exéc</i>	



9.21.7 LVRT[1]: Compteurs

LVRT[1] . NumOf Vdips in t-LVRT	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
 <i>Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT</i>	
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
 <i>Nombre total de chutes de tension.</i>	
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V à déclenc	[Utilisat / Nb et RevData / LVRT[1]]
 <i>Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.</i>	



9.22 VG[1] ... VG[2] - Étage de tension résiduelle



9.22.1 VG[1]: Paramètres d'organisation

VG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », V>, V<  Organis module.	S.3
	Étage de tension résiduelle, mode de fonctionnement général	



VG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui  oui/no.	S.3
	Étage de tension résiduelle, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.	



9.22.2 VG[1]: Paramètres globales



VG[1] . ExBlo1 VG[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / VG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



VG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / VG[1]]	
« - » <i>Dispo seult si:</i>	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.22.3 VG[1]: Définition du groupe de paramètres



VG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


VG[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


VG[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


VG[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		



VG[1] . Source VX	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
mesuré	mesuré, calculé  Source VX.	P.2
 Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)		

VG[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai  Méthode mesure.	P.2
 <i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>		


VG[1] . VG>		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
1Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>		


VG[1] . VG<		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.8Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Seuil de tension insuffisante</i>		

VG[1] . t		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Retard au déclenchement</i>		

VG[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / VG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
 <i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>		

9.22.4 VG[1]: États des entrées

VG[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>		

VG[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>		

9 Paramètre de protection

9.22.5 VG[1]: Signaux (états des sorties)

VG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬇	<i>Dispo seult si:</i> <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

9.22.5 VG[1]: Signaux (états des sorties)

VG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Signal : actif</i>


VG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle</i>

VG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Signal : Décl</i>

VG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Dispo seult si:</i> <i>Signal : Commande de déclenchement</i>



VG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>

VG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
⬆	<i>Dispo seult si:</i> <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>



VG[1] . ExBlo TripCmd		[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / VG[1]]
	<i>Dispo seult si:</i>	
	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.23 V 012[1] ... V 012[6] - Composantes symétriques : Surveillance de la composante directe ou de la composante inverse du courant



9.23.1 V 012[1]: Paramètres d'organisation

V 012[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », V1>, V1<, V2>  Organis module.	S.3
	<i>Protection contre les déséquilibres : Surveillance du réseau de tension</i>	



9.23.2 V 012[1]: Paramètres globales



V 012[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>	



V 012[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>	



V 012[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V-Prot / V 012[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.23.3 V 012[1]: Définition du groupe de paramètres


V 012[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

V 012[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

V 012[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


V 012[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		



V 012[1] . V1>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Surtension de composante directe		


V 012[1] . V1<	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Tension insuffisante de la composante directe		


9 Paramètre de protection



9.23.4 V 012[1]: États des entrées

V 012[1] . V2>	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	Surtension de composante inverse	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
	Le paramètre %(V2/V1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre la tension inverse et la tension directe (% déséquilibre = V2/V1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	Le paramètre %(V2/V1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre la tension inverse et la tension directe (% déséquilibre = V2/V1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	


V 012[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Retard au déclenchement	

V 012[1] . Surv circ mes	[Param protect / Set 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif	P.2
	 Bloc VTS.	
	Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).	


9.23.4 V 012[1]: États des entrées

V 012[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	


V 012[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

V 012[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.23.5 V 012[1]: Signaux (états des sorties)


V 012[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : actif	


V 012[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Alarme de tension asymétrique	

V 012[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Décl	

V 012[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	


V 012[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Blocage externe	

V 012[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	


V 012[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V-Prot / V 012[1]]
 Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.24 f[1] ... f[6] - Module de protection de la fréquence

9.24.1 f[1]: Paramètres d'organisation


f[1] . Mode	[Organis module]	
f<	« - » ... delta phi ↳ Organis module.	S.3
 Module de protection de la fréquence , mode de fonctionnement général		


9.24.2 f[1]: Paramètres globales


f[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / f-Prot / f[1]]	
f[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


f[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / f-Prot / f[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.24.3 f[1]: Définition du groupe de paramètres


f[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


f[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

f[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	


f[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	


f[1] . f>		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Valeur d'excitation pour une fréquence excessive.	


f[1] . f<		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	Valeur d'excitation pour une fréquence insuffisante.	


f[1] . Chute fréq.		[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	Chute de la fonction Fréquence. Ce réglage modifie la forme de l'hystérésis utilisée pour la protection de la fréquence.	


9 Paramètre de protection
9.24.4 f[1]: États des entrées



f[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	Retard au déclenchement	


f[1] . df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.	

f[1] . t-df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Retard au déclenchement df/dt	


f[1] . DF	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	Différence de fréquence de la variation maximale admissible de la vitesse moyenne de variation de la fréquence. Cette fonction est inactive si DF=0.	


f[1] . DT	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	Intervalle de temps de la vitesse maximale admissible de variation de la fréquence.	


f[1] . mode df/dt	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
df/dt abslu	df/dt abslu, df/dt positif, df/dt négatif  Mode.	P.2
	mode df/dt	

f[1] . delta phi	[Param protect / Set 1...4 / f-Prot / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension	

9.24.4 f[1]: États des entrées


f[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	


f[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

f[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.24.5 f[1]: Signaux (états des sorties)


f[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : actif	


f[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)	

f[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)	

f[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	

f[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Blocage externe	

f[1] . Blo pr V<	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.	

f[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	



9 Paramètre de protection

9.24.5 f[1]: Signaux (états des sorties)



f[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
f[1] . Alar. f	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : Alarme de protection de la fréquence</i>	
f[1] . Alar. df/dt DF/DT	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence</i>	
f[1] . Alarm delta phi	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : Alarme de saut de vecteur de tension</i>	
f[1] . Déc. f	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : La fréquence est supérieure à la limite.</i>	
f[1] . Déc. df/dt DF/DT	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT</i>	
f[1] . Décl delta phi	[Utilisat / Affichage de l'état / f-Prot / f[1]]
 <i>Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension</i>	



9.25 PQS[1] ... PQS[6] - Protection de l'alimentation - Module

9.25.1 PQS[1]: Paramètres d'organisation



PQS[1] . Mode	[Organis module]	
P>	« - » ... S<  Mode.	S.3
	Protection de l'alimentation - Module, mode de fonctionnement général	

9.25.2 PQS[1]: Paramètres globales

PQS[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



PQS[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / P-Prot / PQS[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.25.3 PQS[1]: Définition du groupe de paramètres



PQS[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	



9 Paramètre de protection



9.25.3 PQS[1]: Définition du groupe de paramètres


PQS[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


PQS[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


PQS[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

PQS[1] . Volt MeasCircSv		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
 Tension de surveillance du circuit de mesure		


PQS[1] . Cour MeasCircSv		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, CTS . actif  Bloc VTS.	P.2
 Courant de surveillance du circuit de mesure		


PQS[1] . P>		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.0Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

PQS[1] . P<		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance active en sous-charge (ex. due à des moteurs fonctionnant à vide). Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	


PQS[1] . Pr>		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	

PQS[1] . Pr<		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Sous inverse Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	


PQS[1] . Q>		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	


PQS[1] . Q<		[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	Valeur d'excitation de la puissance réactive en sous-charge. Surveillance de la valeur minimale de la puissance réactive. Si cette valeur chute au-dessous de la valeur configurée, une batterie de condensateurs peut être coupée. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 \times \text{valeur nominale VT} \times \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.	


9 Paramètre de protection
9.25.4 PQS[1]: États des entrées



PQS[1] . Qr>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . Qr<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Sous inverse Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . S>	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	


PQS[1] . S<	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge. Définition de Sn: $Sn = 1.7321 * \text{valeur nominale VT} * \text{valeur nominale CT}$. La tension est la tension ligne à ligne.</i>	

PQS[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.00s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


PQS[1] . PowMeasMethod	[Param protect / Set 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
DFT	DFT, Eff  PowMeasMethod.	P.2
	<i>Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).</i>	

9.25.4 PQS[1]: États des entrées


PQS[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	


PQS[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	


9.25.5 PQS[1]: Signaux (états des sorties)


PQS[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : actif	


PQS[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Alarme de protection de la puissance	

PQS[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Déclenchement de la protection de la puissance	

PQS[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	



PQS[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Blocage externe	

PQS[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Commande de déclenchement bloquée	



PQS[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / P-Prot / PQS[1]]
 Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement	



9.26 PF[1] ... PF[2] - Facteur de puissance - Module

9.26.1 PF[1]: Paramètres d'organisation



PF[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	Facteur de puissance - Module, mode de fonctionnement général	



9.26.2 PF[1]: Paramètres globales



PF[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



PF[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / PF-Prot / PF[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.26.3 PF[1]: Définition du groupe de paramètres



PF[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

PF[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

PF[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


PF[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	



PF[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai  Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


PF[1] . Mode déc		[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]
I ret/V	I avan/V, I ret/V  Mode.	P.2
	<i>Mode Déclenchement. Le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant avance le phaseur de tension = Avance ? Ou le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant retarde le phaseur de tension = Retard ?</i>	


9 Paramètre de protection


9.26.4 PF[1]: États des entrées


PF[1] . Décl PF	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
 Il s'agit du facteur de puissance pour lequel le relais est excité.		

PF[1] . Réin Mod	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
I avan/V	I avan/V, I ret/V  Mode.	P.2
 Mode Déclenchement. Le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant avance le phaseur de tension = Avance ? Ou le module doit-il être déclenché si le phaseur de courant retarde le phaseur de tension = Retard ?		

PF[1] . Réin PF	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
 Ce paramètre est le facteur de puissance pour lequel le relais réinitialise le déclenchement du facteur de puissance. Cela est similaire à la configuration d'un hystérésis du paramètre de déclenchement.		


PF[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Retard au déclenchement		

PF[1] . Comp av décl	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Temps d'excitation (avant déclenchement) du signal de compensation. Lorsque cette temporisation s'est écoulée, le signal de compensation est activé.		


PF[1] . Comp apr décl	[Param protect / Set 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Temps après déclenchement du signal de compensation. Lorsque cette temporisation s'est écoulée, le signal de compensation est désactivé.		

9.26.4 PF[1]: États des entrées


PF[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
PF[1] . ExBlo2-I	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe


PF[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.26.5 PF[1]: Signaux (états des sorties)


PF[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : actif</i>	


PF[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>	


PF[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>	

PF[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	

PF[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	


PF[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	

PF[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

PF[1] . Compensatr	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
 <i>Signal : Signal de compensation</i>	



9 Paramètre de protection

9.26.5 PF[1]: Signaux (états des sorties)



PF[1] . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / PF-Prot / PF[1]]
	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>



9.27 Q->&V<

9.27.1 Q->&V<: Paramètres d'organisation



Q->&V< . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	

9.27.2 Q->&V<: Paramètres globales

Q->&V< . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Q->&V< . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	





Q->&V< . Sens d'alimentation	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Positif	Positif, Négatif  Sens d'alimentation.	P.2
	Ce paramètre permet d'inverser le sens de la puissance active et réactive dans le module QV (inversion de polarité).	


9.27.3 Q->&V<: Définition du groupe de paramètres


Q->&V< . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


9 Paramètre de protection


9.27.3 Q->&V<: Définition du groupe de paramètres


Q->&V< . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		
Q->&V< . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		
Q->&V< . QV-Méthod		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
Surv angle de charge	Surv angle de charge, Surv puiss réactive pure ↳ Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive.	P.2
 Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive		
Q->&V< . I1 Débloc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]
actif	If: Q->&V< . QV-Méthod = Surv angle de charge <ul style="list-style-type: none"> • actif If: Q->&V< . QV-Méthod = Surv puiss réactive pure <ul style="list-style-type: none"> • inactif, actif ↳ I1 Débloc.	P.2
 Critère d'activation du "Courant minimal I1".		


Q->&V< . I1 min QV	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
0.10In <i>Dispo seult si:</i>	0.01In ... 0.20In	P.2
 L'activation d'un "Courant minimal I1" du courant nominal de la source d'énergie (distribuée) peut empêcher un déclenchement intempestif.		

Q->&V< . VLL< QV	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
0.85Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
 Seuil de tension insuffisante (tension ligne/ligne !)		

Q->&V< . Puiss Phi	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
3° <i>Dispo seult si:</i>	0° ... 10°	P.2
 Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)		

Q->&V< . Q min QV	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
0.05Sn <i>Dispo seult si:</i>	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
 Déclenchement de la puissance réactive (réseau à composante directe)		

Q->&V< . t-Gen	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
 Première temporisation. Si cette temporisation est écoulée, un signal de déclenchement est émis vers la source d'énergie (locale).		

Q->&V< . t-PCC	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Découplage]	
0.5s	0.00s ... 4.00s	P.2
 Deuxième temporisation. Si cette temporisation est écoulée, un signal de déclenchement est émis vers le PCC (point de couplage commun)		

9.27.4 Q->&V<: États des entrées

Q->&V< . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Q->&V< . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

9.27.5 Q->&V<: Signaux (états des sorties)

Q->&V< . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : actif	
Q->&V< . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Alarme de protection de tension insuffisante de la puissance réactive	
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)	
Q->&V< . Découplage PCC	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Découplage au point de couplage commun	
Q->&V< . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Blocage externe	
Q->&V< . Déf fus. blo TT	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)	
Q->&V< . Angl charge	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]
↳ Signal : Dépassement de l'angle de charge admissible	

Q->&V< . Seuil puiss réactive

[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]



*Signal : Dépassement du seuil de puissance réactive admissible***Q->&V< . VLL faible**

[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Q->&V<]



*Signal : Tension ligne/ligne insuffisante*



9.28 Recon[1] ... Recon[2] - Reconnexion



9.28.1 Recon[1]: Paramètres d'organisation



Recon[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	



9.28.2 Recon[1]: Paramètres globales

Recon[1] . ExBlo1 Recon[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



Recon[1] . Débl ext V PCC Fc	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Signal de déblocage par le point de couplage commun. La tension ligne/ligne est supérieure à 95 % de VN.	



Recon[1] . Déf fu ex TT PCC	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Empl EN X6 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
	Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).	

Recon[1] . reconnecté	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).		

Recon[1] . Découplage1 ... Recon[1] . Découplage6	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Recon[1] / Découplage]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  Fonctions de découplage.	P.2
 Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.		

9.28.3 Recon[1]: Définition du groupe de paramètres


Recon[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


Recon[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


9 Paramètre de protection


9.28.3 Recon[1]: Définition du groupe de paramètres


Recon[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
Sys . inactif		Sys . inactif, PdP . actif ↳ Bloc VTS.	P.2
🔗	Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		
Recon[1] . Débloc ext V PCC Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Paramètres généraux]	
inactif		inactif, actif ↳ Mode.	P.2
🔗	Activer le signal de déblocage du point de couplage commun. La tension ligne/ligne est supérieure à 95 % de VN.		
Recon[1] . Cond débloc réencl		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
Les deux		V Débloc interne, Débl ext V PCC Fc, Les deux ↳ Cond débloc réencl.	P.2
🔗	Ce paramètre garantit que la tension secteur est rétablie.		
Recon[1] . Déf fu ex TT PCC Fk		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
inactif		inactif, actif	P.2
Dispo seult si:		↳ Mode.	
🔗	Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).		
Recon[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
Fondamental		Fondamental, Eff vrai, V glisst moy Supv ↳ Méthode mesure.	P.2
🔗	Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"		

Recon[1] . VLL< Débloc	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
1.10Vn <i>Dispo seult si:</i>	1.00Vn ... 1.50Vn	P.2
 Tension maximale (ligne à ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)		


Recon[1] . Débloc VLL>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
0.95Vn <i>Dispo seult si:</i>	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
 Tension minimale (ligne/ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)		


Recon[1] . f>	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 Limite supérieure de fréquence pour le réenclenchement		

Recon[1] . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 Limite inférieure de tension (ligne/ligne) de réenclenchement (tension de rétablissement)		

Recon[1] . Bloc. Tps Mise en service	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Recon[1] / Para Mise en service]	
600s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Étage de temps (retard) pour le réenclenchement des sources d'énergie. Selon notre expérience, le délai de mise en service est d'approximativement 10 - 15 minutes.		





9.28.4 Recon[1]: États des entrées

Recon[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		





Recon[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

9 Paramètre de protection

9.28.5 Recon[1]: Signaux (états des sorties)


Recon[1] . Débl ext V PCC Fc-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)</i>	
Recon[1] . Déf fu ex TT PCC-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).</i>	
Recon[1] . reconnecté-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).</i>	
Recon[1] . Découplage1-I ... Recon[1] . Découplage6-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>	

9.28.5 Recon[1]: Signaux (états des sorties)


Recon[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Signal : actif</i>	
Recon[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Recon[1] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure</i>	
Recon[1] . Débloc source énergie	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Recon[1]]
 <i>Signal : déblocage de la source d'énergie.</i>	


9.29 UFLS – Délestage de charge de sous-fréquence basé sur la direction du flux de puissance active


9.29.1 UFLS: Paramètres d'organisation

UFLS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	

9.29.2 UFLS: Paramètres globales



UFLS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
UFLS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



UFLS . Ex Pdir	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.	



UFLS . P Block dir	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
négative	positive, négative ↳ P Block dir.	P.2
	Par le biais de ce paramètre, la direction de bloc de la puissance active peut être inversée avec cette (inversion du signe).	



9 Paramètre de protection



9.29.3 UFLS: Définition du groupe de paramètres

UFLS . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 1		



UFLS . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 2		



UFLS . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 3		



UFLS . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 4		



UFLS . AdaptSet 5	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / UFLS]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 5		



9.29.3 UFLS: Définition du groupe de paramètres

UFLS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

UFLS . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


UFLS . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Paramètres généraux]
Sys . inactif	Sys . inactif, PdP . actif  Bloc VTS.	P.2
 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		


UFLS . Méthode UFLS		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
Aucun Pdir / Ex Pdir	Aucun Pdir / Ex Pdir, Surveillance de l'angle de charge, Surveillance de la puissance active pure  Méthode UFLS.	P.2
 Comment la puissance active doit être prise en compte.		


UFLS . I1 Débloc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]
inactif	Si: UFLS . Méthode UFLS = Aucun Pdir / Ex Pdir <ul style="list-style-type: none"> • inactif Si: UFLS . Méthode UFLS = Surveillance de l'angle de charge <ul style="list-style-type: none"> • actif Si: UFLS . Méthode UFLS = Surveillance de la puissance active pure <ul style="list-style-type: none"> • inactif, actif  I1 Débloc.	P.2
 "I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.		


9 Paramètre de protection


9.29.3 UFLS: Définition du groupe de paramètres

UFLS . I1 min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.05In <i>Dispo seult si:</i>	0.02In ... 0.20In	P.2
 <i>Courant minimum</i>		

UFLS . VLL min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.70Vn	0.50Vn ... 1.00Vn	P.2
 <i>Tension minimale</i>		

UFLS . Angl charge	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
5° <i>Dispo seult si:</i> ⊕ Adapt. param.	0° ... 10°	P.2
 <i>Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>		

UFLS . P min	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.05Sn <i>Dispo seult si:</i> ⊕ Adapt. param.	0.01Sn ... 0.10Sn	P.2
 <i>Valeur minimale (seuil) pour la puissance active</i>		

UFLS . f<	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
49.00Hz ⊕ Adapt. param.	45.00Hz ... 65.00Hz	P.2
 <i>Seuil de sous-fréquence</i>		

UFLS . t-UFLS	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / UFLS / Délestage de charge]	
0.1s	0.00s ... 300.00s	P.2
↻ Adapt. param.		
🔗	<i>Délai de déclenchement</i>	

9.29.4 UFLS: États des entrées

UFLS . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>	

UFLS . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>	

UFLS . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>	

UFLS . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>	










UFLS . AdaptSet5-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif5</i>	









UFLS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

UFLS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

UFLS . Ex Pdir-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]	
📄	<i>Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.</i>	


9.29.5 UFLS: Signaux (états des sorties)

UFLS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : actif</i>	
UFLS . Alarme	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Alarme P ->&f<</i>	
UFLS . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Signal : Décl</i>	
UFLS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
UFLS . Déf fus. blo TT	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)</i>	
UFLS . I1 Débloc	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: "I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.</i>	
UFLS . VLL min	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Tension minimale</i>	
UFLS . Angl charge	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)</i>	
UFLS . P min	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Valeur minimale (seuil) pour la puissance active</i>	


UFLS . Délestage de charge P Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Délestage de charge bloqué basé sur l'évaluation de la puissance active</i>	
UFLS . f<	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal: Seuil de sous-fréquence</i>	
UFLS . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>	
UFLS . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>	
UFLS . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>	
UFLS . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>	
UFLS . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>	
UFLS . AdaptSet 5	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / UFLS]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 5</i>	


9.30 AR - Réenclenchement automatique


9.30.1 AR: Paramètres d'organisation

AR . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.30.2 AR: Paramètres globales


AR . CB	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
SG[1] .	« - », SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] . ↳ Lst dis.	P.2
 Module disjoncteur		

AR . ExBlo1 AR . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


AR . Ex imp Inc	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont).		


AR . Ex verr	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Le réenclenchement automatique est verrouillé par ce signal externe (verrouillé).		

AR . EN réinit Ex ver	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Une entrée numérique peut réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique.		

AR . Scada réinit Ex ver	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Profibus . Scada Cmd 16 ↳ Comm communication.	P.2
 Le système SCADA peut réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique.		



9.30.3 AR: Définition du groupe de paramètres



AR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		



AR . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		



9 Paramètre de protection


9.30.3 AR: Définition du groupe de paramètres



AR . Coord zones		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Coordination des zones : la coordination des enclenchements conserve les disjoncteurs à réenclenchement en amont en phase avec leurs homologues en aval pour l'application rapide de la courbe, ce qui évite les déclenchements intempestifs.</i>	


AR . Ex imp Inc Fc		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.</i>	


AR . Ex verr Fc		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Le réenclenchement automatique est verrouillé par ce signal externe. Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.</i>	


AR . Réini mode		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
auto	auto ... HMI Et EN  Réin ver via:.	P.2
	<i>Réini mode</i>	


AR . Impulsions		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
1	1 ... 6	P.2
	<i>Nombre maximal de tentatives autorisées de réenclenchements.</i>	


AR . Lancer mode		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
Alarm	Alarm, TripCmd  Lancer mode.	P.2
	<i>Lancer mode</i>	


AR . t-dém		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
1s	0.01s ... 9999.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
 <i>Temporisation d'activation - Lorsque la temporisation d'activation est écoulée, une tentative de réenclenchement automatique peut démarrer. Uniquement si la commande de déclenchement est émise pendant le temps/durée d'activation, une tentative de réenclenchement automatique peut démarrer. L'emplacement et la résistance du défaut ont une grande influence sur le temps de déclenchement. Le temps d'activation a une influence pour déterminer si une tentative de réenclenchement automatique doit démarrer lorsque le défaut est éloigné ou a une résistance élevée.</i>		

AR . t-Blo apr CB man ON		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.</i>		

AR . t-Lock2Ready		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Cette temporisation est activée par le signal de réinitialisation du verrouillage ; avant son expiration, le réenclenchement automatique ne peut pas passer dans un autre état.</i>		



AR . t-Run2Ready		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.</i>		


AR . t-Blo2Ready		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Le déblocage du réenclenchement automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.</i>		


AR . Surv t-RA		[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]
100.0s	1.00s ... 9999.00s	P.2
 <i>Temps de surveillance globale du réenclenchement automatique (> somme de toutes les temporisations utilisées par le réenclenchement automatique)</i>		



9 Paramètre de protection

9.30.3 AR: Définition du groupe de paramètres


AR . Lancer RA: InitiateFc1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl av impuls]	
...		
AR . Lancer RA: InitiateFc4		
« - »	« - » Trip-Trans	P.2
	 Activ fct.	
	<i>Lancer le réenclenchement automatique : Déclencher la fonction</i>	


AR . t-DP1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1]	
...	...	
AR . t-DP6	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
1s	0.01s ... 9999.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement pour les défauts de phase.</i>	

AR . t-DE1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1]	
...	...	
AR . t-DE6	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
1s	0.01s ... 9999.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement pour les défauts à la terre</i>	



AR . Impl 1: InitiateFc1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1]	
...	...	
AR . Impl 6: InitiateFc4	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
« - »	« - » Trip-Trans	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	 Activ fct.	
	<i>Tentative de réenclenchement automatique : Déclencher la fonction</i>	

AR . Alar. maint. 1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
1000	1 ... 65535	P.2
	<i>Dès que le compteur de réenclenchements automatiques est supérieur à ce nombre de tentatives de réenclenchement, une alarme est émise (maintenance du disjoncteur)</i>	



AR . Alar. maint. 2	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
65535	1 ... 65535	P.2
	<i>Trop de tentatives de réenclenchement automatique. Si le paramètre du nombre de réenclenchements automatiques est atteint, une alarme est émise.</i>	



AR . Max AR/h	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
10	1 ... 20	P.2
	<i>Nombre maximal de tentatives autorisées de cycles de réenclenchement automatique par heure.</i>	

9.30.4 AR: Commandes directes


AR . Res TotNo suc unsuc	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.</i>	


AR . Réin cpt maint	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser les compteurs de maintenance</i>	


AR . Réin verr via HMI	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique sur le tableau de commande.</i>	


AR . Réinit max imp/ h Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialisation du compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.		


9.30.5 AR: États des entrées


AR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

AR . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

AR . Ex imp Inc-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.		

AR . Ex verr-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Verrouillage externe de réenclenchement automatique.		

AR . EN réinit Ex ver-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique (si la réinitialisation via des entrées numériques est sélectionnée).		

AR . Scada réinit Ex ver-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique par communication.		











9.30.6 AR: Signaux (états des sorties)




AR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
 Signal : actif		

AR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Blocage externe	
AR . Attente	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Attente	
AR . t-Blo apr CB man ON	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Réenclenchement automatique bloqué après action manuelle sur le disjoncteur. Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.	
AR . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Prêt à réenclencher	
AR . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Réenclenchement automatique en cours	
AR . t-mor	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement	
AR . Cmd CB ON	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Commande d'activation (ON) d'un disjoncteur	
AR . t-Run2Ready	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.	
AR . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Le réenclenchement automatique est verrouillé	
AR . t-réin verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Temporisation pour la réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique. La réinitialisation du réenclenchement automatique est retardée de cette durée après la détection du signal de réinitialisation (entrée numérique ou Scada).	
AR . Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆ Signal : Le réenclenchement automatique est bloqué	








9 Paramètre de protection

9.30.6 AR: Signaux (états des sorties)

AR . t-blo réin	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Temporisation pour la réinitialisation du blocage du réenclenchement automatique. Le déblocage du réenclenchement automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.</i>	
AR . réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Réenclenchement automatique réussi</i>	
AR . échec	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Échec de réenclenchement automatique</i>	
AR . Surv t-RA	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Surveillance réenclenchement automatique</i>	
AR . Av impuls	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Commande avant impulsion</i>	
AR . Impl 1 ... AR . Impl 6	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Commande d'impulsion</i>	
AR . Alar. maint. 1	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 1 ; trop d'opérations de commutation</i>	
AR . Alar. maint. 2	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 2 ; trop d'opérations de commutation</i>	
AR . Max impuls / h dépass	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Le nombre maximal d'impulsions autorisé par heure est dépassé.</i>	
AR . Réin cptr stat	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.</i>	


AR . Réin cpt maint	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Réinitialiser les compteurs de maintenance pour les alarmes et les blocages</i>	
AR . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Le verrouillage du réenclenchement automatique a été réinitialisé sur le tableau de commande.</i>	
AR . Réinit max imp/ h	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
 <i>Signal : Le compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure a été réinitialisé.</i>	

9.30.7 AR: Compteurs


AR . n° impul RA	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Compteur - Tentatives de réenclenchement automatique</i>	
AR . Nb. total Cr	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Nombre total de toutes les tentatives de réenclenchement automatiques</i>	
AR . Cr réussi	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Nombre total de réenclenchements automatiques réussis</i>	
AR . Échec Cr	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Nombre total d'échecs des tentatives de réenclenchement automatique</i>	
AR . Cr Alarm1 maint	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 1</i>	
AR . Cr Alarm2 maint	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 2</i>	
AR . Max impuls/h Cr	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
 <i>Compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.</i>	

9.30.8 Abandon AWE

9.30.8.1 AR: Paramètres



AR . aband: 1	[Param protect / Para glob prot / AR / Bloc Fc]	
...		
AR . aband: 6		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.	

9.30.8.2 AR: États des entrées



AR . aband: 1	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
...		
AR . aband: 6		
	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.	



9.31 Sync – Contr synchr



9.31.1 Sync: Paramètres d'organisation

Sync . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	Contr synchr, mode de fonctionnement général	

9.31.2 Sync: Paramètres globales



Sync . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
Sync . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	C.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

Sync . Dériv	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  1..n, DI-LogicList.	C.2
	Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.	



Sync . Détéc pos CB	[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestr disj.	C.2
	Condition de détection de la commutation du disjoncteur.	



9 Paramètre de protection



9.31.3 Sync: Définition du groupe de paramètres


Sync . CBCloseInitiate		[Param protect / Para glob prot / Intercon-Prot / Sync]
« - »		« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  1..n, SyncRequestList.
C.2		
 <i>Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).</i>		


9.31.3 Sync: Définition du groupe de paramètres


Sync . Fonction		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]
inactif		inactif, actif  Mode.
P.2		
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		


Sync . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]
inactif		inactif, actif  actif/inactif.
P.2		
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		


Sync . Dériv Fc		[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Paramètres généraux]
inactif		inactif, actif  actif/inactif.
P.2		
 <i>Autorisation d'ignorer le contrôle de la synchronisation si le signal d'état affecté au paramètre du même nom dans les paramètres globaux (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.</i>		

Sync . SyncMode	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
System2System	System2System, Generator2System	P.2
	↳ SyncMode.	
	Mode Contrôle de la synchronisation : GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire). SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)	

Sync . t-MaxCBCloseDelay	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
0.05s	0.00s ... 300.00s	P.2
Dispo seult si:		
	Retard maximal de la fermeture du disjoncteur (utilisé uniquement en mode de fonctionnement GÉNÉRATEUR-SYSTÈME et essentiel pour une commutation synchronisée correcte)	









Sync . t-MaxSyncSuperv	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Mode/ Heures]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Dispo seult si:		
	Temporisation Synchron-Fonctionnement : Temps maximal autorisé pour la synchronisation après le début d'une fermeture. Utilisé uniquement pour le mode de fonctionnement GENERATOR2SYSTEM.	



Sync . MinLiveBusVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	Tension minimale du bus (bus sous tension détecté lorsque les tensions des 3 phases sont supérieures à cette limite).	



Sync . MaxDeadBusVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	Tension maximale du bus hors circuit (bus hors tension détecté lorsque les tensions des 3 phases sont inférieures à cette limite).	

9 Paramètre de protection


9.31.3 Sync: Définition du groupe de paramètres


Sync . MinLiveLineVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Tension minimale d'une ligne (ligne sous tension détectée lorsque la tension est supérieure à cette limite).</i>	
Sync . MaxDeadLineVoltage	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Tension maximale d'une ligne hors circuit (ligne hors tension détectée lorsque la tension est inférieure à cette limite).</i>	
Sync . t-VoltDead	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / DeadLiveVLevels]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Temps mort tension (l'état hors tension d'un bus/ligne est accepté uniquement si la tension chute au-dessous de la tension de temps mort plus longue que cette durée configurée).</i>	
Sync . MaxVoltageDiff	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
0.24Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Différence maximale de tension entre les phaseurs de bus et de ligne (Delta V) pour le synchronisme (liée à la tension nominale secondaire)</i>	
Sync . MaxSlipFrequency	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
	<i>Différence maximale de fréquence (glissement : Delta f) entre les tensions de bus et de ligne autorisée pour le synchronisme</i>	
Sync . MaxAngleDiff	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Conditions]	
20°	1° ... 60°	P.2
	<i>Différence maximale d'angle de phase (Delta Phi en degrés) entre les tensions de bus et de ligne autorisée pour le synchronisme</i>	
Sync . DBDL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]	
inactif	inactif, actif	P.2
	 actif/inactif.	
	<i>Activer/désactiver les priorités de bus et ligne hors tension</i>	


Sync . DBLL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer/désactiver les priorités de bus hors tension et de ligne sous tension		


Sync . LBDL	[Param protect / Set 1...4 / Intercon-Prot / Sync / Ignorer]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer/désactiver les priorités de bus sous tension et de ligne hors tension		

9.31.4 Sync: États des entrées


Sync . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

Sync . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

Sync . Dériv-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]	
 État entrée module: Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.		

Sync . CBCloseInitiate-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]	
 État entrée module: Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).		


9.31.5 Sync: Signaux (états des sorties)

Sync . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]	
 Signal : actif		


9 Paramètre de protection


9.31.5 Sync: Signaux (états des sorties)


Sync . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
Sync . LiveBus	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Marqueur de bus sous tension : 1=bus sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension du bus</i>
Sync . LiveLine	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Marqueur de ligne sous tension : 1=ligne sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension de la ligne</i>
Sync . SynchronRunTiming	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Temporisation Synchron/Fonctionnement en cours (cette temporisation commence au lancement de la fermeture et s'arrête si le disjoncteur est fermé. La temporisation écoulée signifie que la synchronisation a échoué).</i>
Sync . SynchronFailed	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Ce signal indique l'échec de la synchronisation. Il est réglé sur 5 s lorsque le disjoncteur est toujours ouvert lorsque la temporisation Synchron/Fonctionnement a expiré.</i>
Sync . SyncOverridden	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal:Le contrôle du synchronisme est ignoré parce qu'une des conditions de priorité du synchronisme (DB/DL ou ExtBypass) est remplie.</i>
Sync . VDiffTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence de tension trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . SlipTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence de fréquence (glissement de fréquence) trop élevée entre les tensions de bus et de ligne.</i>
Sync . AngleDiffTooHigh	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Différence d'angle de phase trop élevée entre le bus et la ligne.</i>
Sync . Sys-in-Sync	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
⬆	<i>Signal: Les tensions du bus et de la ligne sont en synchronisme d'après les conditions de synchronisme du réseau.</i>


Sync . Prêt à fermer	[Utilisat / Affichage de l'état / Intercon-Prot / Sync]
 <i>Signal: Prêt à fermer</i>	


9.31.6 Sync: Valeurs mesurées


Sync . Glis fréq	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Glissement Fréq</i>	


Sync . Diff volt	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Différence de tension entre le bus et la ligne.</i>	


Sync . Diff angle	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Déphasage entre les tensions du bus et de la ligne.</i>	


Sync . f Bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Fréquence du bus</i>	

Sync . f Lign	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Fréquence de la ligne</i>	

Sync . V Bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Tension du bus</i>	



Sync . V Lign	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Tension de la ligne</i>	

Sync . Angle bus	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Angle du bus (référence)</i>	



Sync . Angle lig	[Utilisat / Valeurs mesurées / Synchronism]
 <i>Angle de la ligne</i>	



9.32 V/f>[1] ... V/f>[2] - Surexcitation

9.32.1 V/f>[1]: Paramètres d'organisation



V/f>[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 Surexcitation, mode de fonctionnement général		


9.32.2 V/f>[1]: Paramètres globales


V/f>[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
V/f>[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


V/f>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


9.32.3 V/f>[1]: Définition du groupe de paramètres


V/f>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


V/f>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

V/f>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


V/f>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


V/f>[1] . V/f>	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
 Si cette valeur est dépassée, la fonction est activée.		

V/f>[1] . Form courbe	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
DEFT	DEFT, Inv A, Inv B, Inv C ↳ Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f..	P.2
 Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.		


V/f>[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
 Retard au déclenchement		


9 Paramètre de protection
9.32.4 V/f>[1]: États des entrées


V/f>[1] . t-multiplica	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.00	0.05 ... 600.00	P.2
	<i>Multiplicateur de temps pour la caractéristique inverse.</i>	

V/f>[1] . t-réin	[Param protect / Set 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.0s	0.0s ... 1000.0s	P.2
	<i>Réinitialiser le temps de la caractéristique inverse.</i>	


9.32.4 V/f>[1]: États des entrées

V/f>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

V/f>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	





V/f>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.32.5 V/f>[1]: Signaux (états des sorties)

V/f>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Signal : actif</i>	



V/f>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Signal: Alarme de surexcitation</i>	

V/f>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
	<i>Signal : Décl</i>	



V/f>[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
V/f>[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
V/f>[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
V/f>[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / V/f>-Prot / V/f>[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.33 SOTF – Commutation sur défaut - Module



9.33.1 SOTF: Paramètres d'organisation



SOTF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	


9.33.2 SOTF: Paramètres globales

SOTF . Mode	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Et I<, CB manuel ON, SOTF ext  Mode.	P.2
	mode de fonctionnement général	


SOTF . ExBlo1 SOTF . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


SOTF . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


SOTF . SG affecté	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
. SG[1]	« - », . SG[1], . SG[2], . SG[3], . SG[4], . SG[5], . SG[6]  Lst dis.	P.2
	Appareillage de connexion affecté	


SOTF . SOTF ext	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
	Commutation sur défaut externe	

9.33.3 SOTF: Définition du groupe de paramètres


SOTF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

SOTF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	


SOTF . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués	


SOTF . I<	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.	


9 Paramètre de protection
9.33.4 SOTF: États des entrées

SOTF . t-activ	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Pendant le fonctionnement de cette temporisation, et lorsque le module n'est pas bloqué, le module de commutation sur défaut est armé.</i>	


9.33.4 SOTF: États des entrées


SOTF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
SOTF . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	


SOTF . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	


SOTF . SOTF ext-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe</i>	


9.33.5 SOTF: Signaux (états des sorties)


SOTF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : actif</i>	

SOTF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : Blocage externe</i>	

SOTF . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : Verrouillage externe</i>	



SOTF . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>	

SOTF . Blo RA	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]	
	<i>Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique</i>	



SOTF . I<	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>



9.34 CLPU – Module d'excitation de charge à froid



9.34.1 CLPU: Paramètres d'organisation


CLPU . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	mode de fonctionnement général	

9.34.2 CLPU: Paramètres globales


CLPU . Mode	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Ou I<, Pos CB Et I<  Mode.	P.2
	mode de fonctionnement général	


CLPU . ExBlo1 CLPU . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


CLPU . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


CLPU . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestr disj.	P.2
	Condition de détection de la commutation du disjoncteur.	

9.34.3 CLPU: Définition du groupe de paramètres


CLPU . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	


CLPU . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	


CLPU . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués	


CLPU . t-char Off	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
	Sélectionner le temps de coupure nécessaire pour qu'une charge soit considérée froide. Si la temporisation d'excitation (délai) est expirée, un signal de charge froide est émis.	

9 Paramètre de protection
9.34.4 CLPU: États des entrées

CLPU . t-max boc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide. Si la temporisation de déblocage (délai) est expirée, un signal de charge chaude est émis.</i>	


CLPU . I<	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>	

CLPU . Seuil	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Configurer le seuil d'appel de courant de la charge.</i>	

CLPU . Tps établis	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide</i>	


9.34.4 CLPU: États des entrées

CLPU . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
CLPU . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	

CLPU . Ex rev Inter-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	

9.34.5 CLPU: Signaux (états des sorties)



CLPU . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : actif</i>	

CLPU . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : Blocage externe</i>	



CLPU . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
CLPU . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Charge froide activée</i>
CLPU . déecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Charge froide déectée</i>
CLPU . Blo RA	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique</i>
CLPU . I<	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>
CLPU . Ap cou char	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Appel de courant de la charge</i>
CLPU . Tps établis	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
⬆	<i>Signal : Temps d'établissement</i>



9.35 ExP[1] ... ExP[4] - Module de protection externe



9.35.1 ExP[1]: Paramètres d'organisation


ExP[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.35.2 ExP[1]: Paramètres globales


ExP[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


ExP[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.35.3 ExP[1]: Définition du groupe de paramètres






ExP[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

ExP[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		





ExP[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		


ExP[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.35.4 ExP[1]: États des entrées

ExP[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
ExP[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
ExP[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
ExP[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 État d'entrée d'un module : Alarme	
ExP[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 État d'entrée d'un module : Décl	

9.35.5 ExP[1]: Signaux (états des sorties)

ExP[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 Signal : actif	
ExP[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 Signal : Alarme	
ExP[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 Signal : Décl	
ExP[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 Signal : Commande de déclenchement	



ExP[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	

ExP[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	



ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.36 Ext press soud – Pression soudaine



9.36.1 Ext press soud: Paramètres d'organisation


Ext press soud . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.36.2 Ext press soud: Paramètres globales


Ext press soud . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
Ext press soud . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Ext press soud . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Ext press soud . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


Ext press soud . Décl	[Param protect / Para glob prot / Ext press soud]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.36.3 Ext press soud: Définition du groupe de paramètres

Ext press soud . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Ext press soud . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

Ext press soud . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

Ext press soud . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Ext press soud]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		


9.36.4 Ext press soud: États des entrées


Ext press soud . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Ext press soud . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Ext press soud . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Ext press soud . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Alarme	
Ext press soud . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ État d'entrée d'un module : Décl	

9.36.5 Ext press soud: Signaux (états des sorties)

Ext press soud . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : actif	
Ext press soud . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Alarme	
Ext press soud . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Décl	
Ext press soud . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
↳ Signal : Commande de déclenchement	



Ext press soud . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	

Ext press soud . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	



Ext press soud . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Ext press soud]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.37 Temp hui ext – Température d'huile extérieure



9.37.1 Temp hui ext: Paramètres d'organisation


Temp hui ext . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.37.2 Temp hui ext: Paramètres globales


Temp hui ext . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
Temp hui ext . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Temp hui ext . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


Temp hui ext . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


Temp hui ext . Décl	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Temp hui ext]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.37.3 Temp hui ext: Définition du groupe de paramètres

Temp hui ext . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Temp hui ext . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

Temp hui ext . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

Temp hui ext . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Temp hui ext]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.37.4 Temp hui ext: États des entrées


Temp hui ext . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬇ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Temp hui ext . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬇ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Temp hui ext . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬇ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Temp hui ext . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬇ État d'entrée d'un module : Alarme	
Temp hui ext . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬇ État d'entrée d'un module : Décl	

9.37.5 Temp hui ext: Signaux (états des sorties)

Temp hui ext . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬆ Signal : actif	
Temp hui ext . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬆ Signal : Alarme	
Temp hui ext . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬆ Signal : Décl	
Temp hui ext . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
⬆ Signal : Commande de déclenchement	



Temp hui ext . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	

Temp hui ext . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	



Temp hui ext . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Temp hui ext]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	



9.38 Surv temp ext[1] ... Surv temp ext[3] - Surveillance de la température extérieure



9.38.1 Surv temp ext[1]: Paramètres d'organisation


Surv temp ext[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	Module de protection externe, mode de fonctionnement général	

9.38.2 Surv temp ext[1]: Paramètres globales


Surv temp ext[1] . ExBlo1 Surv temp ext[1] . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	


Surv temp ext[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Affectation d'une alarme externe	


Surv temp ext[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

9.38.3 Surv temp ext[1]: Définition du groupe de paramètres






Surv temp ext[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Surv temp ext[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		




Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		





Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.38.4 Surv temp ext[1]: États des entrées

Surv temp ext[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Surv temp ext[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
Surv temp ext[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 État d'entrée d'un module : Alarme	
Surv temp ext[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 État d'entrée d'un module : Décl	


9.38.5 Surv temp ext[1]: Signaux (états des sorties)

Surv temp ext[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 Signal : actif	
Surv temp ext[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 Signal : Alarme	
Surv temp ext[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 Signal : Décl	


Surv temp ext[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
Surv temp ext[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / Surv temp ext[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.39 Trip-Trans - Transfert de déclenchement sur la communication de protection


9.39.1 Trip-Trans: Paramètres d'organisation



Trip-Trans . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.39.2 Trip-Trans: Définition du groupe de paramètres




Trip-Trans . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Trip-Trans]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

Trip-Trans . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Trip-Trans]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

Trip-Trans . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Trip-Trans]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

Trip-Trans . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Trip-Trans]
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

9.39.3 Trip-Trans: États des entrées

Trip-Trans . ExBlo1-I Trip-Trans . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe		
Trip-Trans . ExBlo TripCmd-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		
Trip-Trans . Rx.Trip1.Permissive ... Trip-Trans . Rx.Trip4.Permissive		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Receive]
 État du signal local pour le déblocage des signaux reçus relatifs au déclenchement du module distant.		

9.39.4 Trip-Trans: Signaux (états des sorties)

Trip-Trans . actif		[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
 Signal : actif		
Trip-Trans . Décl		[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
 Signal : Décl		


9 Paramètre de protection


9.39.4 Trip-Trans: Signaux (états des sorties)


Trip-Trans . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Trip-Trans . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
	<i>Signal : Blocage externe</i>
Trip-Trans . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Trip-Trans . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Général]
	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Trip-Trans . Rx.Trip1.Entrée ... Trip-Trans . Rx.Trip4.Entrée	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Receive]
	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, sans prise en compte du signal permissif.</i>
Trip-Trans . Rx.Trip1 ... Trip-Trans . Rx.Trip4	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Receive]
	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, avec prise en compte du signal permissif.</i>

9.39.5 Trip-Trans – Transfert de déclenchement sur la communication de protection


9.39.5.1 Trip-Trans: Paramètres

Trip-Trans . Tx.Trip1		[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Trip-Trans / Transmit]	
Id . TripCmd		« - » ... Sys . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Liste affect.	
		Affectation du signal local qui peut être utilisé comme signal de déclenchement sur le module distant.	

Trip-Trans . Tx.Trip2		[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Trip-Trans / Transmit]	
IdH . TripCmd		« - » ... Sys . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Liste affect.	
		Affectation du signal local qui peut être utilisé comme signal de déclenchement sur le module distant.	

Trip-Trans . Tx.Trip3		[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Trip-Trans / Transmit]	
Trip-Trans . Tx.Trip4			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	P.2
		↳ 1..n, Liste affect.	
	Affectation du signal local qui peut être utilisé comme signal de déclenchement sur le module distant.		

9.39.5.2 Trip-Trans: États des entrées



Trip-Trans . Tx.Trip1		[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Trip-Trans / Transmit]
...		
Trip-Trans . Tx.Trip4		
	Tx (Transmission): État du signal de déclenchement envoyé vers le module distant.	

9 Paramètre de protection



9.40 Sig-Trans – Transfert de signal sur la communication de protection

9.40 Sig-Trans – Transfert de signal sur la communication de protection



9.40.1 Sig-Trans: Paramètres d'organisation

Sig-Trans . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.40.2 Sig-Trans: Paramètres

Sig-Trans . Rx.Signal1.Fail-safe ... Sig-Trans . Rx.Signal16.Fail-safe	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Sig-Trans / Receive]	
Fixed 0	Fixed 0, Fixed 1, Captured (Init. 0), Captured (Init. 1)  Fail-safe.	P.2
 Mode de secours (reprise) pour le signal reçu, si la communication de protection est inactive.		

9.40.3 Sig-Trans: Signaux (états des sorties)

Sig-Trans . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Général]	
 Signal : actif		
Sig-Trans . Rx.Signal1 ... Sig-Trans . Rx.Signal16	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Receive]	
 Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.		

9.40.4 Sig-Trans - Transfert de signal sur la communication de protection

9.40.4.1 Sig-Trans: Paramètres globales

Sig-Trans . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Sig-Trans / Paramètres généraux]	
Sig-Trans . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

Sig-Trans . Tx.Signal1	[Param protect / Para glob prot / Prot-Transfer / Sig-Trans / Transmit]	
...		
Sig-Trans . Tx.Signal16		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗	Affectation du signal local au module distant.	

9.40.4.2 Sig-Trans: Définition du groupe de paramètres




Sig-Trans . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Sig-Trans]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
🔗	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

Sig-Trans . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Prot-Transfer / Sig-Trans]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
🔗	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	


9 Paramètre de protection

9.40.4.3 Sig-Trans: États des entrées

9.40.4.3 Sig-Trans: États des entrées

Sig-Trans . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Sig-Trans . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Sig-Trans . Tx.Signal1 ... Sig-Trans . Tx.Signal16	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Transmit]
 Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.	



9.40.4.4 Sig-Trans: Signaux (états des sorties)

Sig-Trans . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot-Transfer / Sig-Trans / Général]
 Signal : Blocage externe	



9.41 Surv



9.41.1 CBF - Module de protection de défaut de disjoncteur



9.41.1.1 CBF: Paramètres d'organisation

CBF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Module de protection contre les défauts de disjoncteur, mode de fonctionnement général</i>	

9.41.1.2 CBF: Paramètres globales


CBF . Schéma	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
50BF	If: CBF . CB = « - » • 50BF If: CBF . CB ≠ « - » • 50BF, Pos CB, 50BF et Pos CB  Schéma.	P.2
	<i>Schéma</i>	

CBF . CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
SG[1] .	« - », SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] .  Lst dis.	P.2
	<i>Sélection du disjoncteur à surveiller.</i>	

CBF . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9 Paramètre de protection


9.41.1.3 CBF: Définition du groupe de paramètres


CBF . Décl	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
Ts décls	- . -, Ts décls, Décls ext, Décls cour	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ Décl.	
 <i>Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur.</i>		


CBF . Décl1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . Décl2		
CBF . Décl3		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ Décl.	
 <i>Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>		

9.41.1.3 CBF: Définition du groupe de paramètres

CBF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

CBF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		


CBF . I-CBF >	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
 <i>L'alarme de défaut du disjoncteur sera déclenchée si ce seuil est toujours dépassé après expiration du délai imparti (50 BF).</i>		


CBF . t-CBF	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
	Si le délai a expiré, une alarme de défaut de disjoncteur (CBF) est émise.	


9.41.1.4 CBF: Commandes directes

CBF . Réinit verr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
	Réinit verr	

9.41.1.5 CBF: États des entrées

CBF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

CBF . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

CBF . Décl1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]	
CBF . Décl2-I		
CBF . Décl3-I		
	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)	






9.41.1.6 CBF: Signaux (états des sorties)

CBF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]	
	Signal : actif	

CBF . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]	
	Signal : Défaut de disjoncteur	



9 Paramètre de protection

9.41.1.6 CBF: Signaux (états des sorties)



CBF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
CBF . En attente de décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 <i>En attente de décl.</i>	
CBF . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 <i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>	
CBF . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 <i>Signal: Verr</i>	
CBF . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
 <i>Signal: Réinit verr</i>	



9.41.2 TCS - Déclenchement de surveillance du circuit



9.41.2.1 TCS: Paramètres d'organisation



TCS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	Déclenchement de surveillance du circuit, mode de fonctionnement général	

9.41.2.2 TCS: Paramètres globales

TCS . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
SG[1] . Pos	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestr disj.	P.2
	Condition de détection de la commutation du disjoncteur.	



TCS . Mode	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
Fermé <i>Dispo seult si:</i>	Fermé, N'imp  Mode.	P.2
	Sélectionner ces commandes si le circuit de déclenchement va être surveillé lorsque le disjoncteur est ouvert ou fermé.	

TCS . Entr 1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - » <i>Dispo seult si:</i>	« - » ... Empl EN X6 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
	Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est fermé.	



TCS . Entr 2	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - » <i>Dispo seult si:</i>	« - » ... Empl EN X6 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
	Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert. Disponible uniquement si le mode est "N'importe".	



9 Paramètre de protection


9.41.2.3 TCS: Définition du groupe de paramètres

TCS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
TCS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	



9.41.2.3 TCS: Définition du groupe de paramètres

TCS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

TCS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

TCS . t-TCS	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	Délai du déclenchement de la surveillance du circuit	

9.41.2.4 TCS: États des entrées

TCS . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)	
TCS . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)	

TCS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

TCS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

9.41.2.5 TCS: Signaux (états des sorties)

TCS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	Signal : actif



TCS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit

TCS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	Signal : Blocage externe



TCS . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.

9.41.3 CTS - Surveillance TC



9.41.3.1 CTS: Paramètres d'organisation



CTS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Surveillance TC, mode de fonctionnement général</i>	


9.41.3.2 CTS: Paramètres globales


CTS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS]	
CTS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.41.3.3 CTS: Définition du groupe de paramètres

CTS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CTS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


CTS . ΔI		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.50In	0.10In ... 1.00In	P.2
	<i>Afin d'empêcher des déclenchements intempestifs des fonctions de protection sélective des phases qui utilisent le courant comme condition de déclenchement. Si la différence entre le courant à la terre mesuré et la valeur calculée I_0 est supérieure au seuil ΔI, un événement d'alarme est généré à l'expiration de la durée d'excitation. Dans ce cas, on peut supposer qu'il existe un défaut de fusible, un fil cassé ou un circuit de mesure défectueux.</i>	

CTS . Ret alarme		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
1.0s	0.0s ... 9999.0s	P.2
	Ret alarme	


CTS . Kd		[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Facteur de correction dynamique pour l'évaluation de la différence entre le courant à la terre calculé et mesuré. Ce facteur de correction permet de compenser des défauts du transformateur dus à des courants élevés.</i>	


9.41.3.4 CTS: États des entrées

CTS . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

CTS . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	


9.41.3.5 CTS: Signaux (états des sorties)

CTS . actif		[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	Signal : actif	

CTS . Alarm		[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant	



9 Paramètre de protection

9.41.3.5 CTS: Signaux (états des sorties)



CTS . ExBlo		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>Signal : Blocage externe</i>	



9.41.4 PdP – Perte de potentiel



9.41.4.1 PdP: Paramètres d'organisation

PdP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		

9.41.4.2 PdP: Paramètres globales

PdP . Détec pos CB	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - », SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestr disj.	P.2
 Si un disjoncteur est assigné, la fonction PdP sera inhibée lorsque ce disjoncteur est ouvert. La position du disjoncteur ne sera pas prise en compte par PdP si aucun disjoncteur n'est assigné.		

PdP . ExBlo1 PdP . ExBlo2	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

PdP . Blo décl.1 ... PdP . Blo décl.5	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... IG[4] . Alarm  Blo décl..	P.2
 Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.		

9 Paramètre de protection

9.41.4.3 PdP: Définition du groupe de paramètres

PdP . Ex FF VT	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗 <i>Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension</i>		


PdP . Ex FF EVT	[Param protect / Para glob prot / Surv / PdP]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
🔗 <i>Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>		


9.41.4.3 PdP: Définition du groupe de paramètres



PdP . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
🔗 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

PdP . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
🔗 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		


PdP . Activ LOPB	[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
🔗 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage par le module PdP.</i>		


PdP . I<		[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
2.0In		0.5In ... 4.0In	P.2
	<i>Pour prévenir tout fonctionnement inattendu en cas de défaut, ce seuil doit être utilisé pour distinguer courant de charge et surintensité. Un courant supérieur à ce seuil sera considéré comme une surintensité et la fonction PdP sera inhibée. Si le détecteur de courant identifie le courant de charge comme une surintensité (seuil trop bas), une situation de perte de potentiel ne sera pas détectée. Si le seuil est trop élevé, un défaut sera identifié comme perte de potentiel, ce qui entraînera un blocage des fonctions de protection.</i>		


PdP . t-Alarm		[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
0.1s		0s ... 9999.0s	P.2
	Retard excit		


PdP . Détection de bus mort		[Param protect / Set 1...4 / Surv / PdP]	
inactif		inactif, actif	P.2
		 Mode.	
	<i>Si cette détection est active, la fonction PdP sera inhibée si aucun courant et aucune tension ne sont appliqués.</i>		

9.41.4.4 PdP: États des entrées

PdP . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1	


PdP . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

PdP . Ex FF VT-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension		

PdP . Ex FF EVT-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]	
	État entrée module: <i>Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>		


9 Paramètre de protection


9.41.4.5 PdP: Signaux (états des sorties)


PdP . Blo décl.1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
...	
PdP . Blo décl.5-I	
	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>


9.41.4.5 PdP: Signaux (états des sorties)


PdP . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal : actif</i>

PdP . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>


PdP . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal : Blocage externe</i>

PdP . Blo Pdp	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.</i>

PdP . Ex FF VT	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal: Ex FF VT</i>



PdP . Ex FF EVT	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / PdP]
	<i>Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>


10 Contrôl



Page contrôl	[Contrôl / Page contrôl]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)
	<i>Page contrôl</i>

10.1 Ctrl: Paramètres d'organisation



10.2 Ctrl: Paramètres


Ctrl . Réi NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
Opération simple	Opération simple, Timeout, permanent C.2
	 NonIL ResetMode.
	Mode de réinitialisation non bloquant

Ctrl . Timeout NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
60s	2s ... 3600s C.2
	Temporisation non bloquante


Ctrl . Affect NonIL	[Contrôl / Paramètres généraux]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state C.2
	 1..n, Liste affect.
	Affectation non bloquante

10.3 Ctrl: Commandes directes


Ctrl . Autoris commut	[Contrôl / Paramètres généraux]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant C.2
	 Autoris commut.
	Autoris commut


Ctrl . NonInterl	[Contrôl / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	C.2
<input checked="" type="radio"/>	<i>Courant continu non bloquant</i>	


10.4 Ctrl: États des entrées


Ctrl . NonInterl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>Absence de blocage</i>	


10.5 Ctrl: Signaux (états des sorties)


Ctrl . Local	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>Autorisation de commutation : Local</i>	


Ctrl . Dist	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>	

Ctrl . NonInterl	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>L'absence de blocage est active</i>	



Ctrl . SG indéterminé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>	

Ctrl . Perturbation SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>	

Ctrl . CES SAutorité	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]	
	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées suite à l'absence d'autorisation de commutation.</i>	



Ctrl . CES DoubleOperating		[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées pour couase de commutation vers une seconde commande en conflit avec une commande en attente.</i>	



10.6 Ctrl: Valeurs mesurées

Ctrl . Autoris commut		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant	
	 Autoris commut.	
	<i>Autoris commut</i>	


10.7 SG[1] ... SG[6] - Appareillage de connexion

10.7.1 SG[1]: Paramètres


SG[1] . ON incl Prot ON	[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
actif	inactif, actif  Mode.	C.2
 La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.		



SG[1] . OFF incl TripCmd	[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
actif	inactif, actif  Mode.	C.2
 La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.		

SG[1] . t-dépl ON	[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Moment de déplacement en position ON		

SG[1] . t-dépl OFF	[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Moment de déplacement en position OFF		

SG[1] . t-paus	[Contrôle / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0s	0s ... 100.00s	C.2
 Temps mort		

SG[1] . t-TripCmd	[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 Temps d'appui minimal de la commande OFF (disjoncteur, contacteur de coupure de la charge)		

SG[1] . Mémor.	[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Définit si la commande de déclenchement est mémorisée.		

SG[1] . Acq TripCmd		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.
P.2		
🔗 Acq TripCmd		


SG[1] . Cmd Off1		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
Id . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..
P.2		
🔗 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off2		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
IdH . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..
P.2		
🔗 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off3		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
I[1] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..
P.2		
🔗 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off4		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
U[1] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..
P.2		
🔗 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		


SG[1] . Cmd Off5		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]
U[2] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..
P.2		
🔗 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . Cmd Off6		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
f[1] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			

SG[1] . Cmd Off7		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
f[2] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			


SG[1] . Cmd Off8		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
PQS[1] . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			


SG[1] . Cmd Off9 ... SG[1] . Cmd Off75		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
« - »		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			


SG[1] . Cmd Off11		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
Trip-Trans . TripCmd		« - » ... Trip-Trans . TripCmd ↳ 1..n, cmds déc..	P.2
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			


SG[1] . Aux ON	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 1	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Le disjoncteur est en position ON si l'état du signal affecté est 'vrai' (52a).		

SG[1] . Aux OFF	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 2	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Le disjoncteur est en position OFF si l'état du signal affecté est 'vrai' (52b).		

SG[1] . Prêt	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Le disjoncteur est prêt à fonctionner si l'état du signal affecté est 'vrai'. Cette entrée numérique est utilisable par certaines fonctions de protection (si elles sont disponibles dans le module) telles que le réenclenchement automatique (ex. signal de déclenchement).		

SG[1] . Supprim	[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Le disjoncteur débrochable est enlevé		

SG[1] . SCmd ON	[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique		

SG[1] . SCmd OFF	[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	C.2
 Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique		

10 Contrôle

10.7.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Sécu ON1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu ON2		
SG[1] . Sécu ON3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
🔒 Verrouillage de sécurité de la commande ON		


SG[1] . Sécu OFF1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu OFF2		
SG[1] . Sécu OFF3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
🔒 Verrouillage de sécurité de la commande OFF		


SG[1] . Synchronism	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, In-SyncList.	C.2
🔒 Synchronism		

SG[1] . t-MaxSyncSuperv	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
🔒 Temporisation Synchron-Fonctionnement : Temps maximal autorisé pour la synchronisation après le début d'une fermeture. Utilisé uniquement pour le mode de fonctionnement GENERATOR2SYSTEM.		


10.7.2 SG[1]: Commandes directes


SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
🕒 Acquitter commande de déclenchement		


SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
☉ Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent		


SG[1] . Position manip	[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, Pos OFF, Pos ON  Position manip.	C.2
☉ AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position		


10.7.3 SG[1]: États des entrées

SG[1] . Sécu ON1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Sécu ON2-I	
SG[1] . Sécu ON3-I	
 État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON	

SG[1] . Sécu OFF1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Sécu OFF2-I	
SG[1] . Sécu OFF3-I	
 État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF	

SG[1] . SCmd ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
 État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique	

SG[1] . SCmd OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
 État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique	

SG[1] . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
 État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)	

10 Contrôle

10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[1] . Prêt-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[1] . Sys-in-Sync-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[1] . Supprim-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . Acq TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module

10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	Signal : Commande de déclenchement
SG[1] . SI SingleContactInd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[1] . Pos pas ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	Signal: Pos pas ON
SG[1] . Pos ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[1] . Pos OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↕	Signal : Le disjoncteur est en position OFF

SG[1] . Pos indéterm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . Pos perturb	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Pos	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[1] . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . Sécu OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . CES déf TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>

10 Contrôle


10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)


SG[1] . CES SwitchgDir	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SyncTimeout	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[1] . OFF incl TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>

SG[1] . Position manip ind	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Dem sync ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↕	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>



10.7.5 Usure du disjoncteur


10.7.5.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . Alarm opérations		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
9999	1 ... 100000	C.2
 <i>Nombre maximum d'opérations. Si le compteur d'opérations »Compt. cm des déclench.« dépasse cette limite, le signal »Alarme opérations« est définie.</i>		

SG[1] . Alarm Isum Intr		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Alarme : la somme (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>		

SG[1] . Isum Intr ph Alm		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>		


SG[1] . SGwear courb Fc		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
inactif	inactif, actif	C.2
 <i>La courbe d'usure du disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) définit le nombre de cycles d'ouverture/fermeture en fonction des courants de freinage. Si la courbe de maintenance du disjoncteur est dépassée, une alarme est émise. La courbe de maintenance du disjoncteur doit provenir des données de la fiche technique du fabricant du disjoncteur. Les données disponibles permettent de tracer la courbe.</i>		
 actif/inactif.		

SG[1] . Alarm WearLevel		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 <i>Seuil de l'alarme</i>		


SG[1] . Débloc WearLevel		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 <i>Seuil du verrouillage</i>		

SG[1] . Courant1		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #1</i>		


SG[1] . Nb1	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #1</i>		


SG[1] . Courant2	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #2</i>		


SG[1] . Nb2	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #2</i>		

SG[1] . Courant3	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #3</i>		

SG[1] . Nb3	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
150	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #3</i>		

SG[1] . Courant4	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #4</i>		


SG[1] . Nb4	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
12	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #4</i>		

SG[1] . Courant5	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Niveau de courant interrompu #5</i>		


SG[1] . Nb5	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 <i>Nombre de coupures autorisées #5</i>		


10 Contrôle

10.7.5.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . Courant6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Niveau de courant interrompu #6		


SG[1] . Nb6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 Nombre de coupures autorisées #6		

SG[1] . Courant7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Niveau de courant interrompu #7		

SG[1] . Nb7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 Nombre de coupures autorisées #7		

SG[1] . Courant8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Niveau de courant interrompu #8		

SG[1] . Nb8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 Nombre de coupures autorisées #8		



SG[1] . Courant9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Niveau de courant interrompu #9		



SG[1] . Nb9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
 Nombre de coupures autorisées #9		



SG[1] . Courant10	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Niveau de courant interrompu #10		



SG[1] . Nb10		[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]
1	1 ... 32000	C.2
	Nombre de coupures autorisées #10	

10.7.5.2 SG[1]: Commandes directes


SG[1] . Res TripCmd Cr		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation du compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion	

SG[1] . Réin som déc		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser la somme des courants de déclenchement	

SG[1] . Réi capac CB OUV		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser la capacité CB OUV. (Remarque : une valeur « Capacité CB OUV » de 100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)	

SG[1] . Réi lsum Intr /hr		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialisation de la somme par heure des courants de coupure.	


10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . Alarm opérations		[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)	


10 Contrôle


10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)


SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>	
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>	
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>	
SG[1] . Déc Isum Intr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>	
SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>	
SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>	
SG[1] . Alarm WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal: Seuil de l'alarme</i>	
SG[1] . Débloc WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal: Seuil du verrouillage</i>	
SG[1] . Réi capacité CB OUV	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>	
SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
 <i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	

SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm		[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>	


10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées

SG[1] . Som décl IL1	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Som décl IL2	
SG[1] . Som décl IL3	
 Somme des courants de déclenchement de phase	

SG[1] . Isum Intr /hr		[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
	<i>Somme par heure des courants de coupure.</i>	


SG[1] . Capacité CB OUV		[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
	<i>Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>	

10.7.5.5 SG[1]: Compteurs


SG[1] . TripCmd Cr		[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>	


11 Alarmes réseau


11.1 SysA: Paramètres d'organisation


SysA . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		


11.2 SysA: Paramètres


SysA . Fonction	[SysA / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

SysA . ExBlo Fc	[SysA / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

SysA . Alarm	[SysA / Puiss / Watt]	
	...	
	[SysA / THD / I THD]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Alarm		


SysA . Seuil	[SysA / Puiss / Watt] ... [SysA / THD / V THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

SysA . t-retar	[SysA / Puiss / Watt] ... [SysA / THD / I THD]	
0min	0min ... 60min	P.2
 Retard au déclenchement		


SysA . Seuil	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

SysA . Seuil	[SysA / Demand / Demand puiss / Demand VAR] [SysA / Demand / Demand puiss / Demand VA]	
20000kVAR	1kVAR ... 40000000kVAR	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

11.3 SysA: États des entrées

SysA . ExBlo-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe		








11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]	
 Signal : actif		

11 Alarmes réseau

11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal : Blocage externe</i>	
SysA . Alarm puiss Watt max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée</i>	
SysA . Alarm puiss Var max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée</i>	
SysA . Alarm puiss VA max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée</i>	
SysA . Alarm demand Watt moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne</i>	
SysA . Alarm demand Var moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne</i>	
SysA . Alarm demand VA moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne</i>	
SysA . Alm dmd moy courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant</i>	
SysA . Alarm I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>	
SysA . Alarm V THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale</i>	
SysA . Décl puiss Watt max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active maximale autorisée</i>	
SysA . Décl puiss Var max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
⬆ ⬇ <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive maximale autorisée</i>	


SysA . Décl puiss VA max	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente maximale autorisée</i>	
SysA . Décl demand Watt moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne</i>	
SysA . Décl demand VAr moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne</i>	
SysA . Décl demand VA moy	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne</i>	
SysA . Dmd moy courant décl	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant</i>	
SysA . Décl I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>	
SysA . Décl V THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 <i>Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale</i>	

12 Enregistrements



12.1 Enr. évt - L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

12 Enregistrements


12.1 Enr. évt - L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

Enr. évt	[Utilisat / Enregist / Enr. évt]
	<p>Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.</i></p>

12.1.1 Enr. évt: Commandes directes


Enr. évt . Res ts enr	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.
	Réinitialiser tous les enregistrements

12.1.2 Enr. évt: Signaux (états des sorties)



Enr. évt . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr. évt]
	<p><i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i></p>



12.2 Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques



12.2 Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques


Enr perturb	[Utilisat / Enregist / Enr perturb]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques</i>	

12.2.1 Enr perturb: Paramètres

Enr perturb . Dém: 1	[Para module / Enregist / Enr perturb]
Prot . Décl	« - » ... Sys . Internal test state S.3  1..n, Liste affect.
	Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.


Enr perturb . Dém: 2 ... Enr perturb . Dém: 8	[Para module / Enregist / Enr perturb]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state S.3  1..n, Liste affect.
	Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.


Enr perturb . Écras. auto	[Para module / Enregist / Enr perturb]
actif	inactif, actif S.3  Mode.
	Si la mémoire est insuffisante, le fichier le plus ancien est écrasé.

Enr perturb . Tps avant décl.	[Para module / Enregist / Enr perturb]
20%	0% ... 99% S.3
	Le temps avant déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il correspond à la partie de l'enregistrement qui précède la survenue de l'événement de déclenchement.



12 Enregistrements


12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . Tps apr déclenc.		[Para module / Enregist / Enr perturb]
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps après déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il s'agit du temps restant de la « taille maximale du fichier », cette valeur dépend du réglage du « temps avant déclenchement » et de la durée de l'événement de déclenchement. Sa valeur maximale est le « temps après déclenchement » défini ici.</i>	


Enr perturb . Tail max fich		[Para module / Enregist / Enr perturb]
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacité de stockage maximale (durée max.) autorisée par enregistrement (temps avant déclenchement et après déclenchement inclus). Le nombre d'enregistrements pouvant être consignés dépend de la durée de chaque enregistrement, de la taille de fichier maximale autorisée (durée max., définie ici), ainsi que de la capacité de stockage totale de l'enregistreur.</i>	

12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . Déc. manuel		[Utilisat / Enregist / Déc. manuel]
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
	Déclenchement manuel	

Enr perturb . Res ts enr		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
	Réinitialiser tous les enregistrements	

12.2.3 Enr perturb: États des entrées

Enr perturb . Démar1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
...	
Enr perturb . Démar8-I	
	État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement

12.2.4 Enr perturb: Signaux (états des sorties)

Enr perturb . enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Enregistrement</i>	
Enr perturb . mém saturée	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enr perturb . Eff échec	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>	
Enr perturb . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Res enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>	
Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Déclenchement manuel</i>	


12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées

Enr perturb . État enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
Prêt	Prêt, Enregist, Écr fichier, Blo déclen.  État enr.
 <i>Enregistrement de l'état en cours</i>	
Enr perturb . Cod erreur	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
OK	OK, Err écr, Eff échec, Erreur calcul, Fich introuv, Écras. auto off  Déf.
 <i>Cod erreur</i>	



12 Enregistrements


12.3 Enr déf. – Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.

12.3 Enr déf. – Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.


Enr déf.	[Utilisat / Enregist / Enr déf.]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.</i>

12.3.1 Enr déf.: Paramètres


Enr déf. . Mode enregistrement	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
Déclenchements uniquement	Alarmes et déclenchements, Déclenchements uniquement  Mode enregistrement.	S.3
	Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)	

Enr déf. . t-meas-delay	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
0ms	0ms ... 60ms	S.3
	Après le déclenchement, la mesure sera retardée pour cette période.	


12.3.2 Enr déf.: Commandes directes

Enr déf. . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser tous les enregistrements	



12.3.3 Enr déf.: Signaux (états des sorties)



Enr déf. . Res enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr déf.]	
	Signal : Supprimer un enregistrement	



12.4 Enr tend - Enregist de tendance



Enr tend	[Utilisat / Enregist / Enr tend]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
<i>Enregist de tendance</i>	



12.4.1 Enr tend: Paramètres

Enr tend . Résolution	[Para module / Enregist / Enr tend]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min  Résolution.
 <i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	

Enr tend . Tend1	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC Local . IL1 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée1</i>	


Enr tend . Tend2	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC Local . IL2 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée2</i>	


Enr tend . Tend3	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC Local . IL3 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée3</i>	


Enr tend . Tend4	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC Local . IG mes Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff  1..n, TrendRecList.
 <i>Valeur mesurée4</i>	


12 Enregistrements


12.4.1 Enr tend: Paramètres


Enr tend . Tend5	[Para module / Enregist / Enr tend]	
TT . VL1 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée5		

Enr tend . Tend6	[Para module / Enregist / Enr tend]	
TT . VL2 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée6		

Enr tend . Tend7	[Para module / Enregist / Enr tend]	
TT . VL3 Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée7		

Enr tend . Tend8	[Para module / Enregist / Enr tend]	
TT . VX mes Eff	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée8		


Enr tend . Tend9	[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée9		

Enr tend . Tend10	[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... PQSCr . cos phi eff ↳ 1..n, TrendRecList.	S.3
 Valeur mesurée10		


12.4.2 Enr tend: Commandes directes

Enr tend . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les enregistrements		

12.4.3 Enr tend: Signaux (états des sorties)

Enr tend . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr tend]	
	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)	

12.4.4 Enr tend: Compteurs

Enr tend . Entr dispo max	[Utilisat / Nb et RevData / Enr tend]	
	Nombre maximal d'entrées disponibles dans la configuration active	



13 Logiq

13.1 Logiqu – Logiq

13 Logiq



13.1 Logiqu – Logiq



13.1.1 Logiqu: Paramètres d'organisation



Logiqu . Nb équations:		[Organis module]
20	0, 5, 10, 20, 40, 80  Nb équations:.	S.3
	Nombre d'équations logiques nécessaires :	


13.1.2 Logiqu ... Logiqu - Logiq


13.1.2.1 Logiqu: Paramètres

Logiqu . LE1.Port	[Logiqu / LE 1]	
ET	ET, OU, NAND, NOR  LE1.Port.	S.3
 <i>Porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Entré1 ... Logiqu . LE1.Entré4	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Inversion1 ... Logiqu . LE1.Inversion4	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion des signaux d'entrée.</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-On	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard d'activ</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-Off	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

13 Logiq


13.1.2.2 Logiqu: États des entrées


Logiqu . LE1.Réinit mémor	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔗 Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état		

Logiqu . LE1.Invers. réinit.	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 Inversion du signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état		


Logiqu . LE1.Invers. déf	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 Inversion du signal de configuration pour la mémorisation de l'état		


13.1.2.2 Logiqu: États des entrées


Logiqu . LE1.Port In1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
...	
Logiqu . LE1.Port In4-I	
	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée


Logiqu . LE1.Réin mémor-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état	

13.1.2.3 Logiqu: Signaux (états des sorties)


Logiqu . LE1.Port Out		[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
	Signal : Sortie de la porte logique	

Logiqu . LE1.Tempo exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
 <i>Signal : Sortie de la temporisation</i>	



Logiqu . LE1.Out		[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>	

Logiqu . LE1.Out inversé		[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>	


14 Auto-surveillance


Messages		[Utilisat / Auto-surveillance / Messages]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Messages internes</i>	


14.1 SSV: Commandes directes


SSV . Acq System LED		[Utilisat / Acquitter]
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
	DEL système d'acquitterment (LED rouge/vert clignotante)	

14.2 SSV: Signaux (états des sorties)


SSV . Erreur système		[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
	Signal: Défaillance du module	

SSV . Contact d'auto-surveillance		[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
	Signal: Contact d'auto-surveillance	

SSV . Nouvelle erreur		[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
	Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.	

SSV . Nouvel avertissement		[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
	Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.	

14.3 SSV: Compteurs



SSV . Compteur Nb. de sockets libres		[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
	Compteur pour le diagnostic réseau. Nombre de sockets libres.	

15 Service



- Sys . Redém:  Tab.



15.1 Sgen – Générateur de signal sinusoïdal



15.1.1 Sgen: Paramètres d'organisation



Sgen . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	Générateur de signal sinusoïdal, mode de fonctionnement général	


15.1.2 Sgen: Paramètres


Sgen . Mode TripCmd	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
No TripCmd	No TripCmd, Avec TripCmd  Mode TripCmd.	S.3
	Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).	


Sgen . Démar simul ex	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)	


Sgen . ExBlo1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
SG[1] . Pos ON	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1	

Sgen . ExBlo2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2	


Sgen . Ex ForcePost	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.		


Sgen . PreFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Durée de l'état avant défaut		

Sgen . FaultSimulation	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
 Durée de la simulation de défaut		

Sgen . PostFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Durée de l'état après défaut		

15.1.3 Sgen: Commandes directes

Sgen . Démar simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Démarrer la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)		

Sgen . Arrêt simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Arrêter la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)		

15.1.4 Sgen: États des entrées



Sgen . Démar simul ex-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬇	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬇	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . Ex ForcePost-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬇	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>

15.1.5 Sgen: Signaux (états des sorties)

Sgen . Démarrage manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
⬇	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬇	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>



Sgen . Arrêtée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>
Sgen . État	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
	<i>Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>


15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées


Sgen . État	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
Off	Off, PreFault, FaultSimulation, PostFault, Init Res  État.
	<i>États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>


15.1.7 Sgen – Générateur de signal sinusoïdal


15.1.7.1 Sgen: Paramètres


Sgen . VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Amplitude fondam tension en pré-état: phase L1	
Sgen . VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Amplitude fondam tension en pré-état: phase L2	
Sgen . VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Amplitude fondam tension en pré-état: phase L3	
Sgen . VX	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	Amplitude fondam tension en pré-état: VX	
Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L1	
Sgen . phi VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L2	
Sgen . phi VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase:phase L3	


Sgen . phi VX mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état pré-phase: VX</i>	


Sgen . VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L1</i>	


Sgen . VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L2</i>	


Sgen . VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase L3</i>	


Sgen . VX	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Amplitude fondam tension en état de défaut: phase VX</i>	


Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut:phase L1</i>	


Sgen . phi VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut:phase L2</i>	


Sgen . phi VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut: phase L3</i>		


Sgen . phi VX mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état phase défaut: VX</i>		


Sgen . VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L1</i>		


Sgen . VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L2</i>		


Sgen . VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase L3</i>		

Sgen . VX	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Ampl fondamentale tens pendant état post phase: phase VX</i>		

Sgen . phi VL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L1</i>		


Sgen . phi VL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L2</i>	


Sgen . phi VL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase L3</i>	


Sgen . phi VX mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur tension pendant état post-phase: phase VX</i>	


15.1.8 Sgen – Générateur de signal sinusoïdal


15.1.8.1 Sgen: Paramètres


Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L1	


Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L2	


Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L3	


Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	Amplitude fondamentale cour en pré-état: IG	


Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L1	


Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L2	


Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: phase L3	


Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: IG	

Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L1	


Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L2	


Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L3	


Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour en état défaut: IG	


Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: phase L1	

Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L2	
Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L3	
Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: IG	
Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L1	
Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L2	
Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L3	
Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	Ampl fondamentale cour pendant état post phase: IG	

Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L1</i>	

Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L2</i>	

Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L3</i>	




Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC Local]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: IG</i>	

16 Listes sélect

Direction

Détection direction

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Prot . Direction I
-  Prot . Direction IG mes.
-  Prot . Direction IG calc.

Direction	Description
inverse	<i>inverse</i>
direct	<i>direct</i>
impossible	<i>impossible</i>

États d'erreur de la communication de protection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ProtCom . Communication

États d'erreur de la communication de protection	Description
Err (no RX)	<i>Erreur de communication : aucun récepteur (RX) connecté, câble de réception endommagé ou récepteur local connecté au récepteur distant.</i>
Err (corrupt data)	<i>Erreur de communication : données non valides provenant d'un module inconnu. SCADA connecté à la mauvaise borne (aucun signal LineDiff) ?</i>
Err (no TX)	<i>Erreur de communication : aucun transmetteur (TX) connecté ou câble de transmission endommagé.</i>
Err (incomp. FW)	<i>Erreur de configuration : microprogrammes incompatibles dans le module local et le module distant (versions différentes).</i>
Err (incomp. IDs)	<i>Erreur de configuration : ID de paires incompatibles dans le module local et le module distant.</i>
Err (incomp. Freq)	<i>Erreur de configuration : les fréquences nominales dans le module local et le module distant ne sont pas les mêmes (50Hz/60Hz).</i>
Err (incomp. Sync 1)	<i>Erreur de communication : synchronisation de la base de temps impossible._</i>

États d'erreur de la communication de protection	Description
Err (incomp. Sync 2)	<i>Erreur de communication : synchronisation des systèmes de mesure impossible.</i>
Comm.Eth. det.	<i>Commutateur Ethernet détecté : la communication de protection ne doit pas s'effectuer via les commutateurs Ethernet. La fiabilité de la communication de protection n'est pas garantie avec les commutateurs Ethernet.</i>
Ok (some errors)	<i>La communication est établie, mais le taux d'erreur est supérieur au niveau d'alerte.</i>
Ok (stable)	<i>La communication est stable. Aucune erreur.</i>

Mode de fonctionnement de la communication de protection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ProtCom . Operating Mode

Mode de fonctionnement de la communication de protection	Description
Disconnected	<i>Pas de connexion au module distant</i>
Client	<i>Le module local joue le rôle de client. Le système de mesure local est synchronisé par le module distant.</i>
Server	<i>Le module local joue le rôle de serveur. Le système de mesure distant est synchronisé par ce module.</i>
Loopback	<i>Le module est en mode bouclage.</i>

État enr

Enregistrement de l'état en cours

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . État enr

État enr	Description
Prêt	<i>Prêt</i>
Enregist	<i>Enregist</i>

État enr	Description
Écr fichier	<i>Signal : Écriture dans un fichier</i>
Blo déclen.	<i>Le signal de déclenchement est toujours actif - attente de la disparition Un nouvel enregistrement peut commencer uniquement si le signal de déclenchement qui a démarré l'enregistrement précédent a disparu une fois. Les enregistrements interminables sont ainsi évités.</i>

Déf




Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Cod erreur

Déf	Description
OK	<i>OK</i>
Err écr	<i>Signal : Écriture en cours de l'erreur en mémoire</i>
Eff échec	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Erreur calcul	<i>Erreur de calcul</i>
Fich introuv	<i>Fich introuv</i>
Écras. auto off	<i>Si la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . GoosePublisherState
-  CEI 61850 . GooseSubscriberState
-  CEI 61850 . MmsServerState

État	Description
Off	<i>Off</i>
On	<i>On</i>
Err	<i>Err</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État escl

État	Description
Rech vitess	<i>Absence de connexion au maître PROFIBUS-DP</i>
Vit trouvé	<i>L'esclave PROFIBUS DP est connecté au bus. L'esclave n'a pas encore été adressé par le périphérique maître (il n'a pas été adressé depuis la dernière coupure de la connexion).</i>
PRM OK	<i>L'esclave a été adressé par le maître ; le message de configuration des paramètres a été reçu et est correct ; un message de configuration est attendu du maître.</i>
PRM REQ	<i>L'esclave n'est plus adressé par le maître (paramètres modifiés dans le maître sans couper la connexion ; le logiciel du maître est désactivé mais la couche inférieure PROFIBUS est toujours active)</i>
Déf. PRM	<i>Une erreur dans le message de configuration des paramètres (ex. numéro d'identification PNO incorrect)</i>
Déf. CFG	<i>Erreur de configuration : le nombre d'octets d'entrées/sorties paramétrés dans le maître ne correspond pas au nombre paramétré dans le périphérique (esclave).</i>
Ef données	<i>Le maître envoie une commande de contrôle général pour effacer les données.</i>
Éch données	<i>Données échangées entre le maître et l'esclave.</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Vit trans

Vit trans	Description
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>

Vit trans	Description
19200 baud	19200 baud
9600 baud	9600 baud
.-	.-

Id PNO

Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Description
0C50h	<i>PnodID du fichier de configuration.</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

État serveur

État du serveur.



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Srvr util

État serveur	Description
Server1	<i>Serveur1 utilisé.</i>
Server2	<i>Serveur2 utilisé.</i>
Aucu	<i>Aucun serveur utilisé.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  SNTP . ServerQlty
-  SNTP . NetConn

État	Description
BON	<i>BON</i>
SUFFISANT	<i>SUFFISANT</i>
MÉD	<i>MÉD</i>
« - »	<i>PAS DE CONNEXION</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl EN X5 . Inversion 1
-  Empl EN X6 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
-  Empl SB X2 . Inversion 1
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

vrai ou faux

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ➤ Enr perturb . Déc. manuel
- ➤ SSV . Acq System LED

vrai ou faux	Description
Faux	Faux
VRAI	VRAI

Type déf. mot de passe

Type de définition du mot de passe. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité de l'accès au dispositif.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ➤ Sys . Mot de passe pour conn. USB
- ➤ Sys . Mot de passe conn. rés. distante

Type déf. mot de passe	Description
Désactivé	Le mot de passe a été désactivé.
Valeur par défaut	Le mot de passe est identique à la valeur par défaut (définie en usine), ce qui signifie qu'il n'a pas été modifié par l'utilisateur. (Cependant, pour les appareils dont le mot de passe par défaut est désactivé, le type de mot de passe est affiché comme étant « désactivé » et non « valeur par défaut ».)
Déf. par util.	Le mot de passe a été défini par l'utilisateur. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé de l'accès au dispositif.

Certificat TLS

Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ➤ Sys . Certificat TLS

Certificat TLS	Description
Spécifique au dispositif	<i>Le dispositif utilise un certificat spécifique au dispositif pour les communications cryptées. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé des communications.</i>
Basique	<i>Le dispositif utilise un certificat de base pour les communications cryptées. Par rapport à un certificat spécifique au dispositif, cela signifie que le niveau de sécurité est légèrement inférieur.</i>
Altération	<i>Le certificat pour la communication cryptée est altéré et ne peut donc pas être utilisé.</i>

Autoris commut

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :





-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut

Autoris commut	Description
Aucu	<i>Aucu</i>
Local	<i>Local</i>
Dist	<i>Dist</i>
Local et distant	<i>Local et distant</i>

Config. réinit. dispositif

Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif

Config. réinit. dispositif	Description
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	<p>Deux options de réinitialisation sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Restaurer les paramètres d'usine", - "Réinitialiser les mots de passe".
« Défaut usine » uniquement	<p>Une seule option de réinitialisation doit être disponible :</p> <ul style="list-style-type: none"> - « Restaurer les paramètres d'usine ». <p>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, la seule possibilité pour récupérer le contrôle consiste à réinitialiser le dispositif de protection et à rétablir les paramètres d'usine.</p>
Réinit. désactivée	<p>Les options de réinitialisation doivent être désactivées.</p> <p>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, le dispositif de protection doit être envoyé au fabricant dans le cadre d'une demande de service.</p>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Transform . Mode

Mode	Description
« - »	ne pas uti
uti	uti

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Id . Mode

Mode	Description
« - »	ne pas uti

Mode	Description
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdH . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdG . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IdGH . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2 . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

I>

Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Mode

I>	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionel	<i>non directionel</i>
direct	<i>direct</i>
inverse	<i>inverse</i>

Surintens terre





Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Mode

Surintens terre	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionel	<i>non directionel</i>
direct	<i>direct</i>
inverse	<i>inverse</i>

oui/no

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Redém
-  IG[1] . Seulement surv.
-  VG[1] . Seulement surv.
-  Sys . Redém

oui/no	Description
no	<i>no</i>
oui	<i>oui</i>

Organis module


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ThR . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V>	V>
V<	Valeur d'excitation

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  df/dt . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  delta phi . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Interdéclenchement . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Pr . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
P>	<i>Sur direct</i>
Pr>	<i>Sur inverse</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Qr . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Q>	<i>Sur direct</i>
Qr>	<i>Sur inverse</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode

16 Listes sélect

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V>	<i>V></i>
V<	<i>Valeur d'excitation</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V 012[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
V1>	<i>Surtension de composante directe</i>
V1<	<i>Tension insuffisante de la composante directe</i>
V2>	<i>Surtension de composante inverse</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  f[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Organis module	Description
f<	<i>Fréquence insuffisante</i>
f>	<i>Fréquence excessive</i>
f< et df/dt	<i>Fréquence insuffisante et vitesse (instantanée) de variation de la fréquence</i>
f> et df/dt	<i>Fréquence excessive et vitesse (instantanée) de variation de la fréquence</i>
f< et DF/DT	<i>Fréquence insuffisante et vitesse (moyenne) de variation de la fréquence</i>
f> et DF/DT	<i>Fréquence excessive et vitesse (moyenne) de variation de la fréquence</i>
df/dt	<i>Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.</i>
delta phi	<i>Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PQS[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
P>	<i>Valeur d'excitation de la puissance active de surcharge. Utilisable pour surveiller les limites maximales autorisées de puissance directe des transformateurs ou de lignes aériennes.</i>
P<	<i>Valeur d'excitation de la puissance active en sous-charge (ex. due à des moteurs fonctionnant à vide).</i>
Pr<	<i>Sous inverse</i>
Pr>	<i>Valeur d'excitation de la puissance active inverse de surcharge. Protection contre l'alimentation inverse dans le réseau d'alimentation.</i>
Q>	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive de surcharge. Surveillance de la puissance réactive maximale autorisée du matériel électrique tel que des transformateurs ou des lignes aériennes. Si la valeur maximale est dépassée, une batterie de condensateurs peut être coupée.</i>
Q<	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive en sous-charge. Surveillance de la valeur minimale de la puissance réactive. Si cette valeur chute au-dessous de la valeur configurée, une batterie de condensateurs peut être coupée.</i>

Mode	Description
Qr<	<i>Sous inverse</i>
Qr>	<i>Valeur d'excitation de la puissance réactive inverse de surcharge.</i>
S>	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente de surcharge.</i>
S<	<i>Valeur d'excitation de la puissance apparente en sous-charge.</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PF[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  Sync . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V/f>[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SOTF . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CLPU . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ExP[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ext press soud . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Temp hui ext . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Surv temp ext[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

16 Listes s  lect

Organis module	Description
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  Trip-Trans . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  Sig-Trans . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  CBF . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CTS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PdP . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SysA . Mode

16 Listes sélect

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Protocole utilisé

Protocole SCADA utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Scada . Protocol

Protocole utilisé	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Modbus RTU	<i>Protocole Modbus RTU</i>
Modbus TCP	<i>Protocole Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocole Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Protocole de réseau distribué RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Protocole de réseau distribué TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocole de réseau distribué UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocole IEC 60870-5-104</i>
CEI 61850	<i>Communication CEI 61850</i>
Profibus	<i>Module Profibus</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **SNTP . Mode**

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Nb équations:

Nombre d'équations logiques nécessaires :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **Logiqu . Nb équations:**

Nb équations:	Description
0	<i>0</i>
5	<i>5</i>
10	<i>10</i>
20	<i>20</i>
40	<i>40</i>
80	<i>80</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **Sgen . Mode**

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Mode	Description
uti	uti

Échelle

Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Échelle

Échelle	Description
Vals par unité	Vals par unité
Vals prims	Vals prims
Vals secs	Vals secs

1..n Éch puiss

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PQSCr . Unités puis

1..n Éch puiss	Description
Éch auto puiss	Sélectionne le préfixe de l'unité (k, M, G) et le nombre de décimales pour adapter les valeurs de la puissance en fonction des paramètres primaires VT et CT.
kW/kVAr/kVA	Configurer le préfixe k (kW, kVAr ou kVA)
MW/MVAr/MVA	Configurer le préfixe M (MW, MVAr ou MVA)
GW/GVAr/GVA	Configurer le préfixe G (GW, GVAr ou GVA)

1..n Éch énergie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PQSCr . Unités éner

1..n Éch énergie	Description
Éch auto éner	<i>Sélectionne le préfixe de l'unité (k, M, G) et le nombre de décimales pour adapter les valeurs de la puissance en fonction des paramètres primaires VT et CT.</i>
kWh/kVArh/kVAh	<i>Configurer le préfixe k (kWh, kVArh ou kVAh)</i>
MWh/MVArh/MVAh	<i>Configurer le préfixe M (MWh, MVArh ou MVAh)</i>
GWh/GVArh/GVAh	<i>Configurer le préfixe G (GWh, GVArh ou GVAh)</i>

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  Empl EN X1 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	<i>20 ms</i>

Durée anti-reb	Description
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X5 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X5 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X6 . Tension nom

Tension nom	Description
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :






-  Empl EN X6 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode fonctiont







-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
- [...]

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . dispo	<i>Signal : Protection disponible</i>
Prot . actif	<i>Signal : actif</i>
Prot . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . Alar. L1	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . Alar. L2	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . Alar. L3	<i>Signal : Alarme générale L3</i>

1..n, Liste affect	Description
Prot . Alar. G	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . Alarm	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>
Prot . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Décl	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . Res Fault a Mains No	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . I dir fwd	<i>Signal : Défaut de courant de phase en sens direct</i>
Prot . I dir rev	<i>Signal : Défaut de courant de phase en sens inverse</i>
Prot . I dir n poss	<i>Signal : Défaut de phase - tension de référence absente</i>
Prot . IG calc dir av	<i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens direct</i>
Prot . IG calculé (dir arr)	<i>Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens inverse</i>
Prot . IG calc dir n poss	<i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (calculé)</i>
Prot . IG mes dir av	<i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens direct</i>
Prot . IG mesuré (dir arr)	<i>Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens inverse</i>
Prot . IG mes dir n poss	<i>Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (mesuré)</i>
Prot . Remote available	<i>Signal: protection du module distant disponible</i>
Prot . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Prot . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Prot . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
TT . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
TC Local . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
Ctrl . Local	<i>Autorisation de commutation : Local</i>
Ctrl . Dist	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>
Ctrl . NonInterl	<i>L'absence de blocage est active</i>

1..n, Liste affect	Description
Ctrl . SG indéterminé	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>
Ctrl . Perturbation SG	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>
Ctrl . NonInterl-I	<i>Absence de blocage</i>
SG[1] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . CES SyncTimeout	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
SG[1] . CES SG supprimé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[1] . Prot ON	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
SG[1] . Acq TripCmd	Signal : Acquitter commande de déclenchement
SG[1] . ON incl Prot ON	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
SG[1] . OFF incl TripCmd	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[1] . Position manip ind	Signal: Indicateurs de position factices
SG[1] . SGwear SG lent	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
SG[1] . Réi SGwear SI SG	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
SG[1] . Cmd ON	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
SG[1] . Cmd OFF	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
SG[1] . Cmd ON manuel	Signal: Cmd ON manuel
SG[1] . Cmd OFF manuel	Signal: Cmd OFF manuel
SG[1] . Dem sync ON	Signal: Demande de commande ON synchrone
SG[1] . Aux ON-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[1] . Aux OFF-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[1] . Prêt-I	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[1] . Sys-in-Sync-I	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[1] . Supprim-I	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[1] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[1] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[1] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cm des déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[1] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[1] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[1] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[1] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[1] . Déblocc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[1] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[1] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[2] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[2] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[2] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[2] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF

1..n, Liste affect	Description
SG[2] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[2] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[2] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[2] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[2] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[2] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[2] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[2] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[2] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[2] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[2] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[2] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[2] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[2] . CES Fiel Séc	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
SG[2] . CES SyncTimeout	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
SG[2] . CES SG supprimé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[2] . Prot ON	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
SG[2] . Acq TripCmd	Signal : Acquitter commande de déclenchement
SG[2] . ON incl Prot ON	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.

1..n, Liste affect	Description
SG[2] . OFF incl TripCmd	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[2] . Position manip ind	Signal: Indicateurs de position factices
SG[2] . SGwear SG lent	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
SG[2] . Réi SGwear SI SG	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
SG[2] . Cmd ON	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
SG[2] . Cmd OFF	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
SG[2] . Cmd ON manuel	Signal: Cmd ON manuel
SG[2] . Cmd OFF manuel	Signal: Cmd OFF manuel
SG[2] . Dem sync ON	Signal: Demande de commande ON synchrone
SG[2] . Aux ON-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[2] . Aux OFF-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[2] . Prêt-I	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[2] . Sys-in-Sync-I	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[2] . Supprim-I	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[2] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[2] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[2] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[2] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[2] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique

1..n, Liste affect	Description
SG[2] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[2] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[2] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[2] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[2] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[2] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[2] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[2] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[2] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[2] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[2] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[2] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[3] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[3] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[3] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[3] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[3] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[3] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[3] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[3] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[3] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[3] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[3] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[3] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[3] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[3] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[3] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[3] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[3] . CES Fiel Séc	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
SG[3] . CES SyncTimeout	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
SG[3] . CES SG supprimé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[3] . Prot ON	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
SG[3] . Acq TripCmd	Signal : Acquitter commande de déclenchement
SG[3] . ON incl Prot ON	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
SG[3] . OFF incl TripCmd	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[3] . Position manip ind	Signal: Indicateurs de position factices
SG[3] . SGwear SG lent	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
SG[3] . Réi SGwear SI SG	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
SG[3] . Cmd ON	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . Cmd OFF	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
SG[3] . Cmd ON manuel	Signal: Cmd ON manuel
SG[3] . Cmd OFF manuel	Signal: Cmd OFF manuel
SG[3] . Dem sync ON	Signal: Demande de commande ON synchrone
SG[3] . Aux ON-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[3] . Aux OFF-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[3] . Prêt-I	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[3] . Sys-in-Sync-I	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[3] . Supprim-I	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[3] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[3] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[3] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[3] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[3] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[3] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[3] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[3] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[3] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[3] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmde déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[3] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[3] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[3] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[3] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.

1..n, Liste affect	Description
SG[3] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[3] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[3] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[3] . Déblocc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[3] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[3] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[3] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[4] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[4] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[4] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[4] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[4] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[4] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[4] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[4] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[4] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[4] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[4] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[4] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[4] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[4] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[4] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF

1..n, Liste affect	Description
	<i>doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[4] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[4] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[4] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[4] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[4] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[4] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[4] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[4] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[4] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[4] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[4] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[4] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[4] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[4] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[4] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[4] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[4] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[4] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[4] . Aux OFF-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[4] . Prêt-I	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[4] . Sys-in-Sync-I	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[4] . Supprim-I	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[4] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[4] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[4] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[4] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[4] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[4] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[4] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[4] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[4] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[4] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cm des déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[4] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[4] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[4] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[4] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[4] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[4] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[4] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[4] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[4] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).

1..n, Liste affect	Description
SG[4] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[4] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[5] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[5] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[5] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[5] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[5] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[5] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[5] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[5] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[5] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[5] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[5] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[5] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[5] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[5] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[5] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[5] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[5] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[5] . CES Fiel Séc	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.

1..n, Liste affect	Description
SG[5] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[5] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[5] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[5] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[5] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[5] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[5] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[5] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[5] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[5] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[5] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[5] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[5] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[5] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[5] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[5] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[5] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[5] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[5] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[5] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[5] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[5] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[5] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[5] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[5] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[5] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[5] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[5] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[5] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cm des déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[5] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[5] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[5] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[5] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[5] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[5] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[5] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[5] . Déblocc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[5] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[5] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[5] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
SG[6] . SI SingleContactInd	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[6] . Pos pas ON	Signal: Pos pas ON
SG[6] . Pos ON	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[6] . Pos OFF	Signal : Le disjoncteur est en position OFF

1..n, Liste affect	Description
SG[6] . Pos indéterm	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[6] . Pos perturb	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[6] . Prêt	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[6] . t-paus	Signal: Temps mort
SG[6] . Supprim	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[6] . Sécu ON	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[6] . Sécu OFF	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[6] . CES réussi	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[6] . CES perturbé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[6] . CES déf TripCmd	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[6] . CES SwitchgDir	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[6] . CES ON d OFF	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[6] . CES SG pas prêt	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[6] . CES Fiel Séc	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
SG[6] . CES SyncTimeout	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
SG[6] . CES SG supprimé	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[6] . Prot ON	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
SG[6] . Acq TripCmd	Signal : Acquitter commande de déclenchement
SG[6] . ON incl Prot ON	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.

1..n, Liste affect	Description
SG[6] . OFF incl TripCmd	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[6] . Position manip ind	Signal: Indicateurs de position factices
SG[6] . SGwear SG lent	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
SG[6] . Réi SGwear SI SG	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
SG[6] . Cmd ON	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
SG[6] . Cmd OFF	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
SG[6] . Cmd ON manuel	Signal: Cmd ON manuel
SG[6] . Cmd OFF manuel	Signal: Cmd OFF manuel
SG[6] . Dem sync ON	Signal: Demande de commande ON synchrone
SG[6] . Aux ON-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[6] . Aux OFF-I	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[6] . Prêt-I	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[6] . Sys-in-Sync-I	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[6] . Supprim-I	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[6] . Acq TripCmd-I	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module
SG[6] . Sécu ON1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[6] . Sécu ON2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[6] . Sécu ON3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[6] . Sécu OFF1-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . Sécu OFF2-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . Sécu OFF3-I	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[6] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[6] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique

1..n, Liste affect	Description
SG[6] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[6] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[6] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[6] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[6] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[6] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[6] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[6] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[6] . Déblocc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[6] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[6] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[6] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
Id . actif	Signal : actif
Id . ExBlo	Signal : Blocage externe
Id . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Id . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Id . Alarm L1	Signal : Alarme réseau Phase 1
Id . Alarm L2	Signal : Alarme réseau Phase 2
Id . Alarm L3	Signal : Alarme réseau L3
Id . Alarm	Signal : Alarme
Id . Décl L1	Signal : Déclenchement réseau Phase 1
Id . Décl L2	Signal : Déclenchement réseau Phase 2
Id . Décl L3	Signal : Déclenchement réseau Phase 3
Id . Décl	Signal : Décl
Id . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Id . Blo H2	Signal : Bloqué par une harmonique :2

1..n, Liste affect	Description
Id . Blo H4	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :4</i>
Id . Blo H5	<i>Signal : Bloqué par une harmonique :5</i>
Id . Blo H2,H4,H5	<i>Signal : Bloqué par les harmoniques (inhibition)</i>
Id . Stab. satur. CT déclenchée	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase, déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.</i>
Id . Transitoi	<i>Signal : Stabilisation temporaire de la protection différentielle après la mise sous tension du transformateur.</i>
Id . Limitation	<i>Signal : Limitation de la protection différentielle au moyen de la croissance de la courbe de déclenchement.</i>
Id . Stab. satur. CT L1 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L1, déclenchée par la détection d'un défaut externe de la phase L1 en cas de saturation CT.</i>
Id . Stab. satur. CT L2 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L2, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L2 en cas de saturation CT.</i>
Id . Stab. satur. CT L3 décl.	<i>Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L3, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L3 en cas de saturation CT.</i>
Id . Limitation: L1	<i>Limitation: L1</i>
Id . Limitation: L2	<i>Limitation: L2</i>
Id . Limitation: L3	<i>Limitation: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH2 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH4 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L1	<i>Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L2	<i>Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>
Id . IH5 Blo L3	<i>Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.</i>

1..n, Liste affect	Description
Id . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Id . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Id . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdH . actif	<i>Signal : actif</i>
IdH . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdH . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdH . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdH . Alarm L1	<i>Signal : Alarme réseau Phase 1</i>
IdH . Alarm L2	<i>Signal : Alarme réseau Phase 2</i>
IdH . Alarm L3	<i>Signal : Alarme réseau L3</i>
IdH . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdH . Décl L1	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 1</i>
IdH . Décl L2	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 2</i>
IdH . Décl L3	<i>Signal : Déclenchement réseau Phase 3</i>
IdH . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdH . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdH . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG . actif	<i>Signal : actif</i>
IdG . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdG . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdG . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdG . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdG . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdG . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdG . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdG . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH . actif	<i>Signal : actif</i>

1..n, Liste affect	Description
IdGH . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IdGH . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IdGH . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IdGH . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IdGH . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IdGH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IdGH . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IdGH . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IH2 . actif	<i>Signal : actif</i>
IH2 . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IH2 . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2 . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2 . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2 . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
IH2 . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IH2 . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[1] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[1] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[1] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[1] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[1] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
I[1] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[1] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[1] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[1] . Décl	Signal : Décl
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[1] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[1] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[1] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[2] . actif	Signal : actif
I[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[2] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[2] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[2] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[2] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[2] . Alarm	Signal : Alarme
I[2] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[2] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[2] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3

1..n, Liste affect	Description
I[2] . Décl	Signal : Décl
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[2] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[2] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[2] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[2] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[2] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[2] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[2] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[2] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[3] . actif	Signal : actif
I[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[3] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
I[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[3] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[3] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[3] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[3] . Alarm	Signal : Alarme
I[3] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[3] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[3] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[3] . Décl	Signal : Décl
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut

1..n, Liste affect	Description
I[3] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[3] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[3] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[3] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[3] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[3] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[3] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[3] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[4] . actif	Signal : actif
I[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[4] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
I[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[4] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[4] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[4] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[4] . Alarm	Signal : Alarme
I[4] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[4] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[4] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[4] . Décl	Signal : Décl
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[4] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[4] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[4] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3

1..n, Liste affect	Description
I[4] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[4] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[4] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[4] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[4] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[5] . actif	Signal : actif
I[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[5] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
I[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[5] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[5] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[5] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[5] . Alarm	Signal : Alarme
I[5] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[5] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[5] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[5] . Décl	Signal : Décl
I[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[5] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[5] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[5] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[5] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[5] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[5] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[5] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

1..n, Liste affect	Description
I[5] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[5] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[5] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[5] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[5] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[6] . actif	Signal : actif
I[6] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[6] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
I[6] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[6] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[6] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[6] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[6] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[6] . Alarm	Signal : Alarme
I[6] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[6] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[6] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[6] . Décl	Signal : Décl
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[6] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[6] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[6] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[6] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe

1..n, Liste affect	Description
I[6] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[6] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[6] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[6] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[1] . actif	Signal : actif
IG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[1] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
IG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Alarm	Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[1] . Décl	Signal : Décl
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . IGH2 Blo	Signal : bloqué par un appel de courant
IG[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
IG[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[1] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
IG[1] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
IG[1] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
IG[1] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[2] . actif	Signal : actif
IG[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[2] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
IG[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
IG[2] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[2] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[3] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[3] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[3] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[3] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
IG[3] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
IG[3] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
IG[3] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[4] . actif	Signal : actif
IG[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[4] . Ex rev InterI	Signal : Verrouillage externe
IG[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[4] . Alarm	Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[4] . Décl	Signal : Décl
IG[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] . IGH2 Blo	Signal : bloqué par un appel de courant
IG[4] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[4] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[4] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
IG[4] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[4] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[4] . Ex rev InterI-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[4] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
IG[4] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
IG[4] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
IG[4] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
ThR . actif	Signal : actif

1..n, Liste affect	Description
ThR . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . Alarm	<i>Signal : Alarme de surcharge thermique</i>
ThR . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . Réin cap therm	<i>Signal : Réinitialisation de l'image thermique</i>
ThR . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ThR . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ThR . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I2>[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
I2>[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
U[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[1] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[1] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[1] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[1] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[1] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[1] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[2] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[2] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[2] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[2] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[2] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[2] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
U[2] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[3] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[3] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[3] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
U[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[3] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
U[3] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
U[3] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
U[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . Contrôle Imin actif	<i>Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.</i>
U[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
U[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
U[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
U[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
U[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
U[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
U[4] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
U[4] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
U[4] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>

1..n, Liste affect	Description
U[4] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
U[4] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
U[4] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
U[4] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
U[4] . Décl	Signal : Décl
U[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
U[4] . Contrôle Imin actif	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
U[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
U[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[5] . actif	Signal : actif
U[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
U[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
U[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[5] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
U[5] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
U[5] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
U[5] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
U[5] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
U[5] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
U[5] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
U[5] . Décl	Signal : Décl
U[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
U[5] . Contrôle Imin actif	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[5] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
U[5] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
U[5] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[6] . actif	Signal : actif

1..n, Liste affect	Description
U[6] . ExBlo	Signal : Blocage externe
U[6] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
U[6] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[6] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
U[6] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
U[6] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
U[6] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
U[6] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
U[6] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
U[6] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
U[6] . Décl	Signal : Décl
U[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
U[6] . Contrôle Imin actif	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
U[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
U[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
df/dt . actif	Signal : actif
df/dt . ExBlo	Signal : Blocage externe
df/dt . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
df/dt . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
df/dt . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
df/dt . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
df/dt . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
df/dt . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
df/dt . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
df/dt . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
df/dt . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
delta phi . actif	Signal : actif
delta phi . ExBlo	Signal : Blocage externe

1..n, Liste affect	Description
delta phi . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
delta phi . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
delta phi . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
delta phi . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
delta phi . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
delta phi . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
delta phi . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
delta phi . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
delta phi . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Interdéclenchement . actif	Signal : actif
Interdéclenchement . ExBlo	Signal : Blocage externe
Interdéclenchement . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Interdéclenchement . Alarm	Signal : Alarme
Interdéclenchement . Décl	Signal : Décl
Interdéclenchement . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Interdéclenchement . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Interdéclenchement . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Interdéclenchement . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Interdéclenchement . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Interdéclenchement . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Pr . actif	Signal : actif
Pr . ExBlo	Signal : Blocage externe

1..n, Liste affect	Description
Pr . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Pr . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Pr . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
Pr . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Pr . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Pr . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Qr . actif	<i>Signal : actif</i>
Qr . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Qr . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Qr . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Qr . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
Qr . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Qr . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Qr . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
LVRT[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
LVRT[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
LVRT[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
LVRT[1] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
LVRT[1] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
LVRT[1] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
LVRT[1] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
LVRT[1] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
LVRT[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>

1..n, Liste affect	Description
LVRT[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
LVRT[1] . t-LVRT exéc	Signal: t-LVRT exéc
LVRT[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
LVRT[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
LVRT[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
LVRT[2] . actif	Signal : actif
LVRT[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
LVRT[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
LVRT[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
LVRT[2] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
LVRT[2] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
LVRT[2] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
LVRT[2] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de tension
LVRT[2] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
LVRT[2] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
LVRT[2] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
LVRT[2] . Décl	Signal : Décl
LVRT[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
LVRT[2] . t-LVRT exéc	Signal: t-LVRT exéc
LVRT[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
LVRT[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
LVRT[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[1] . actif	Signal : actif
VG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
VG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
VG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[1] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[1] . Décl	Signal : Décl
VG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

1..n, Liste affect	Description
VG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
VG[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[2] . actif	Signal : actif
VG[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
VG[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
VG[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
VG[2] . Alarm	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
VG[2] . Décl	Signal : Décl
VG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
VG[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
VG[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[1] . actif	Signal : actif
V 012[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[1] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[1] . Décl	Signal : Décl
V 012[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[2] . actif	Signal : actif
V 012[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[2] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[2] . Décl	Signal : Décl
V 012[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
V 012[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V 012[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V 012[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
V 012[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
V 012[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
V 012[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
V 012[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
V 012[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
V 012[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>

1..n, Liste affect	Description
V 012[5] . Décl	Signal : Décl
V 012[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[5] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[5] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[6] . actif	Signal : actif
V 012[6] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V 012[6] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V 012[6] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V 012[6] . Alarm	Signal : Alarme de tension asymétrique
V 012[6] . Décl	Signal : Décl
V 012[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V 012[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V 012[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] . actif	Signal : actif
f[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[1] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[1] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[1] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[1] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[1] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[1] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[1] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[1] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)

1..n, Liste affect	Description
f[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] . actif	Signal : actif
f[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[2] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[2] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[2] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[2] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[2] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[2] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[2] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[2] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[3] . actif	Signal : actif
f[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[3] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[3] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[3] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence

1..n, Liste affect	Description
f[3] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[3] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[3] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[3] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[3] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[3] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[4] . actif	Signal : actif
f[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[4] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[4] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[4] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[4] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[4] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[4] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[4] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[4] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[4] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[5] . actif	Signal : actif

1..n, Liste affect	Description
f[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[5] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[5] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[5] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[5] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[5] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[5] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[5] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[5] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
f[5] . Décl	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
f[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[5] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
f[5] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
f[5] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[6] . actif	Signal : actif
f[6] . ExBlo	Signal : Blocage externe
f[6] . Blo pr V<	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[6] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
f[6] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[6] . Alar. f	Signal : Alarme de protection de la fréquence
f[6] . Alar. df/dt DF/DT	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
f[6] . Alarm delta phi	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
f[6] . Alarm	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
f[6] . Déc. f	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
f[6] . Déc. df/dt DF/DT	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
f[6] . Décl delta phi	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension

1..n, Liste affect	Description
f[6] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)</i>
f[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
f[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
f[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[1] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[2] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
PQS[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[3] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[4] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[5] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[5] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[5] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[5] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[5] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PQS[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
PQS[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PQS[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PQS[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
PQS[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de la puissance</i>
PQS[6] . Décl	<i>Signal : Déclenchement de la protection de la puissance</i>
PQS[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[6] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[6] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PQS[6] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
PF[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PF[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PF[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>
PF[1] . Décl	<i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>
PF[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[1] . Compensatr	<i>Signal : Signal de compensation</i>
PF[1] . Impossible	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>
PF[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
PF[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PF[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
PF[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
PF[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance</i>
PF[2] . Décl	<i>Signal : Déclenchement sur facteur de puissance</i>
PF[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[2] . Compensatr	<i>Signal : Signal de compensation</i>
PF[2] . Impossible	<i>Signal : Alarme de facteur de puissance impossible</i>
PF[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
PF[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
Q->&V< . actif	<i>Signal : actif</i>
Q->&V< . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Q->&V< . Déf fus. blo TT	<i>Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)</i>
Q->&V< . Alarm	<i>Signal : Alarme de protection de tension insuffisante de la puissance réactive</i>
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	<i>Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)</i>
Q->&V< . Découplage PCC	<i>Signal : Découplage au point de couplage commun</i>
Q->&V< . Angl charge	<i>Signal : Dépassement de l'angle de charge admissible</i>
Q->&V< . Seuil puiss réactive	<i>Signal : Dépassement du seuil de puissance réactive admissible</i>
Q->&V< . VLL faible	<i>Signal : Tension ligne/ligne insuffisante</i>
Q->&V< . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Q->&V< . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Recon[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Recon[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Recon[1] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	<i>Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure</i>
Recon[1] . Débloc source énergie	<i>Signal : déblocage de la source d'énergie.</i>
Recon[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Recon[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Recon[1] . Débl ext V PCC Fc-I	<i>État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)</i>
Recon[1] . Déf fu ex TT PCC-I	<i>État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).</i>
Recon[1] . reconnecté-I	<i>Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).</i>
Recon[1] . Découplage1-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage2-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage3-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>
Recon[1] . Découplage4-I	<i>Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.</i>

1..n, Liste affect	Description
Recon[1] . Découplage5-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[1] . Découplage6-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . actif	Signal : actif
Recon[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
Recon[2] . Bloc. par superv. du circ. de mes.	Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure
Recon[2] . Débloc source énergie	Signal : déblocage de la source d'énergie.
Recon[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Recon[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Recon[2] . Débl ext V PCC Fc-I	État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)
Recon[2] . Déf fu ex TT PCC-I	État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).
Recon[2] . reconnecté-I	Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).
Recon[2] . Découplage1-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . Découplage2-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . Découplage3-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . Découplage4-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . Découplage5-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2] . Découplage6-I	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
UFLS . actif	Signal : actif
UFLS . ExBlo	Signal : Blocage externe
UFLS . Déf fus. blo TT	Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)
UFLS . I1 Débloc	Signal: "I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.
UFLS . VLL min	Signal: Tension minimale
UFLS . Angl charge	Signal: Déclenchement puissance Phi (réseau à composante directe)
UFLS . P min	Signal: Valeur minimale (seuil) pour la puissance active

1..n, Liste affect	Description
UFLS . Délestage de charge P Blo	<i>Signal: Délestage de charge bloqué basé sur l'évaluation de la puissance active</i>
UFLS . f<	<i>Signal: Seuil de sous-fréquence</i>
UFLS . Alarme	<i>Signal : Alarme P ->&f<</i>
UFLS . Décl	<i>Signal: Signal : Décl</i>
UFLS . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
UFLS . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
UFLS . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
UFLS . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
UFLS . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
UFLS . AdaptSet 5	<i>Signal : Paramètre adaptatif 5</i>
UFLS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
UFLS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
UFLS . Ex Pdir-I	<i>Ignore (bloc) l'évaluation de la direction du flux de puissance. Il en résulte une fréquence classique basée sur la fonction de délestage de charge. Lorsque cette fonction est définie et active, la fonctionnalité du module se transforme en délestage de charge conventionnel, uniquement basé sur la fréquence.</i>
UFLS . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
UFLS . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
UFLS . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
UFLS . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
UFLS . AdaptSet5-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif5</i>
AR . actif	<i>Signal : actif</i>
AR . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
AR . Attente	<i>Signal : Attente</i>
AR . t-Blo apr CB man ON	<i>Signal : Réenclenchement automatique bloqué après action manuelle sur le disjoncteur. Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.</i>
AR . Prêt	<i>Signal : Prêt à réenclencher</i>
AR . exéc.	<i>Signal : Réenclenchement automatique en cours</i>
AR . t-mor	<i>Signal : Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement</i>
AR . Cmd CB ON	<i>Signal : Commande d'activation (ON) d'un disjoncteur</i>

1..n, Liste affect	Description
AR . t-Run2Ready	Signal : Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.
AR . Verr	Signal : Le réenclenchement automatique est verrouillé
AR . t-réin verr	Signal : Temporisation pour la réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique. La réinitialisation du réenclenchement automatique est retardée de cette durée après la détection du signal de réinitialisation (entrée numérique ou Scada).
AR . Blo	Signal : Le réenclenchement automatique est bloqué
AR . t-blo réin	Signal : Temporisation pour la réinitialisation du blocage du réenclenchement automatique. Le déblocage du réenclenchement automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.
AR . réussi	Signal : Réenclenchement automatique réussi
AR . échec	Signal : Échec de réenclenchement automatique
AR . Surv t-RA	Signal : Surveillance réenclenchement automatique
AR . Av impuls	Commande avant impulsion
AR . Impl 1	Commande d'impulsion
AR . Impl 2	Commande d'impulsion
AR . Impl 3	Commande d'impulsion
AR . Impl 4	Commande d'impulsion
AR . Impl 5	Commande d'impulsion
AR . Impl 6	Commande d'impulsion
AR . Alar. maint. 1	Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 1 ; trop d'opérations de commutation
AR . Alar. maint. 2	Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 2 ; trop d'opérations de commutation
AR . Max impuls / h dépass	Signal : Le nombre maximal d'impulsions autorisé par heure est dépassé.
AR . Réin cptr stat	Signal : Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.
AR . Réin cpt maint	Signal : Réinitialiser les compteurs de maintenance pour les alarmes et les blocages
AR . Réinit verr	Signal : Le verrouillage du réenclenchement automatique a été réinitialisé sur le tableau de commande.
AR . Réinit max imp/ h	Signal : Le compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure a été réinitialisé.

1..n, Liste affect	Description
AR . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
AR . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
AR . Ex imp Inc-I	État d'entrée d'un module : Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.
AR . Ex verr-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe de réenclenchement automatique.
AR . EN réinit Ex ver-I	État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique (si la réinitialisation via des entrées numériques est sélectionnée).
AR . Scada réinit Ex ver-I	État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique par communication.
AR . aband: 1	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
AR . aband: 2	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
AR . aband: 3	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
AR . aband: 4	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
AR . aband: 5	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
AR . aband: 6	Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.
Sync . actif	Signal : actif
Sync . ExBlo	Signal : Blocage externe
Sync . LiveBus	Signal: Marqueur de bus sous tension : 1=bus sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension du bus
Sync . LiveLine	Signal: Marqueur de ligne sous tension : 1=ligne sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension de la ligne
Sync . SynchronRunTiming	Signal: Temporisation Synchron/Fonctionnement en cours (cette temporisation commence au lancement de la fermeture et s'arrête si le disjoncteur est fermé. La temporisation écoulée signifie que la synchronisation a échoué).

1..n, Liste affect	Description
Sync . SynchronFailed	Signal: Ce signal indique l'échec de la synchronisation. Il est réglé sur 5 s lorsque le disjoncteur est toujours ouvert lorsque la temporisation Synchron/Fonctionnement a expiré.
Sync . SyncOverridden	Signal: Le contrôle du synchronisme est ignoré parce qu'une des conditions de priorité du synchronisme (DB/DL ou ExtBypass) est remplie.
Sync . VDiffTooHigh	Signal: Différence de tension trop élevée entre le bus et la ligne.
Sync . SlipTooHigh	Signal: Différence de fréquence (glissement de fréquence) trop élevée entre les tensions de bus et de ligne.
Sync . AngleDiffTooHigh	Signal: Différence d'angle de phase trop élevée entre le bus et la ligne.
Sync . Sys-in-Sync	Signal: Les tensions du bus et de la ligne sont en synchronisme d'après les conditions de synchronisme du réseau.
Sync . Prêt à fermer	Signal: Prêt à fermer
Sync . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Sync . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Sync . Dériv-I	État entrée module: Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.
Sync . CBCloseInitiate-I	État entrée module: Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).
V/f>[1] . actif	Signal : actif
V/f>[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V/f>[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
V/f>[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V/f>[1] . Alarm	Signal: Alarme de surexcitation
V/f>[1] . Décl	Signal : Décl
V/f>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V/f>[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V/f>[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
V/f>[2] . actif	Signal : actif
V/f>[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
V/f>[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée

1..n, Liste affect	Description
V/f>[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
V/f>[2] . Alarm	Signal: Alarme de surexcitation
V/f>[2] . Décl	Signal : Décl
V/f>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
V/f>[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
V/f>[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
SOTF . actif	Signal : actif
SOTF . ExBlo	Signal : Blocage externe
SOTF . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
SOTF . activé	Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.
SOTF . Blo RA	Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique
SOTF . I<	Signal : Pas de courant de charge.
SOTF . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
SOTF . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
SOTF . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
SOTF . SOTF ext-I	État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe
CLPU . actif	Signal : actif
CLPU . ExBlo	Signal : Blocage externe
CLPU . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
CLPU . activé	Signal : Charge froide activée
CLPU . déecté	Signal : Charge froide détectée
CLPU . Blo RA	Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique
CLPU . I<	Signal : Pas de courant de charge.
CLPU . Ap cou char	Signal : Appel de courant de la charge
CLPU . Tps établis	Signal : Temps d'établissement
CLPU . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
CLPU . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
CLPU . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe

1..n, Liste affect	Description
ExP[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[1] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[1] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[2] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[2] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
ExP[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[3] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[3] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
ExP[4] . actif	Signal : actif
ExP[4] . ExBlo	Signal : Blocage externe
ExP[4] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[4] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[4] . Alarm	Signal : Alarme
ExP[4] . Décl	Signal : Décl
ExP[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[4] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[4] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Ext press soud . actif	Signal : actif
Ext press soud . ExBlo	Signal : Blocage externe
Ext press soud . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Ext press soud . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Ext press soud . Alarm	Signal : Alarme
Ext press soud . Décl	Signal : Décl
Ext press soud . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Ext press soud . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Ext press soud . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Ext press soud . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
Ext press soud . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Ext press soud . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Temp hui ext . actif	Signal : actif
Temp hui ext . ExBlo	Signal : Blocage externe
Temp hui ext . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Temp hui ext . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Temp hui ext . Alarm	Signal : Alarme
Temp hui ext . Décl	Signal : Décl
Temp hui ext . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Temp hui ext . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Temp hui ext . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Temp hui ext . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Temp hui ext . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Temp hui ext . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Surv temp ext[1] . actif	Signal : actif
Surv temp ext[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
Surv temp ext[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[1] . Décl	Signal : Décl
Surv temp ext[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Surv temp ext[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Surv temp ext[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme

1..n, Liste affect	Description
Surv temp ext[1] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Surv temp ext[2] . actif	Signal : actif
Surv temp ext[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
Surv temp ext[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Surv temp ext[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[2] . Décl	Signal : Décl
Surv temp ext[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Surv temp ext[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Surv temp ext[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Surv temp ext[2] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Surv temp ext[3] . actif	Signal : actif
Surv temp ext[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
Surv temp ext[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Surv temp ext[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[3] . Décl	Signal : Décl
Surv temp ext[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Surv temp ext[3] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

1..n, Liste affect	Description
Surv temp ext[3] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . Alarm-I	État d'entrée d'un module : Alarme
Surv temp ext[3] . Décl-I	État d'entrée d'un module : Décl
Trip-Trans . Rx.Trip1	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, avec prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip2	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, avec prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip3	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, avec prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip4	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, avec prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip1.Entrée	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, sans prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip2.Entrée	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, sans prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip3.Entrée	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, sans prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . Rx.Trip4.Entrée	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant, sans prise en compte du signal permissif.
Trip-Trans . actif	Signal : actif
Trip-Trans . ExBlo	Signal : Blocage externe
Trip-Trans . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
Trip-Trans . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Trip-Trans . Décl	Signal : Décl
Trip-Trans . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Trip-Trans . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
Trip-Trans . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe
Trip-Trans . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Trip-Trans . Rx.Trip1.Permissive	État du signal local pour le déblocage des signaux reçus relatifs au déclenchement du module distant.
Trip-Trans . Rx.Trip2.Permissive	État du signal local pour le déblocage des signaux reçus relatifs au déclenchement du module distant.
Trip-Trans . Rx.Trip3.Permissive	État du signal local pour le déblocage des signaux reçus relatifs au déclenchement du module distant.

1..n, Liste affect	Description
Trip-Trans . Rx.Trip4.Permissive	<i>État du signal local pour le déblocage des signaux reçus relatifs au déclenchement du module distant.</i>
Trip-Trans . Tx.Trip1	<i>Tx (Transmission): État du signal de déclenchement envoyé vers le module distant.</i>
Trip-Trans . Tx.Trip2	<i>Tx (Transmission): État du signal de déclenchement envoyé vers le module distant.</i>
Trip-Trans . Tx.Trip3	<i>Tx (Transmission): État du signal de déclenchement envoyé vers le module distant.</i>
Trip-Trans . Tx.Trip4	<i>Tx (Transmission): État du signal de déclenchement envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal1	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal2	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal3	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal4	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal5	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal6	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal7	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal8	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal9	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal10	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal11	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal12	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal13	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal14	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal15	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal16	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . actif	<i>Signal : actif</i>
Sig-Trans . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Sig-Trans . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sig-Trans . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sig-Trans . Tx.Signal1	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal2	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal3	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal4	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>

1..n, Liste affect	Description
Sig-Trans . Tx.Signal5	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal6	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal7	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal8	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal9	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal10	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal11	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal12	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal13	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal14	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal15	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
Sig-Trans . Tx.Signal16	<i>Tx (Transmission): État du signal envoyé vers le module distant.</i>
CBF . actif	<i>Signal : actif</i>
CBF . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF . En attente de décl.	<i>En attente de décl.</i>
CBF . exéc.	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . Alarm	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF . Verr	<i>Signal: Verr</i>
CBF . Réinit verr	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CBF . Décl1-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl2-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl3-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
TCS . actif	<i>Signal : actif</i>
TCS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS . Alarm	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS . Impossible	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>

1..n, Liste affect	Description
TCS . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS . actif	<i>Signal : actif</i>
CTS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
PdP . actif	<i>Signal : actif</i>
PdP . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
PdP . Alarm	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>
PdP . Blo Pdp	<i>Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.</i>
PdP . Ex FF VT	<i>Signal: Ex FF VT</i>
PdP . Ex FF EVT	<i>Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>
PdP . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
PdP . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
PdP . Ex FF VT-I	<i>État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension</i>
PdP . Ex FF EVT-I	<i>État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre</i>
PdP . Blo décl.1-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.2-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.3-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.4-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PdP . Blo décl.5-I	<i>État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.</i>
PQSCr . Cr Oflw Ws Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wp Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wp+	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+</i>

1..n, Liste affect	Description
PQSCr . Cr Oflw Wp-	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq Net	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq+	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+</i>
PQSCr . Cr Oflw Wq-	<i>Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-</i>
PQSCr . Ws Net Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Ws Net</i>
PQSCr . Réin Cr Wp+	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp Net</i>
PQSCr . Wp+ Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp+</i>
PQSCr . Wp- Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wp-</i>
PQSCr . Réin Cr Wq-	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq Net</i>
PQSCr . Wq+ Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq+</i>
PQSCr . Wq- Res Cr	<i>Signal : Réinitialiser compteur Wq-</i>
PQSCr . Réin ts cptr éner	<i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs d'énergie</i>
PQSCr . Cr OflwW Ws Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp+	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+</i>
PQSCr . Cr OflwW Wp-	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq Net	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq+	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+</i>
PQSCr . Cr OflwW Wq-	<i>Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-</i>
SysA . actif	<i>Signal : actif</i>
SysA . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SysA . Alarm puiss Watt max	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée</i>
SysA . Alarm puiss Var max	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée</i>
SysA . Alarm puiss VA max	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée</i>
SysA . Alarm demand Watt moy	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne</i>
SysA . Alarm demand Var moy	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne</i>

1..n, Liste affect	Description
SysA . Alarm demand VA moy	<i>Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne</i>
SysA . Alm dmd moy courant	<i>Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . Alarm I THD	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Alarm V THD	<i>Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl puiss Watt max	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active maximale autorisée</i>
SysA . Décl puiss Var max	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive maximale autorisée</i>
SysA . Décl puiss VA max	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente maximale autorisée</i>
SysA . Décl demand Watt moy	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne</i>
SysA . Décl demand VAr moy	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne</i>
SysA . Décl demand VA moy	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne</i>
SysA . Dmd moy courant décl	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . Décl I THD	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Décl V THD	<i>Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale</i>
SysA . ExBlo-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, Liste affect	Description
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl SB X2 . SB 1	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . SB 2	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . SB 3	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . SB 4	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . SB 5	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . SB 6	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X2 . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
Empl SB X4 . SB 1	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X4 . SB 2	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X4 . SB 3	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X4 . SB 4	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X4 . SB 5	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X4 . DÉSARMÉ!	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>

1..n, Liste affect	Description
Empl SB X4 . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
Empl SB X5 . SB 1	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 2	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 3	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 4	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 5	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 6	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . DÉSARMÉ!	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X5 . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
Empl SB X5 . SB 1	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 2	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 3	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . SB 4	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X5 . DÉSARMÉ!	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X5 . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
Empl SB X6 . SB 1	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X6 . SB 2	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X6 . SB 3	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X6 . SB 4	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X6 . DÉSARMÉ!	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X6 . Sorts forcé	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>

1..n, Liste affect	Description
Enr. évt . Res tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . enreg.	<i>Signal : Enregistrement</i>
Enr perturb . mém saturée	<i>Signal : Mémoire saturée</i>
Enr perturb . Eff échec	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Enr perturb . Res tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . Res enr	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>
Enr perturb . Déc. manuel	<i>Signal : Déclenchement manuel</i>
Enr perturb . Démar1-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar2-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar3-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar4-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar5-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar6-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar7-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar8-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr déf. . Res enr	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>
Enr tend . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
SSV . Erreur système	<i>Signal: Défaillance du module</i>
SSV . Contact d'auto-surveillance	<i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>
SSV . Nouvelle erreur	<i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>
SSV . Nouvel avertissement	<i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>
Syslog . actif	<i>Signal : actif</i>
Sys . Smart view via USB	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>

1..n, Liste affect	Description
Sys . Smart view via Eth	Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).
Scada . SCADA connecté	Au moins un système SCADA est connecté au module
Scada . SCADA non connecté	Aucun système SCADA n'est connecté au module
DNP3 . occupé	Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.
DNP3 . prêt	Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.
DNP3 . actif	La communication avec l'unité maître (SCADA) est active. Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).
DNP3 . Sortie binaire0	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire1	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire2	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire3	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire4	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire5	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire6	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire7	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire8	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire9	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire10	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire11	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire12	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire13	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire14	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire15	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire16	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire17	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire18	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire19	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire20	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire21	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire22	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire23	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire24	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire25	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire26	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire27	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire28	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire29	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire30	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire31	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire0-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire1-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire2-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire3-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire4-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire5-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire6-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire7-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire8-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire9-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire10-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire11-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire12-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire13-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire14-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire15-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire16-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire17-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire18-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire19-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire20-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire21-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire22-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire23-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire24-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire25-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire26-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire27-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire28-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire29-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire30-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire31-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire32-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire33-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire34-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire35-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire36-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire37-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire38-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire39-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire40-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entr��e binaire41-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire42-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire43-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire44-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire45-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire46-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire47-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire48-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire49-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire50-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire51-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire52-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire53-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire54-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire55-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire56-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire57-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire58-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire59-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Entr��e binaire60-I	<i>Entr��e num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une sortie binaire num��rique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire61-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire62-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Entrée binaire63-I	Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.
Modbus . Transmission RTU	Signal : SCADA actif
Modbus . Transmission TCP	Signal : SCADA actif
Modbus . Scada Cmd 1	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 2	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 3	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 4	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 5	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 6	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 7	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 8	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 9	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 10	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 11	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 12	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 13	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 14	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 15	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 16	Commande Scada
Modbus . Entr bin config1-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config2-I	État entrée module: Entr bin config

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config3-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config4-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config5-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config6-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config7-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config8-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config9-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config10-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config11-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config12-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config13-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config14-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config15-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config16-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config17-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config18-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config19-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config20-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config21-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config22-I	État entrée module: Entr bin config

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config23-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config24-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config25-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config26-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config27-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config28-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config29-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config30-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config31-I	État entrée module: Entr bin config
Modbus . Entr bin config32-I	État entrée module: Entr bin config
CEI 61850 . Client MMS connecté	Au moins un client MMS est connecté au module
CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	Tout abonné Goose dans le module fonctionne
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): ��tat

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO

16 Listes s  lect

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Signal : Entr��e virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entr��e GGIO</i>

16 Listes sélect

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO17	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO18	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO19	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO20	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO21	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO22	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO23	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO24	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO25	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO26	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO27	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO28	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO29	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO30	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO31	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO32	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>

1..n, Liste affect	Description
IEC103 . Mode test actif	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>
IEC103 . Blocage MD actif	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>
IEC103 . Activation mode test (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : mode test de la communication IEC103.</i>
IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : activation du blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>
IEC104 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
IEC104 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
IEC104 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC104 . Déf perte éven	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Data OK	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>
Profibus . SubModul Err	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>
Profibus . Connexion active	<i>Connexion active</i>

1..n, Liste affect	Description
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
ProtCom . actif	<i>Signal : actif</i>
ProtCom . inactive	<i>Signal : inactif</i>
ProtCom . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ProtCom . Blo forced	<i>La communication de protection est temporairement désactivée (bloquée).</i>
ProtCom . Qual.Warn.	<i>Le taux d'erreur est supérieur au niveau d'alerte.</i>
ProtCom . Comm. OK	<i>Communication de protection Ok. Le système de mesure est synchrone avec le module distant.</i>
ProtCom . FrameSync	<i>Les trames sont synchronisées.</i>
ProtCom . TimeSync	<i>Les bases de temps internes sont synchronisées.</i>
ProtCom . Loopback	<i>Le module est en mode bouclage.</i>
ProtCom . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ProtCom . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
IRIG-B . IRIG-B Actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr2	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr3	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr4	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr5	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr6	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr7	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr8	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr9	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr10	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr11	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr12	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr13	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

1..n, Liste affect	Description
IRIG-B . Signal contr14	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr15	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr16	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr17	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr18	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
SNTP . SNTP actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.</i>
TimeSync . synchronized	<i>L'horloge est synchronisée.</i>
Statistiq . ResFc tt	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>
Statistiq . ResFc Vavg	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques</i>
Statistiq . ResFc I Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc P Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de puissance (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc Max	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>
Statistiq . ResFc Min	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>
Statistiq . StartFc 1-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 1</i>
Statistiq . StartFc 2-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>
Statistiq . StartFc 3-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 3</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE1.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE1.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE1.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE1.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE2.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE2.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE2.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE2.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE2.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE2.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE2.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE2.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE2.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE3.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE3.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE3.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE3.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE3.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE3.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE3.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE3.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE3.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE4.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE4.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE4.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE4.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE4.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE4.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE4.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE4.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE4.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE5.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE5.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE5.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE5.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE5.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE5.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE5.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE5.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE5.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE6.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE6.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE6.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE6.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE6.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE6.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE6.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE6.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE6.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE7.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE7.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE7.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE7.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE7.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE7.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE7.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE7.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE7.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE8.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE8.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE8.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE8.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE8.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE8.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE8.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE8.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE8.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE9.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE9.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE9.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE9.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE9.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE9.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE9.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE9.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE9.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE10.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE10.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE10.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE10.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE10.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE10.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE10.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE10.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE10.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE11.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE11.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE11.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE11.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE11.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE11.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE11.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE11.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE11.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE12.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE12.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE12.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE12.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE12.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE12.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE12.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE12.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE12.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE15.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE15.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE15.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE15.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE15.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE16.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE16.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE16.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE16.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE16.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE16.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE16.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE16.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE16.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE17.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE17.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE17.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE17.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE17.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE17.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE17.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE17.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE17.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE18.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE18.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE18.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE18.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE18.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE18.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE18.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE18.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE18.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE19.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE19.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE19.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE19.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE19.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE19.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE19.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE19.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE19.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE20.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE20.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE20.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE20.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE20.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE20.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE20.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE20.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE20.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE21.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE21.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE21.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE21.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE21.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE21.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE21.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE21.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE21.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE22.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE22.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE22.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE22.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE22.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE22.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE22.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE22.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE22.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE23.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE23.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE23.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE23.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE23.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE23.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE23.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE23.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE23.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE24.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE24.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE24.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE24.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE24.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE24.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE24.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE24.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE24.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE25.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE25.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE25.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE25.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE25.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE25.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE25.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE25.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE25.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE26.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE26.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE26.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE26.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE26.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE26.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE26.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE26.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE26.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE27.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE27.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE27.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE27.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE27.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE27.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE27.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE27.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE27.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE28.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE28.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE28.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE28.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE28.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE28.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE28.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE28.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE28.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE29.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE29.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE29.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE29.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE29.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE29.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE29.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE29.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE29.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE30.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE30.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE30.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE30.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE30.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE30.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE30.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE30.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE30.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE31.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE31.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE31.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE31.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE31.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE31.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE31.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE31.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE31.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE32.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE32.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE32.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE32.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE32.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE32.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE32.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE32.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE32.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE33.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE33.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE33.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE33.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE33.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE33.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE33.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE33.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE33.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE34.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE34.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE34.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE34.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE34.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE34.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE34.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE34.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE34.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE37.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE37.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE37.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE37.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE37.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE38.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE38.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE38.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE38.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE38.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE38.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE38.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE38.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE38.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE39.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE39.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE39.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE39.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE39.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE39.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE39.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE39.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE39.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE40.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE40.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE40.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE40.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE40.Port In1- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE40.Port In2- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE40.Port In3- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE40.Port In4- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE40.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE41.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE41.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE41.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE41.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE41.Port In1- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE41.Port In2- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE41.Port In3- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE41.Port In4- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE41.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE42.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE42.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE42.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE42.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE42.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE42.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE42.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE42.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE42.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE43.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE43.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE43.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE43.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE43.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE43.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE43.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE43.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE43.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE44.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE44.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE44.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE44.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE44.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE44.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE44.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE44.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE44.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE45.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE45.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE45.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE45.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE45.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE45.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE45.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE45.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE45.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE46.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE46.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE46.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE46.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE46.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE46.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE46.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE46.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE46.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE47.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE47.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE49.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE49.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE49.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE50.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE50.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE50.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE50.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE50.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE50.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE50.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE50.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE50.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE51.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE51.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE51.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE51.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE51.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE51.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE51.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE51.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE51.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE52.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE54.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE54.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE54.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE54.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE55.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE55.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE55.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE55.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE55.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE55.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE55.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE55.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE55.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE56.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE56.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE56.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE56.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE56.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE56.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE56.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE56.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE56.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE59.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE59.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE59.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE59.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE59.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE60.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE60.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE60.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE60.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE60.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE60.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE60.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE60.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE60.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE61.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE61.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE61.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE61.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE61.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE61.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE61.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE61.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE61.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE62.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE62.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE62.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE62.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE62.Port In1- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE62.Port In2- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE62.Port In3- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE62.Port In4- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE62.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE63.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE63.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE63.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE63.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE63.Port In1- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE63.Port In2- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE63.Port In3- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE63.Port In4- I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE63.Réin mémo-r	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE64.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE64.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE64.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE64.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE64.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE64.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE64.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE64.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE64.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE65.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE65.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE65.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE65.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE65.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE65.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE65.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE65.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE65.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE66.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE66.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE66.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE66.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE66.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE66.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE66.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE66.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE66.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE67.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE67.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE67.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE67.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE67.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE67.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE67.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE67.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE67.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE68.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE68.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE68.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE68.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE68.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE68.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE68.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE68.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE68.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE69.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE69.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE71.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE71.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE71.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE72.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE72.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE72.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE72.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE72.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE72.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE72.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE72.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE72.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE73.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE73.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE73.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE73.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE73.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE73.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE73.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE73.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE73.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE74.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE74.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE74.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE74.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE74.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE74.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE74.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE74.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE74.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE75.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE75.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE75.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE75.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE75.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE75.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE75.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE75.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE75.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE76.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE76.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE76.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE76.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE76.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE76.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE76.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE76.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE76.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE77.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE77.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE77.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE77.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE77.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE77.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE77.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE77.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE77.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu . LE78.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE78.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE78.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE78.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE78.Port In1-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE78.Port In2-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE78.Port In3-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE78.Port In4-I	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu . LE78.Réin mémor-I	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état






1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Sgen . Démarrage manuel	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>
Sgen . Arrêtée	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

1..n, Liste affect	Description
Sgen . Démar simul ex-I	État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)
Sgen . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Sgen . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Sgen . Ex ForcePost-I	État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.
Sys . PS 1	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1
Sys . PS 2	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2
Sys . PS 3	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3
Sys . PS 4	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4
Sys . PSS manuel	Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres
Sys . PSS via Scada	Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).
Sys . PSS via ent fct	Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée
Sys . min 1 param modif	Signal: Au moins un paramètre a été modifié
Sys . Conf dériv verr	Signal: Déverrouillage bref
Sys . DEL acq	Signal : Acquittement de DEL
Sys . Acq SB	Signal : Acquittement des sorties binaires
Sys . Acq Scada	Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés
Sys . Acq TripCmd	Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement
Sys . DEL acq-HMI	Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM
Sys . Acq SB-HMI	Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM
Sys . Acq Scada-HMI	Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM
Sys . Acq TripCmd-HMI	Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM
Sys . DEL acq-Sca	Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA
Sys . Acq SB-Sca	Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA
Sys . Comptr acq-Sca	Signal : Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA
Sys . Acq Scada-Sca	Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA
Sys . Acq TripCmd-Sca	Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA

1..n, Liste affect	Description
Sys . Réi OperationsCr	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>
Sys . Réi AlarmCr	<i>Signal:: Réi AlarmCr</i>
Sys . Réi TripCmdCr	<i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>
Sys . Réi TotalCr	<i>Signal:: Réi TotalCr</i>
Sys . DEL acq-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique</i>
Sys . Acq SB-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire</i>
Sys . Acq Scada-I	<i>État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.</i>
Sys . PS1-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS2-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS3-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS4-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . Configuration du verrouillage-I	<i>État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.</i>
Sys . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

1...n Modes fonctiont






Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X4 . Mode fonctiont
-  Empl SB X4 . Mode fonctiont
-  Empl SB X4 . Mode fonctiont
-  Empl SB X4 . Mode fonctiont
-  Empl SB X4 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1...n Modes fonctiont





Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont
-  Empl SB X5 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :






-  Empl SB X6 . Mode fonctiont
-  Empl SB X6 . Mode fonctiont
-  Empl SB X6 . Mode fonctiont
-  Empl SB X6 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
- [...]]

Coul activ DEL	Description
vert	<i>vert</i>
rou	<i>rou</i>
clig roug	<i>clignotant rouge</i>
vert clign.	<i>clignotant vert</i>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
-  DEL groupe B . Mémor.
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe B . Coul activ DEL
-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
-  DEL groupe B . Coul activ DEL
-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
-  DEL groupe B . Coul activ DEL
-  DEL groupe B . Coul inactive DEL
- [...]]

Coul activ DEL	Description
vert	<i>vert</i>

Coul activ DEL	Description
rou	<i>rou</i>
clig roug	<i>clignotant rouge</i>
vert clign.	<i>clignotant vert</i>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

Acquitter via la touche « C »

Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Acquitter via la touche « C »




Acquitter via la touche « C »	Description
Ne rien acquitter	<i>Aucun élément n'est réinitialisé directement en cas d'appui prolongé sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Dans ce mode, un appui sur la touche »C« permet uniquement d'accéder au menu d'acquiescement, dans lequel l'utilisateur devra sélectionner les éléments qu'il souhaite réinitialiser.</i>
Acquitter DEL sans mot de passe	<i>Toutes les DEL sont acquittées (réinitialisées) via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Cette opération n'exige pas la saisie d'un mot de passe. Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter les DEL	<i>Toutes les DEL sont réinitialisées via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter DEL et relais	<i>Toutes les DEL et tous les relais de sortie binaire acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter tout	<i>Tous les éléments acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde) :</i> <ul style="list-style-type: none"> - toutes les LED, - tous les relais de sortie binaire, - tous les signaux SCADA mémorisés, ainsi que

Acquitter via la touche « C »	Description
	<p>- les commandes de déclenchement.</p> <p>Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</p>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :




-  Statistiq . Dém demand I:
-  Statistiq . Dém demand P:
-  Statistiq . Démarrer Vavg via :

Durée	Description
Durée	Durée de l'enregistrement
StartFct	Fonction d'activation

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Durée demand I
-  Statistiq . Durée demand P
-  Statistiq . Duration Vavg

Durée	Description
2 s	s
5 s	s
10 s	s
15 s	secondes
30 s	secondes

16 Listes sélect

Durée	Description
1 min	<i>minute</i>
5 min	<i>minute</i>
10 min	<i>minute</i>
15 min	<i>minute</i>
30 min	<i>minute</i>
1 h	<i>Heures</i>
2 h	<i>Heures</i>
6 h	<i>Heures</i>
12 h	<i>Heures</i>
1 d	<i>jours</i>
2 d	<i>jours</i>
5 d	<i>jours</i>
7 d	<i>jours</i>
10 d	<i>jours</i>
30 d	<i>jours</i>

Config fenêtre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Fenêr demand I
-  Statistiq . Fenêr demand P
-  Statistiq . Fenêre Vavg

Config fenêtre	Description
glisst	<i>Moyenne mobile : la nouvelle valeur mesurée est ajoutée en permanence et la plus ancienne valeur est supprimée de la moyenne mobile (valeur moyenne).</i>
const	<i>La moyenne est calculée pour une fenêtre constante.</i>

Selection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Langue menu

Selection	Description
Anglais	<i>Anglais</i>
Allema	<i>Allema</i>
Russe	<i>Russe</i>
Polon	<i>Polon</i>
Français	<i>Français</i>
Portugais	<i>Portugais</i>
Espagno	<i>Espagno</i>
Roumain	<i>Roumain</i>

Mode enregistrement

Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr déf. . Mode enregistrement

Mode enregistrement	Description
Alarmes et déclenchements	<i>Un enregistrement démarre en cas d'alarme ou de déclenchement.</i>
Déclenchements uniquement	<i>Un enregistrement démarre uniquement en cas de déclenchement.</i>

Résolution

Résolution (fréquence d'enregistrement)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Enr tend . Résolution

Résolution	Description
60 min	<i>Ajout ent suiv: 60 min</i>
30 min	<i>Ajout ent suiv: 30 min</i>
15 min	<i>Ajout ent suiv: 15 min</i>

Résolution	Description
10 min	<i>Ajout ent suiv: 10 min</i>
5 min	<i>Ajout ent suiv: 5 min</i>

1..n, TrendRecList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Valeur analogique 0
-  Modbus . Mes. mappées 1
-  Enr tend . Tend1
-  Enr tend . Tend2
-  Enr tend . Tend3
-  Enr tend . Tend4
- [...]]

1..n, TrendRecList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TT . VL1	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)</i>
TT . VL2	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)</i>
TT . VL3	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)</i>
TT . VX mes	<i>Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)</i>
TT . VG calc	<i>Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)</i>
TT . VL12	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)</i>
TT . VL23	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)</i>
TT . VL31	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)</i>
TT . VL1 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VL2 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VL3 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)</i>
TT . VX mes Eff	<i>Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)</i>
TT . VG calc Eff	<i>Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)</i>
TT . VL12 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)</i>
TT . VL23 Eff	<i>Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)</i>

1..n, TrendRecList	Description
TT . VL31 Eff	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT . V/f	Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT . V0	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)
TT . V1	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT . V2	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT . %(V2/V1)	Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TT . VL1 moy Eff	Valeur moyenne VL1 (Efficace)
TT . VL2 moy Eff	Valeur moyenne VL2 (Efficace)
TT . VL3 moy Eff	Valeur moyenne VL3 (Efficace)
TT . VL12 moy Eff	Valeur moyenne VL12 (Efficace)
TT . VL23 moy Eff	Valeur moyenne VL23 (Efficace)
TT . VL31 moy Eff	Valeur moyenne VL31 (Efficace)
TT . f	Valeur mesurée : Fréquence
TT . VL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1
TT . VL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2
TT . VL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3
TT . VL12 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12
TT . VL23 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23
TT . VL31 THD	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31
TC Local . IL1	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Local . IL2	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Local . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Local . IG mes	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC Local . IG calc	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC Local . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC Local . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC Local . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC Local . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC Local . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)

1..n, TrendRecList	Description
TC Local . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC Local . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC Local . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC Local . %(I2/I1)	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC Local . IL1 moy Eff	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC Local . IL2 moy Eff	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC Local . IL3 moy Eff	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC Local . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC Local . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC Local . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC Remote . IL1	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Remote . IL2	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Remote . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC Remote . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC Remote . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC Remote . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
ThR . Cap ther utilisé	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée
PQSCr . S	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)
PQSCr . P	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)
PQSCr . Q	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)
PQSCr . P 1	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)
PQSCr . Q 1	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)
PQSCr . S Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)
PQSCr . P Eff	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)

1..n, TrendRecList	Description
PQSCr . cos phi	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance ($\cos \phi$): Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$
PQSCr . cos phi eff	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance ($\cos \phi$): Convention de signe: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$
PQSCr . Ws Net	Heures de puissance apparente absolue
PQSCr . Wp Net	Heures de puissance active absolue
PQSCr . Wq Net	Heures de puissance réactive absolue
PQSCr . Wp+	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr . Wp-	Puissance active négative (énergie alimentée)
PQSCr . Wq+	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr . Wq-	Puissance réactive négative (énergie alimentée)

1..n, OnOffList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . Fonction

1..n, OnOffList	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200

Vit trans	Description
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Disposition de la trame

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Variantes de démarrage de communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . DataLink confirmation

Variantes de démarrage de communication	Description
Jamais	<i>L'option Jamais est recommandée</i>
Toujours	<i>Si cette variable est définie sur Toujours, alors LinkLayer doit établir une connexion avant d'envoyer un cadre.</i>
On_Large	<i>Si définie sur On_Large, alors une connexion doit être établie avant d'envoyer le premier cadre d'un message multi terme</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . AppLink confirmation

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Description
Jamais	<i>Jamais</i>
Toujours	<i>Toujours</i>
Événement	<i>Événement</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Entrée double bit 0

<u>1..n, Liste affect</u>	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[2] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[3] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[4] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[5] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[6] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Compteur binaire 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	Pas d'affectation
Prot . N° de défaut	Nombre de défauts
Prot . Nombre de défauts du réseau	Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.
SG[1] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[2] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[3] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[4] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[5] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[6] . TripCmd Cr	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
LVRT[1] . NumOf Vdips in t-LVRT	Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V	Nombre total de chutes de tension.
LVRT[1] . Cr nb tot chutes V à déclenc	Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.

1..n, Liste affect	Description
LVRT[2] . NumOf Vdips in t-LVRT	Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT
LVRT[2] . Cr nb tot chutes V	Nombre total de chutes de tension.
LVRT[2] . Cr nb tot chutes V à déclenc	Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.
AR . n° impul RA	Compteur - Tentatives de réenclenchement automatique
AR . Nb. total Cr	Nombre total de toutes les tentatives de réenclenchement automatiques
AR . Cr réussi	Nombre total de réenclenchements automatiques réussis
AR . Échec Cr	Nombre total d'échecs des tentatives de réenclenchement automatique
AR . Cr Alarm1 maint	Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 1
AR . Cr Alarm2 maint	Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 2
AR . Max impuls/h Cr	Compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.
PQSCr . Wp+	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr . Wp-	Puissance active négative (énergie alimentée)
PQSCr . Wq+	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr . Wq-	Puissance réactive négative (énergie alimentée)
Sys . Cptr heures fonct	Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection

Facteur d'échelle

Multiplicateur afin de convertir les valeurs flottantes en entier.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Facteur d'échelle 0

Facteur d'échelle	Description
0.001	0.001
0.01	0.01
0.1	0.1
1	1
10	10

16 Listes sélect

Facteur d'échelle	Description
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Vit trans

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>

Vit trans	Description
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>

Tram octet	Description
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	<i>UTC</i>
Heure locale	<i>Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).</i>

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
Défini par util.	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	<i>UTC</i>
Heure locale	<i>Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).</i>

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . État config.

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données

Type de mappage SCADA	Description
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

Fus hor

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TimeSync . Fus hor

Fus hor	Description
UTC+14 Kiritimati	UTC+14 Kiritimati
UTC+13 Rawaki	UTC+13 Rawaki
UTC+12.75 Chatham Island	UTC+12.75 Chatham Island
UTC+12 Wellington	UTC+12 Wellington
UTC+11.5 Kingston	UTC+11.5 Kingston
UTC+11 Port Vila	UTC+11 Port Vila
UTC+10.5 Lord Howe Island	UTC+10.5 Lord Howe Island
UTC+10 Sydney	UTC+10 Sydney
UTC+9.5 Adelaide	UTC+9.5 Adelaide
UTC+9 Tokyo	UTC+9 Tokyo
UTC+8 Hong Kong	UTC+8 Hong Kong
UTC+7 Bangkok	UTC+7 Bangkok
UTC+6.5 Rangoon	UTC+6.5 Rangoon
UTC+6 Colombo	UTC+6 Colombo
UTC+5.75 Kathmandu	UTC+5.75 Kathmandu
UTC+5.5 New Delhi	UTC+5.5 New Delhi
UTC+5 Islamabad	UTC+5 Islamabad
UTC+4.5 Kabul	UTC+4.5 Kabul
UTC+4 Abu Dhabi	UTC+4 Abu Dhabi
UTC+3.5 Tehran	UTC+3.5 Tehran
UTC+3 Moscow	UTC+3 Moscow
UTC+2 Athens	UTC+2 Athens

Fus hor	Description
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Moischangt heure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été mois
-  TimeSync . Hr hivr mois



Moischangt heure	Description
Janvier	<i>Janvier</i>
Février	<i>Février</i>
Mars	<i>Mars</i>
Avril	<i>Avril</i>
Mai	<i>Mai</i>
Juin	<i>Juin</i>
Juil	<i>Juil</i>

16 Listes sélect

Moischangt heure	Description
Août	<i>Août</i>
Septembre	<i>Septembre</i>
Octobre	<i>Octobre</i>
Novembre	<i>Novembre</i>
Décembre	<i>Décembre</i>

Date

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TimeSync . Hr été jour
-  TimeSync . Hr hivr jour

Date	Description
Dim	<i>Dim</i>
Lundi	<i>Lundi</i>
Mardi	<i>Mardi</i>
Mercredi	<i>Mercredi</i>
Jeudi	<i>Jeudi</i>
Ven	<i>Ven</i>
Samedi	<i>Samedi</i>
Jour génér	<i>Jour général : Exemples : premier jour du mois, dernier jour du mois</i>

Jour chgt hr hiver

Jour du changement de l'heure d'été

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été sem
-  TimeSync . Hr hiver sem

Jour chgt hr hiver	Description
1er	<i>Première semaine du mois</i>

Jour chgt hr hiver	Description
Second	<i>Deuxième semaine du mois</i>
3ème	<i>Troisième semaine du mois</i>
4ème	<i>Quatrième semaine du mois</i>
Dern	<i>Dernière semaine du mois</i>

Proto utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . TimeSync

Proto utilisé	Description
« - »	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Module IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>Module SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocole Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Communication CEI 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocole de réseau distribué</i>
ProtCom . ProtCom	<i>Communication de protection</i>

IRIG-B00X

Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Description
IRIGB-000	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

16 Listes s  lect

IRIG-B00X	Description
IRIGB-003	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-004	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-005	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-006	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-007	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  Sys . Version du mod  le d'appareil

	Description
3.7.b	<i>Version</i>

Ordre phases

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  para champ . Ordre phases

Ordre phases	Description
ABC	<i>rotation dans le sens des aiguilles d'une montre</i>
ACB	<i>Ordre des phases dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ordre des phases est invers�� et l'angle de couple maximal (MTA) est pivot�� de 180��.</i>

fN

Liste de s  lection r  f  renc  e par les param  tres suivants :

-  para champ . f

fN	Description
50	<i>Fr��quence nominale</i>
60	<i>Fr��quence nominale</i>

LR_CTref

SelectionList: Defining the reference Ib for two-point-linediff

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Id . Ib reference

LR_CTref	Description
TC Local	<i>Local CT pri (ratio CT pri local) est utilisé comme valeur Ib du courant de référence pour la protection différentielle de phase (en %).</i>
TC Remote	<i>Remote CT pri (ratio CT pri distant) est utilisé comme valeur Ib du courant de référence pour la protection différentielle de phase (en %).</i>

Connect/terre W1

Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Transform . Connect/terre W1

Connect/terre W1	Description
Y	<i>Étoile (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
D	<i>Triangle (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
Z	<i>Zig-Zag (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
YN	<i>Étoile raccordé à la terre (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>
ZN	<i>Zig-Zag avec branchement à la terre (connexion groupée des enroulements côté primaire)</i>

Connect/terre W2

Rem: le courant nul est supprimé afin d'empêcher le déclenchement défectueux de la protection différentielle. Si un point neutre est raccordé à la terre conformément à la connexion des enroulements, le courant nul (composantes symétriques) est supprimé.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Transform . Connect/terre W2

Connect/terre W2	Description
o	<i>Étoile (connexion groupée des enroulements côté secondaire)</i>
d	<i>Triangle (connexion groupée des enroulements côté secondaire)</i>
z	<i>Zig-Zag (connexion groupée des enroulements côté secondaire)</i>
yn	<i>Étoile raccordé à la terre (connexion groupée des enroulements côté secondaire)</i>
zn	<i>Zig-Zag avec branchement à la terre (connexion groupée des enroulements côté secondaire)</i>

LR_HVside

SelectionList: Define where HV side of transformer is located to device terminals

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Transform . Measuring Side

LR_HVside	Description
W1	<i>L'enroulement 1 (HighVoltage HV : haute tension HT) du transformateur est connecté au module local.</i>
W2	<i>L'enroulement 2 (LowVoltage HV : basse tension BT) du transformateur est connecté au module local.</i>

TT con

Ce paramètre doit être défini afin de garantir l'affectation correcte des canaux de mesure de la tension dans le module.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . TT con

TT con	Description
Phase / phase	<i>Les entrées de mesure des tensions de phase sont alimentées en tensions "Phase/phase" (connexion en triangle)</i>
Phase/terre	<i>Les entrées de mesure des tensions de phase sont alimentées en tensions "Phase/terre" (connexion en étoile)</i>

Tensions à synchroniser

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TT . V Sync

Tensions à synchroniser	Description
L1	<i>Phase 1</i>
L2	<i>Phase 2</i>
L3	<i>Phase 3</i>
L12	<i>L12</i>
L23	<i>L23</i>
L31	<i>L31</i>

Rap prim/sec

w_prim/w_sec


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC Local . TC sec
-  TC Local . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>
5	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>

Polarité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC Local . TC dir
-  TC Local . ECT dir

Polarité	Description
0	<i>0</i>

Polarité	Description
180	<i>Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)</i>

Rap prim/sec

w_prim/w_sec

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC Remote . TC sec

Rap prim/sec	Description
1	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>
5	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>

3V0 Source

Les fonctions de protection de surintensité à la terre tiennent compte de ce paramètre pour les décisions de direction. Vous devez vérifier que ce paramètre est configuré sur "Mesuré" uniquement si la tension résiduelle est alimentée sur la quatrième entrée de la carte de mesure de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . 3V0 Source

3V0 Source	Description
mesuré	<i>mesuré</i>
calculé	<i>calculé</i>

Dir. ctrl IG mes.

Options de détection de la direction. IGmeas est utilisée comme grandeur d'exploitation.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . Dir. ctrl IG mes.

Dir. ctrl IG mes.	Description
IG mes 3V0	Mode de détection de la direction IG meas 3V0 (angle entre le courant à la terre mesuré et la tension résiduelle (mesurée ou calculée))
I2,V2	Mode de polarisation de l'unité de direction IG meas : Neg (utiliser IG meas comme grandeur de fonctionnement, mais utiliser V2/I2 pour détecter la direction)
Dual	Mode de polarisation de l'unité de direction IG mes. : Double (utiliser V2/I2 pour détecter la direction de préférence, si disponible), sinon utiliser le courant de terre mesuré et la tension neutre.
cos(ϕ)	Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux compensés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG mes. est la grandeur de fonctionnement.
sin(ϕ)	Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux isolés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG mes. est la grandeur de fonctionnement.

Dir. ctrl IG calc.

Options de détection de la direction. IGcalc est utilisée comme grandeur d'exploitation.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . Dir. ctrl IG calc.

Dir. ctrl IG calc.	Description
IG calc 3V0	Mode de détection de la direction IG calc 3V0 (angle entre le courant à la terre calculé et la tension résiduelle (mesurée ou calculée))
IG calc IPol (IG mes)	Détection de direction : angle entre le courant à la terre calculé et mesuré.
Dual	Mode de détection de la direction : l'angle double (entre le courant résiduel et le courant de terre mesuré (de préférence, dans la mesure du possible) est évalué. Sinon, l'angle entre le courant résiduel et la tension neutre est évalué.
I2,V2	Mode de polarisation de l'unité de direction : utiliser l'angle V2/I2 pour détecter la direction
cos(ϕ)	Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux compensés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG calc. est la grandeur de fonctionnement.
sin(ϕ)	Mode de détection de la direction : cette méthode est utilisée pour la détection de la direction de défaut de terre sur les réseaux isolés. 3V0 est la grandeur de polarisation et IG calc. est la grandeur de fonctionnement.

delta phi - Mode

Le module Delta Phi (saut de vecteur) se déclenche en cas de dépassement du décalage angulaire de la tension admissible (delta phi) des trois tensions mesurées (phase-terre ou phase-phase) sur une seule phase, deux phases ou toutes les phases.







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TT . delta phi - Mode

delta phi - Mode	Description
Phase unique	<i>phase unique</i>
deux phases	<i>deux phases</i>
trois phases	<i>trois phases</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ
-  Empl SB X4 . Ctrl DÉARMÉ
-  Empl SB X5 . Ctrl DÉARMÉ
-  Empl SB X6 . Ctrl DÉARMÉ
-  ProtCom . ExBlo Fc
-  Prot . ExBlo Fc
- [...]]

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Fail-safe

Mode de secours (reprise) pour le signal reçu, si la communication de protection est inactive.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Sig-Trans . Rx.Signal1.Fail-safe

Fail-safe	Description
Fixed 0	Reprise de l'état reçu à 0 (inactif), si la communication de protection est inactive.
Fixed 1	Reprise de l'état reçu à 1 (actif), si la communication de protection est inactive.
Captured (Init. 0)	Si la communication de protection devient inactive, le dernier état valide reçu est capturé. Jusqu'à réception de la première valeur valide, l'état est initialisé sur 0 (inactif). Remarque : la valeur capturée est Power-save (économie d'énergie).
Captured (Init. 1)	Si la communication de protection devient inactive, le dernier état valide reçu est capturé. Jusqu'à réception de la première valeur valide, l'état est initialisé sur 1 (actif). Remarque : la valeur capturée est Power-save (économie d'énergie).

AdaptSet

Paramètres adaptatifs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]

AdaptSet	Description
« - »	Pas d'affectation
IH2 . Blo L1	Signal : L1 bloquée
IH2 . Blo L2	Signal : L2 bloquée
IH2 . Blo L3	Signal : L3 bloquée
IH2 . Blo IG mes	Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)

AdaptSet	Description
IH2 . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
U[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
U[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
Interdéclenchement . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
LVRT[1] . t-LVRT exéc	<i>Signal: t-LVRT exéc</i>
LVRT[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de tension</i>
LVRT[2] . t-LVRT exéc	<i>Signal: t-LVRT exéc</i>
VG[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle</i>
VG[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle</i>
V 012[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
V 012[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme de tension asymétrique</i>
UFLS . Alarme	<i>Signal : Alarme P ->&f<</i>
UFLS . Décl	<i>Signal: Signal : Décl</i>
AR . exéc.	<i>Signal : Réenclenchement automatique en cours</i>
AR . Av impul	<i>Commande avant impulsion</i>
AR . Impl 1	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 2	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 3	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 4	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 5	<i>Commande d'impulsion</i>

AdaptSet	Description
AR . Impl 6	Commande d'impulsion
SOTF . activé	Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.
CLPU . activé	Signal : Charge froide activée
ExP[1] . Alarm	Signal : Alarme
ExP[2] . Alarm	Signal : Alarme
ExP[3] . Alarm	Signal : Alarme
ExP[4] . Alarm	Signal : Alarme
Ext press soud . Alarm	Signal : Alarme
Temp hui ext . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[1] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[2] . Alarm	Signal : Alarme
Surv temp ext[3] . Alarm	Signal : Alarme
Sig-Trans . Rx.Signal1	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal2	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal3	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal4	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal5	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal6	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal7	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal8	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal9	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal10	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal11	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal12	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal13	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal14	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal15	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal16	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
CTS . Alarm	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant

AdaptSet	Description
PdP . Alarm	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>

16 Listes sélect

AdaptSet	Description
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
ProtCom . actif	<i>Signal : actif</i>
ProtCom . inactive	<i>Signal : inactif</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE80.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

CurrentBase

Sélection du courant de base (en fonction des caractéristiques nominales du module (1A/ 5A)/ caractéristiques nominales de l'objet protégé).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . CurrentBase

CurrentBase	Description
Car nom modul	Car nom modul
Caract nom obj protégé	Caract nom obj protégé

Sens d'alimentation

Ce paramètre permet d'inverser le sens de la puissance active et réactive dans le module QV (inversion de polarité).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :




-  Q->&V< . Sens d'alimentation

Sens d'alimentation	Description
Positif	P/Q positif (puissance active/réactive)
Négatif	P/Q négatif (puissance active/réactive)

1..n, ent num

Liste des entrées numériques disponibles pour la détection de la position du disjoncteur.


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Déf fu ex TT PCC
-  TCS . Entr 1
-  TCS . Entr 2

1..n, ent num	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>

Fonctions de découplage

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Découplage1

Fonctions de découplage	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Fonctions de découplage	Description
Pr . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Qr . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
LVRT[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
LVRT[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)
Q->&V< . Découplage PCC	Signal : Découplage au point de couplage commun
UFLS . Décl	Signal: Signal : Décl
V/f>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Fonctions de découplage	Description
V/f>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Ext press soud . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Temp hui ext . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Trip-Trans . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Sig-Trans . Rx.Signal1	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal2	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal3	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal4	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal5	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal6	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal7	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal8	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal9	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal10	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal11	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal12	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal13	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal14	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal15	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal16	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique

Fonctions de découplage	Description
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

Fonctions de découplage	Description
DNP3 . Sortie binaire6	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire7	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire8	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire9	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire10	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire11	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire12	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire13	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire14	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire15	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire16	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire17	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire18	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire19	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire20	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire21	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire22	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire23	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire24	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire25	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.

Fonctions de découplage	Description
DNP3 . Sortie binaire26	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire27	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire28	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire29	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire30	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire31	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
Modbus . Scada Cmd 1	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 2	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 3	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 4	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 5	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 6	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 7	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 8	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 9	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 10	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 11	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 12	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 13	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 14	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 15	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 16	Commande Scada
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État

Fonctions de découplage	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État

Fonctions de découplage	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . SPCSO1	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO2	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO3	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO4	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO5	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO6	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO7	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO8	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).
CEI 61850 . SPCSO9	Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).

Fonctions de découplage	Description
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>

Fonctions de découplage	Description
IEC104 . Scada Cmd 11	Commande Scada
IEC104 . Scada Cmd 12	Commande Scada
IEC104 . Scada Cmd 13	Commande Scada
IEC104 . Scada Cmd 14	Commande Scada
IEC104 . Scada Cmd 15	Commande Scada
IEC104 . Scada Cmd 16	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 1	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 2	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 3	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 4	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 5	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 6	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 7	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 8	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 9	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 10	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 11	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 12	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 13	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 14	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 15	Commande Scada
Profibus . Scada Cmd 16	Commande Scada
Logiqu . LE1.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE1.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE1.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE1.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE2.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE2.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE2.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE2.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE3.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE3.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE3.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE3.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE4.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE4.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE4.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE4.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE5.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE5.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE5.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE5.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE6.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE6.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE6.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE6.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE7.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE7.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE7.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE7.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE8.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE8.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE8.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE8.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE9.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE9.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE9.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE9.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE10.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE10.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE10.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE10.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE11.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE11.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE11.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE11.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE12.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE12.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE12.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE12.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE13.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE13.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE13.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE13.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE14.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE14.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE14.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE14.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE15.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE15.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE15.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE15.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE16.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE16.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE16.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE16.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE17.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE17.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE17.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE17.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE18.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE18.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE18.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE18.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE19.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE19.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE19.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE19.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE20.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE20.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE20.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE20.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE21.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE21.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE21.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE21.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE22.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE22.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE22.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE22.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE23.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE23.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE23.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE23.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE24.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE24.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE24.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE24.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE25.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE25.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE25.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE25.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE26.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE26.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE26.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE26.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE27.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE27.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE27.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE27.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE28.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE28.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE28.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE28.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE29.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE29.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE29.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE29.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE30.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE30.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE30.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE30.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE31.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE31.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE31.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE31.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE32.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE32.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE32.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE32.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE33.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE33.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE33.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE33.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE34.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE34.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE34.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE34.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE35.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE35.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE35.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE35.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE36.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE36.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE36.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE36.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE37.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE37.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE37.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE37.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE38.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE38.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE38.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE38.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE39.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE39.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE39.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE39.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE40.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE40.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE40.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE40.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE41.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE41.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE41.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE41.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE42.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE42.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE42.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE42.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE43.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE43.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE43.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE43.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE44.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE44.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE44.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE44.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE45.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE45.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE45.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE45.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE46.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE46.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE46.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE46.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE47.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE47.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE47.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE47.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE48.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE48.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE48.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE48.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE49.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE49.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE49.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE49.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE50.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE50.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE50.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE50.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE51.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE51.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE51.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE51.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE52.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE52.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE52.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE52.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE53.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE53.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE53.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE53.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE54.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE54.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE54.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE54.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE55.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE55.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE55.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE55.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE56.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE56.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE56.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE56.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE57.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE57.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE57.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE57.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE58.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE58.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE58.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE58.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE59.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE59.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE59.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE59.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE60.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE60.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE60.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE60.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE61.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE61.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE61.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE61.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE62.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE62.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE62.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE62.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE63.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE63.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE63.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE63.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE64.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE64.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE64.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE64.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE65.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE65.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE65.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE65.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE66.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE66.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE66.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE66.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE67.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE67.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE67.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE67.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE68.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE68.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE68.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE68.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE69.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE69.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE69.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE69.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE70.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE70.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE70.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE70.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE71.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE71.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE71.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE71.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE72.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE72.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE72.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE72.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE73.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE73.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE73.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE73.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE74.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE74.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE74.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE74.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE75.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE75.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE75.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE75.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE76.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE76.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE76.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE76.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE77.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE77.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE77.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE77.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE78.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE78.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE78.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE78.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE79.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE79.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE79.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE79.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE80.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Fonctions de découplage	Description
Logiqu . LE80.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

P Block dir

Par le biais de ce paramètre, la direction de bloc de la puissance active peut être inversée avec cette (inversion du signe).







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . P Block dir

P Block dir	Description
positive	Blocage du délestage de charge si la puissance active est positive
négative	Blocage du délestage de charge si la puissance active est négative

1..n, DI-LogicList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Ex imp Inc
-  AR . Ex verr
-  AR . EN réinit Ex ver
-  Sync . Dériv
-  SOTF . SOTF ext
-  SG[1] . Aux ON
- [...]

1..n, DI-LogicList	Description
« - »	Pas d'affectation
Sig-Trans . Rx.Signal1	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.
Sig-Trans . Rx.Signal2	Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.

1..n, DI-LogicList	Description
Sig-Trans . Rx.Signal3	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal4	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal5	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal6	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal7	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal8	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal9	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal10	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal11	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal12	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal13	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal14	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal15	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal16	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie num��rique virtuelle (DNP). Correspond �� une entr��e binaire num��rique du module de protection.</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>

1..n, DI-LogicList	Description
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie m��moris��e (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out invers��	<i>Signal : Sortie m��moris��e invers��e (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>





1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Gestr disj

États des disjoncteurs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . Détec pos CB
-  CLPU . Détec pos CB
-  TCS . Détec pos CB
-  PdP . Détec pos CB

Gestr disj	Description
« - »	Pas d'affectation
SG[1] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[2] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[3] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[4] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[5] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)
SG[6] . Pos	Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)

1..n, SyncRequestList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . CBCloseInitiate

1..n, SyncRequestList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[2] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[3] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[4] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[5] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[6] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, SyncRequestList	Description
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Lst dis

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **AR . CB**

Lst dis	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

Comm communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Scada réinit Ex ver

Comm communication	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Sig-Trans . Rx.Signal1	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal2	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal3	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal4	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal5	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal6	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal7	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal8	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal9	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal10	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal11	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal12	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal13	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal14	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal15	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal16	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>

Comm communication	Description
DNP3 . Sortie binaire0	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire1	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire2	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire3	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire4	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire5	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire6	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire7	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire8	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire9	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire10	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire11	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire12	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire13	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire14	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire15	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire16	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire17	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire18	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire19	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.

Comm communication	Description
DNP3 . Sortie binaire20	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire21	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire22	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire23	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire24	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire25	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire26	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire27	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire28	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire29	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire30	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
DNP3 . Sortie binaire31	Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.
Modbus . Scada Cmd 1	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 2	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 3	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 4	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 5	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 6	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 7	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 8	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 9	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 10	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 11	Commande Scada

16 Listes sélect

Comm communication	Description
Modbus . Scada Cmd 12	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 13	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 14	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 15	Commande Scada
Modbus . Scada Cmd 16	Commande Scada
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État

Comm communication	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

Comm communication	Description
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>

Comm communication	Description
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **SOTF . Mode**

Mode	Description
Pos CB	<i>L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.</i>
I<	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>
Pos CB Et I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.)</i>
CB manuel ON	<i>Le disjoncteur a été actionné manuellement</i>

Mode	Description
SOTF ext	<i>Commutation sur défaut externe</i>

Lst dis

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **SOTF . SG affecté**

Lst dis	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
. SG[1]	<i>Appareillage de connexion</i>
. SG[2]	<i>Appareillage de connexion</i>
. SG[3]	<i>Appareillage de connexion</i>
. SG[4]	<i>Appareillage de connexion</i>
. SG[5]	<i>Appareillage de connexion</i>
. SG[6]	<i>Appareillage de connexion</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **CLPU . Mode**

Mode	Description
Pos CB	<i>L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.</i>
I<	<i>La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".</i>
Pos CB Ou I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Ou (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)</i>
Pos CB Et I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)</i>

Schéma

Le schéma de surveillance du disjoncteur doit être sélectionné via ce menu de sélection.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Schéma

Schéma	Description
50BF	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si les courants mesurés ne descendent pas en dessous d'un seuil configurable dans un intervalle de temps configurable.</i>
Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté après une commande d'ouverture du disjoncteur, si les contacts de position du disjoncteur ne permettent pas de déterminer que le disjoncteur se trouve actuellement en position ouverte dans un intervalle de temps configurable.</i>
50BF et Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si l'évaluation des indicateurs de position ou de la mesure actuelle indique que la commande OFF du disjoncteur n'a pas été exécutée. Ce régime est appelé "Régime de courant minimal", selon IEEEC37.119.</i>

Lst dis

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . CB

Lst dis	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl

Décl	Description
- . -	<i>pas d'affect</i>
Ts décls	<i>Tous les signaux de déclenchement affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls ext	<i>Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls cour	<i>Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

Décls ext

Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls ext	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Ext press soud . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Trip-Trans . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour

Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls cour	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl1

Décl	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdG . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décl	Description
VG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
f[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PQS[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
PF[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Q->&V< . Découplage PCC	Signal : Découplage au point de couplage commun
Q->&V< . Générat. distrib. de découp.	Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)
UFLS . Décl	Signal: Signal : Décl
V/f>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl	Description
Ext press soud . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Temp hui ext . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Trip-Trans . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 5	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 6	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 7	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 8	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 5	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 6	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 7	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5 . EN 8	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 5	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 6	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6 . EN 7	Signal : Entrée numérique

Décl	Description
Empl EN X6 . EN 8	Signal : Entrée numérique
Logiqu . LE1.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE1.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE1.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE1.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE2.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE2.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE2.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE2.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE3.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE3.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE3.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE3.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE4.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE4.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE4.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE4.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE5.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE5.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE5.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE5.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE6.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE6.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE6.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE6.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Décl	Description
Logiqu . LE7.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE7.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE7.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE7.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE8.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE8.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE8.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE8.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE9.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE9.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE9.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE9.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE10.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE10.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE10.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE10.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE11.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE11.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE11.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE11.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE12.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE12.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE12.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE12.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE13.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Décl	Description
Logiqu . LE13.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE13.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE13.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE14.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE14.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE14.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE14.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE15.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE15.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE15.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE15.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE16.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE16.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE16.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE16.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE17.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE17.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE17.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE17.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE18.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE18.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE18.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE18.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE19.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE19.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

Décl	Description
Logiqu . LE19.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE19.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE20.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE20.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE20.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE20.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE21.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE21.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE21.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE21.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE22.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE22.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE22.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE22.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE23.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE23.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE23.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE23.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE24.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE24.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE24.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE24.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE25.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE25.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE25.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Décl	Description
Logiqu . LE25.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE26.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE26.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE26.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE26.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE27.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE27.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE27.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE27.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE28.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE28.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE28.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE28.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE29.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE29.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE29.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE29.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE30.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE30.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE30.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE30.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE31.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE31.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE31.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE31.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Décl	Description
Logiqu . LE32.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE32.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE32.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE32.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE33.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE33.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE33.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE33.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE34.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE34.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE34.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE34.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE35.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE35.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE35.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE35.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE36.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE36.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE36.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE36.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE37.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE37.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE37.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE37.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE38.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Décl	Description
Logiqu . LE38.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE38.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE38.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE39.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE39.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE39.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE39.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE40.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE40.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE40.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE40.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE41.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE41.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE41.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE41.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE42.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE42.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE42.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE42.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE43.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE43.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE43.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE43.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE44.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE44.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

Décl	Description
Logiqu . LE44.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE44.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE45.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE45.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE45.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE45.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE46.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE46.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE46.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE46.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE47.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE47.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE47.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE47.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE48.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE48.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE48.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE48.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE49.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE49.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE49.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE49.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE50.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE50.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE50.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Décl	Description
Logiqu . LE50.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE51.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE51.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE51.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE51.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE52.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE52.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE52.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE52.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE53.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE53.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE53.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE53.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE54.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE54.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE54.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE54.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE55.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE55.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE55.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE55.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE56.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE56.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE56.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE56.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Décl	Description
Logiqu . LE57.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE57.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE57.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE57.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE58.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE58.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE58.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE58.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE59.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE59.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE59.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE59.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE60.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE60.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE60.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE60.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE61.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE61.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE61.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE61.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE62.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE62.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE62.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE62.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE63.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique

Décl	Description
Logiqu . LE63.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE63.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE63.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE64.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE64.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE64.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE64.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE65.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE65.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE65.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE65.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE66.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE66.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE66.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE66.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE67.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE67.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE67.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE67.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE68.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE68.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE68.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE68.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE69.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE69.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation

Décl	Description
Logiqu . LE69.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE69.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE70.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE70.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE70.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE70.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE71.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE71.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE71.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE71.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE72.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE72.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE72.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE72.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE73.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE73.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE73.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE73.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE74.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE74.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE74.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE74.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE75.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE75.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE75.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Décl	Description
Logiqu . LE75.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE76.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE76.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE76.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE76.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE77.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE77.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE77.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE77.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE78.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE78.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE78.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE78.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE79.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE79.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE79.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE79.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . LE80.Port Out	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . LE80.Tempo exp	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . LE80.Out	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Mode	Description
Fermé	<i>Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est fermé.</i>
N'imp	<i>Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est ouvert ou fermé.</i>

Blo décl.

Détermination des blocages pour perte de potentiel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PdP . Blo décl.1

Blo décl.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
I[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[5] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
IG[1] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[2] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[4] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>

Contac PSet

Changement d'un groupe de paramètres

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Contac PSet

Contac PSet	Description
PS1	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.1</i>
PS2	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.2</i>
PS3	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.3</i>
PS4	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.4</i>
PSS via ent fct	<i>Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
PSS via Scada	<i>Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>

1..n, PSS

Liste des signaux disponibles de commutation de la configuration

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . PS1: activé par

1..n, PSS	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Sig-Trans . Rx.Signal1	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal2	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal3	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal4	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal5	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal6	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal7	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal8	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal9	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal10	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal11	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal12	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal13	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal14	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
Sig-Trans . Rx.Signal15	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>

1..n, PSS	Description
Sig-Trans . Rx.Signal16	<i>Rx (Réception): État du signal reçu depuis le module distant.</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
PdP . Alarm	<i>Signal : Alarme de perte de potentiel</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
ProtCom . actif	<i>Signal : actif</i>
ProtCom . inactive	<i>Signal : inactif</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
I2	<i>La protection se base sur le courant inverse</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  I[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
Temps constant	<i>Réinitialisation après un délai fixé.</i> <i>(Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
Temps inverse	<i>Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.</i>

IH2 Blo

Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
IH2 . actif	<i>actif</i>

Mode de mesure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  I[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Tension phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Surv circ mes
-  IG[1] . Surv circ mes
-  U[1] . Surv circ mes
-  Pr . Volt MeasCircSv
-  Qr . Volt MeasCircSv
-  LVRT[1] . Surv circ mes
- [...]

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
PdP . actif	<i>actif</i>

Measuring Channel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . IG Source

Measuring Channel	Description
TC Local . mesure sensible	<i>mesure sensible</i>
TC Local . mesuré	<i>mesuré</i>
TC Local . calculé	<i>calculé</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>

Méthode mesure	Description
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Source VX

Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Source VX

Source VX	Description
mesuré	<i>mesuré</i>
calculé	<i>calculé</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>

Car	Description
I4T	I4T - Courbe
RXIDG	Special Overcurrent Curve

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :


-  IG[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.
Temps constant	Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).
Temps inverse	Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Car

Car	Description
DEFT	DEFT
INV	INV

mode bloca

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2 . mode bloca

mode bloca	Description
1-ph Blo	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée.</i>
3-ph Blo	<i>3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>

Mode de mesure

Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
V glisst moy Supv	<i>Surveillance de la tension mobile moyenne. Remarque : les paramètres pour le calcul de la valeur moyenne doivent être définis dans le menu [Param. Module/Statistiques/Tension moyenne] (Device Para/Statistics/Vavg).</i>

Mode alar.

Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  U[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
tout	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
deux	<i>deux</i>
tt	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>

Source VX

Sélection si VG est mesurée ou calculée (tension neutre ou résiduelle)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Source VX

Source VX	Description
mesuré	<i>VX/VG est mesurée sur la 4ème entrée de mesure</i>
calculé	<i>VX/VG est calculée</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  VG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow f[1] . mode df/dt

Mode	Description
df/dt absolu	<i>augmentation et diminution de la fréquence</i>
df/dt positif	<i>augmentation de la fréquence</i>
df/dt négatif	<i>diminution de la fréquence</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow Pr . Cour MeasCircSv
- \hookrightarrow Qr . Cour MeasCircSv
- \hookrightarrow PQS[1] . Cour MeasCircSv

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
CTS . actif	<i>actif</i>

PowMeasMethod

Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- \hookrightarrow PQS[1] . PowMeasMethod

PowMeasMethod	Description
DFT	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs de testabilisation (DFT).</i>
Eff	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces.</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  PF[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  PF[1] . Mode déc
-  PF[1] . Réin Mod

Mode	Description
I avan/V	<i>Pour des charges capacitives (batterie de condensateurs), le phaseur de courant est en avance sur le phaseur de tension.</i>
I ret/V	<i>Pour des charges inductives (ex. moteurs), le phaseur de courant est en retard sur le phaseur de tension.</i>

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  V/f>[1] . Form courbe

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
Inv A	<i>Caractéristique inverse Type A</i>

Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	Description
Inv B	Caractéristique inverse Type B
Inv C	Caractéristique inverse Type C

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  df/dt . mode df/dt

Mode	Description
df/dt absolu	augmentation et diminution de la fréquence
df/dt positif	augmentation de la fréquence
df/dt négatif	diminution de la fréquence

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  delta phi . mode df/dt

Mode	Description
df/dt absolu	augmentation et diminution de la fréquence
df/dt positif	augmentation de la fréquence
df/dt négatif	diminution de la fréquence

PowMeasMethod

Détermine si les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces ou de la transformée de Fourier (DFT).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Pr . PowMeasMethod

PowMeasMethod	Description
DFT	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs de testabilisation (DFT).</i>
Eff	<i>Les puissances active, réactive et apparente sont calculées sur la base de valeurs efficaces.</i>

Mode de mesure

Mode de mesure/supervision : Détermine si les tensions entre phases ou entre la phase et la terre doivent être surveillées

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode de mesure

Mode de mesure	Description
Phase/terre	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions phase/terre</i>
Phase / phase	<i>Les transformateurs de tension sont connectés à des tensions entre phases</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Mode alar.

Critère d'alarme de l'étage de protection de la tension.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  LVRT[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
tout	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
deux	<i>deux : commande de déclenchement uniquement si la condition de déclenchement est remplie pour au moins 2 phases.</i>
tt	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>
seulement 2	<i>seulement 2 : commande de déclenchement pour les défauts de 2 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour exactement 2 phases.</i>

Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . QV-Méthod

Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive	Description
Surv angle de charge	<i>Surv angle de charge</i>
Surv puiss réactive pure	<i>Surveillance de la puissance réactive pure</i>

I1 Débloc

Critère d'activation du "Courant minimal I1".

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Q->&V< . I1 Débloc

I1 Débloc	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Cond débloc réencl

Ce paramètre garantit que la tension secteur est rétablie.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Cond débloc réencl

Cond débloc réencl	Description
V Débloc interne	<i>Le signal de déblocage est créé par les mesures de tension interne. La tension ligne/ligne est supérieure à 95% de VN.</i>
Débl ext V PCC Fc	<i>Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe). La tension ligne/ligne est supérieure à 95% de VN.</i>
Les deux	<i>Les deux : le signal de déblocage est généré par le point de couplage commun (PCC, déblocage externe) et par les valeurs de mesure de la tension interne.</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamental ou efficace ou \supervision de la tension mobile moyenne"

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Recon[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
V glisst moy Supv	<i>Surveillance de la tension mobile moyenne. Remarque : les paramètres pour le calcul de la valeur moyenne doivent être définis dans le menu [Param. Module/Statistiques/Tension moyenne] (Device Para/Statistics/Vavg).</i>

Méthode UFLS

Sélection de la méthode UFLS : Angle de puissance ou seuil de puissance active de la fréquence basée uniquement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . Méthode UFLS

Méthode UFLS	Description
Aucun Pdir / Ex Pdir	<i>Délestage de charge basé sur la fréquence classique. Ne tient pas compte de la direction du flux de courant ou de la commande externe de la zone de blocage.</i>
Surveillancce de l'angle de charge	<i>Surveillance de la puissance active pure</i>
Surveillance de la puissance active pure	<i>Surveillance de la puissance active pure</i>

I1 Débloc

"I courant minimum" afin d'éviter un déclenchement intempestif. Le module sera libéré si le courant dépasse cette valeur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  UFLS . I1 Débloc

I1 Débloc	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

SyncMode

Mode Contrôle de la synchronisation : GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire).
SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sync . SyncMode

SyncMode	Description
System2System	<i>SYSTEM2SYSTEM = contrôle de la synchronisation entre 2 réseaux (autonome, aucune information du disjoncteur nécessaire)</i>
Generator2System	<i>GENERATOR2SYSTEM = synchronisation de la génératrice avec le réseau (lancement de la fermeture du disjoncteur nécessaire).</i>

Réin ver via:

Réinitialiser les options de verrouillage du réenclenchement automatique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Réini mode

Réin ver via:	Description
auto	<i>Si le disjoncteur est actionné manuellement, le verrouillage du module de réenclenchement automatique est automatiquement réinitialisé.</i>
HMI	<i>Tableau de commande</i>
EN	<i>Entrée numérique</i>
Scada	<i>Scada</i>
HMI Et Scada	<i>Tableau de commande Et Scada</i>
HMI Et EN	<i>Tableau de commande Et Entrée numérique</i>
Scada Et EN	<i>Scada Et Entrée numérique</i>
HMI Et EN	<i>Tableau de commande Et Entrée numérique</i>

Lancer mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Lancer mode

Lancer mode	Description
Alarm	<i>Utilisation de signaux d'alarme provenant des fonctions de protection affectées pour lancer (activer) le réenclenchement automatique (temporisation de défaut utilisée)</i>
TripCmd	<i>Utilisation de signaux de commande de déclenchement provenant des fonctions de protection affectées pour lancer (activer) le réenclenchement automatique (temporisation de défaut INUTILISÉE !)</i>

Activ fct

Le réenclenchement automatique est activé si la fonction de protection affectée est activée/se déclenche :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Lancer RA: InitiateFc1
-  AR . Impl 1: InitiateFc1

Activ fct	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
. Id	<i>Module de protection différentielle</i>
. IdH	<i>Seuil supérieur du module de protection différentielle</i>
. IdG	<i>Module de protection différentielle limitée des défauts à la terre Module local</i>
. IdGH	<i>Module de protection limitée du seuil des défauts à la terre</i>
. I[1]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[2]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[3]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[4]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[5]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[6]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. IG[1]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[2]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[3]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[4]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. I2>[1]	<i>Étage de charge déséquilibrée</i>
. I2>[2]	<i>Étage de charge déséquilibrée</i>
. ExP[1]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[2]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[3]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[4]	<i>Module de protection externe</i>
. Trip-Trans	<i>Transfert de déclenchement sur la communication de protection</i>

NonIL ResetMode

Mode de réinitialisation non bloquant

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Réi NonIL

NonIL ResetMode	Description
Opération simple	<i>Opération simple</i>
Timeout	<i>Timeout</i>
permanent	<i>permanent</i>

Position manip

AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  SG[1] . Position manip

Position manip	Description
inactif	<i>inactif</i>
Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

1..n, cmds déc.

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6
- [...]]

1..n, cmds déc.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Id . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
IdG . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IdGH . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
U[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
df/dt . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
delta phi . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Interdéclenchement . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Pr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Qr . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
LVRT[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
VG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
V 012[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V 012[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
f[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PQS[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
PF[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
V/f>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Ext press soud . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Temp hui ext . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Surv temp ext[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
Surv temp ext[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Trip-Trans . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, In-SyncList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Synchronism

1..n, In-SyncList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Sync . Prêt à fermer	<i>Signal: Prêt à fermer</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X5 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Empl EN X6 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X6 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

LE1.Port

Porte logique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Logiqu . LE1.Port

LE1.Port	Description
ET	Porte AND
OU	Porte OR
NAND	Porte NAND
NOR	Porte NOR

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X4 . Mode désarm
-  Empl SB X4 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Empl SB X4 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Mode désarm
-  Empl SB X5 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X6 . Mode désarm
-  Empl SB X6 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X6 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Empl SB X2 . Force ts sort

-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode fonct des relais



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X4 . Force ts sort
-  Empl SB X4 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X5 . Force ts sort
-  Empl SB X5 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X6 . Force ts sort

-  Empl SB X6 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ProtCom . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>L'état forcé persiste jusqu'à remise à l'état normal (action manuelle).</i>
timeout	<i>L'état forcé est limité à la période définie.</i>

Modes de fonctionnement de la communication de protection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ProtCom . Force

Modes de fonctionnement de la communication de protection	Description
Normal	<i>Normal</i>
bloqué	<i>bloqué</i>
Ignore Rx-Currents	<i>Dans ce mode, les valeurs de courant reçues sont remplacées par 0.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . État

État	Description
Off	<i>Off</i>
PreFault	<i>Durée de l'état avant défaut</i>
FaultSimulation	<i>Durée de la simulation de défaut</i>
PostFault	<i>Durée de l'état après défaut</i>
Init Res	<i>Réinitialisation</i>

Mode TripCmd

Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode TripCmd

Mode TripCmd	Description
No TripCmd	<i>Pas de commande de déclenchement : la commande de déclenchement de toutes les fonctions de protection est bloquée. La fonction de protection pourra être déclenchée, mais ne générera pas de commande de déclenchement.</i>
Avec TripCmd	<i>Avec commande de déclenchement : le déclenchement d'une fonction de protection génère une commande de déclenchement capable d'ouvrir le disjoncteur.</i>

..... 616

1..n Modes fonctiont	469, 590, 591, 591
1..n Éch puiss	466
1..n Éch énergie	466
1..n, DI-LogicList	669
1..n, In-SyncList	763
1..n, Liste affect	470, 603, 604
1..n, OnOffList	601
1..n, PSS	729
1..n, SyncRequestList	686
1..n, TrendRecList	598
1..n, cmds déc.	760
1..n, ent num	644

3V0 Source 620

AR	326, 326, 327, 331, 332, 332, 335, . 336, 336
Acquitter via la touche « C »	594
Activ fct	758
AdaptSet	623
Autoris commut	449
actif/inactif	622, 777, 778, 779, 779

Blo décl.	728
Bloc VTS	746, 751

C

CBF	379, 379, 380, 381, 381, 381
CEI 61850	158, 158, 158, 159, 160, 162, 162
CLPU	352, 352, 353, 354, 354
CTS	386, 386, 386, 387, 387
Car	744, 747, 748
Caractéristiques de déclenchement de la protection de surexcitation V/f.	752
Certificat TLS	448
Comm communication	701
Cond débloc réencl	756
Config fenêtre	596
Config. réinit. dispositif	449
Connect/terre W1	617
Connect/terre W2	617
Contac PSet	728
Coul activ DEL	592, 593
Ctrl	393, 393, 393, 394, 394, 395
CurrentBase	644

D

DEL groupe A	68
DEL groupe B	77
DNP3	143, 148, 149, 149, 149
Date	614
Dir. ctrl IG calc.	621
Dir. ctrl IG mes.	620
Direction	442
Durée	595, 595
Durée anti-reb	467, 468, 469
Décl	710, 711
Décls cour	711
Décls ext	710

Déf	444
delta phi	260, 260, 260, 263, 263
delta phi - Mode	622
df/dt	255, 255, 255, 258, 258

E

Empl EN X1	23, 24
Empl EN X5	25, 25
Empl EN X6	26, 26
Empl SB X2	27, 37, 38
Empl SB X4	39, 47, 47
Empl SB X5	49, 58, 59
Empl SB X6	60, 66, 67
Enr déf.	420, 420, 420
Enr perturb	417, 418, 418, 419, 419
Enr tend	421, 423, 423, 423
Enr. évt	416, 416
ExP[1]	356, 356, 357, 358, 358
Ext press soud	360, 360, 361, 362, 362

F

Facteur d'échelle	605
Fail-safe	623
Fonctions de découplage	646
Fus hor	612
Fuseau horaire	609, 610
fN	616
f[1]	294, 294, 294, 296, 297

G

Gestr disj	686
----------------------	-----

H

HMI 86, 87, 87

I

I1 Débloc 755, 757

I2>[1] 244, 244, 245, 247, 247

I> 452

IEC103 163, 165, 166, 166, 167

IEC104 169, 172, 172, 172, 173

IG[1] 231, 231, 232, 236, 237

IH2 220, 220, 220, 221, 221

IH2 Blo 745

IRIG-B 185, 185, 185, 185, 186

IRIG-B00X 615

I[1] 223, 223, 224, 228, 229

Id 126, 126, 127, 199, 199, 199, 203,
203, 207, 208

Id PNO 446

IdG 128, 128, 128, 213, 213, 213, 215, .
215

IdGH 217, 217, 217, 218, 219

IdH 209, 209, 209, 210, 211

Interdéclenchement 265, 265, 266, 267, 267

J

Jour chgt hr hiver 614

L

LE1.Port 777

LR_CTref 617

LR_HVside 618

LVRT[1] 278, 278, 278, 282, 283, 283, 284

Lancer mode 758

Logiqu 424, 425, 426, 426

Lst dis 700, 708, 709

M

Measuring Channel 746

Modbus 151, 154, 154, 154, 155, 156

Mode 447, 450, 450, 451, 451, 451, 455, 455, 457, 458, 458, 458, 459, 459, 460, 460, 460, 463, 464, 465, 465, 592, 593, 707, 708, 728, 751, 752, 753, 753, 777, 778, 778, 779, 781

Mode TripCmd 782

Mode alar. 750, 755

Mode de fonctionnement de la communication de protection 443

Mode de mesure 745, 749, 754

Mode enregistrement 597

Mode fonct des relais 779, 780, 780, 780

Modes de fonctionnement de la communication de protection 781

Moischangt heure 613

Méthode UFLS 756

Méthode mesure 743, 746, 749, 750, 752, 754, 756

mode bloca 748

N

Nb équations: 465

NonIL ResetMode 759

O

Ordre phases 616

Organis module 452, 453, 453, 454, 454, 454, 454, 455, 456, 456, 456, 459, 461, 461, 461, 461, 462, 462, 462, 463, 463, 463

oui/no 453

P

P Block dir 669

PF[1]	304, 304, 304, 306, 307
PQSCr	129, 129, 129, 131, 132
PQS[1]	299, 299, 299, 302, 303
PdP	389, 389, 390, 391, 392
Polarité	619
Pos optique repos	602, 606
Position manip	760
PowMeasMethod	751, 753
Pr	269, 269, 269, 272, 272
Profibus	174, 175, 175, 175, 176, 177
Prot	194, 195, 195, 195, 198
ProtCom	179, 180, 181, 182, 182
Proto utilisé	615
Protocole utilisé	464
para champ	90

Q

Q->&V<	309, 309, 309, 312, 312
Qr	274, 274, 274, 276, 277

R

Rap prim/sec	619, 620
Recon[1]	314, 314, 315, 317, 318
Réin ver via:	758
Réini mode	744, 748
Résolution	597

S

SG[1]	396, 400, 401, 402, 406, 409, 409, 411, 411
SNTP	187, 187, 188, 188, 188, 189
SOTF	348, 348, 349, 350, 350
SSV	428, 428, 428

Scada	141, 141
Schéma	709
Selection	596
Sens d'alimentation	644
Sgen	430, 430, 431, 432, 432, 433, 434, . 438
Sig-Trans	376, 376, 376, 377, 377, 378, 378
Source VX	747, 750
Statistiq	135, 138, 139, 139, 140
Surintens terre	452
Surv temp ext[1]	368, 368, 369, 370, 370
Sync	337, 337, 338, 341, 341, 343
SyncMode	757
Sys	117, 119, 120, 120, 123
SysA	412, 412, 413, 413
Sélect port	606, 610
Sélection de la méthode Q(V) : Angle de charge ou seuil de puissance réactive	755

T

TC Local	104, 105, 106, 109
TC Remote	113, 113
TCS	383, 383, 384, 384, 385
TT	91, 96, 96, 101
TT con	618
Tcplp	142
Temp hui ext	364, 364, 365, 366, 366
Tension nom	467, 468, 469
Tensions à synchroniser	619
ThR	239, 239, 239, 241, 241, 241, 242, . 243
TimeSync	191, 193
Tram octet	602, 607, 608
Transform	115, 115

Trip-Trans 372, 372, 373, 373, 375, 375
 Type de mappage SCADA 607, 609, 611, 611
 Type déf. mot de passe 448

U

UFLS 319, 319, 320, 323, 324
 U[1] 249, 249, 249, 252, 253

V

V 012[1] 290, 290, 291, 292, 293
 V/f>[1] 344, 344, 344, 346, 346
 VG[1] 285, 285, 286, 287, 288
 Variantes de démarrage de communication 602
 Vit trans 445, 601, 606, 608
 vrai ou faux 448

–

_AL_ResponseType_k 603

É


Échelle 466
 État 444, 445, 447, 781
 État config. 446, 608, 610, 611
 État enr 443
 État serveur 446
 États d'erreur de la communication de protection 442

Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.

Envoyez vos commentaires à : kemp.doc@woodward.com

Veillez indiquer le numéro du manuel : MCDLV4-3.7-FR-REF

<http://wwdmanuals.com/mcdlv4-2>



Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : — www.woodward.com

Ventes

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 331
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Service

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 614
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : : industrial.support@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.